

Заказчик: ТОО «МурАЗ»

АГЗС «Бесарық» расположенный по адресу: Кызылординская  
область, Жанакорганский район, с.Бесарық, трасса Западная  
Европа – Западный Кытай

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Раздел 1. «Пояснительная записка»

Том I

г.Шымкент 2025 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка выполнен на основе данных, предоставленных заказчиком.

АГЗС «Бесарық» расположен по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бесарық, трасса Западная Европа – Западный Китай. Общая площадь земельного участка составляет 0,1 га. Кадастровый номер земельного участка: 10-149-040-1888. Согласно договора аренды №DS1-09 от 01.01.2026 года ТОО «МурАЗ» арендует земельный участок площадью 70 м<sup>2</sup> у ИП «Басқожаев Марат».

Территория участка АГЗС со всех сторон граничит с пустыми земельными участками. С северной стороны на расстояний около 100 метров расположен СТО «Айнұр», с юго-западной стороны на расстояний около 40 метров проходить трасса Западная Европа – Западный Китай. Ближайший жилой дом расположен с юго-запада на расстояний более 2,4 км. Ближайший водный объект (р.Сырдария) протекает на расстояний более 14 км с юго-западной стороны. Территория участка свободна от зеленых насаждений.

АГЗС состоит из резервуара емкостью 20 м<sup>3</sup> и выдача СУГ потребителям осуществляется топливораздаточной установкой, входящей в комплектацию технологического комплекса газовой заправочной станции. Годовой объем реализации сжиженного газа 1200 тонн в год.

Согласно Экологического кодекса РК (далее-Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI приложения 2 раздела 3 п. 72 автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом относятся **к III категории**.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденное приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2 приложение 1 раздел 11 п.48 п.п.6 – объекты (автозаправочные станции, автогазозаправочные станции и другие установки по заправке) для заправки автомобильных транспортных средств всеми видами моторного топлива (жидким и газовым моторным топливом) СЗЗ устанавливается 100 м.



Ситуационная карта района расположения объекта

**Инициатор намечаемой деятельности:**

ТОО «МурАЗ»

БИН: 070940021186

Адрес: г.Шымкент, Карагандинский район, ж.м.Тассай, здание 72/1

**Характеристика климатических условий**

Климат Жанакорганского района Кызылординской области резко континентальный, сухой и засушливый, характеризуется продолжительным, очень жарким летом и холодной, малоснежной зимой с большими перепадами температур, чтоично для пустынной зоны. Лето очень жаркое, зима прохладная, осадков выпадает мало, что делает регион засушливым.

Основные черты климата:

Резко континентальный: Значительные перепады температур как в течение дня, так и между сезонами.

Крайняя засушливость: Очень мало осадков, характерный признак пустынной зоны.

Лето: Длительное, жаркое и сухое. Средние температуры июля могут достигать 28°C и выше.

Зима: Короткая, сравнительно теплая, малоснежная. Январь самый холодный, с перепадами от -9,8°C до -3,5°C и ниже, вплоть до -41°C.

Солнечные дни: Большое количество солнечных дней в году (240-280).

В целом, климат Жанакорганско го района суровый, с экстремальными температурами, что создает специфические условия для жизни и сельского хозяйства в регионе.

### **Данные по состоянию атмосферного воздуха**

В районе участка исследований отсутствуют значимые источники загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносят бытовые и коммунальные системы отопления на природном газе и твердом топливе и автотранспорт.

Ввиду сухости континентального климата в районе периодически отмечается высокая запылённость воздуха.

### **Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта**

Проведенной инвентаризацией на территории АГЗС выявлены следующие источники загрязнения атмосферного воздуха:

- Ист.0001 01, Шланг для слива СУГ в резервуар (дыхательный клапан резервуара СУГ);
- Ист.0002 02, Сбросной клапан,
- Ист.6001 03, Насосное оборудование перекачки СУГ,
- Ист.6002 04, ТРК, заправка автомобилей СУГ.

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие рассматривается в зоне влияния проектируемого объекта. Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [36] считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно.

В таблицах «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу» приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с учетом передвижных источников и для стационарных источников отдельно на период эксплуатации.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности. Данные, характеризующие параметры выбросов от источников предприятия определены на основе проектных данных и представлены в таблицах «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов» на период эксплуатации

Залповые источники выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются.

Согласно п. 19 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [12] аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями (аварии, инциденты за исключением технологически неизбежного сжигания газа), не нормируются. Оператор организует учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

### **Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах**

Общая количество рабочих – 1 человек

Суточная потребность питьевой воды, норма – 25 л/сут

$$Q = 1 * 25 = 25 \text{ л (0,025 м}^3/\text{сут)}$$

$$25 \text{ л} * 365 \text{ дней} = 9125 \text{ л} / 1000 = 9,125 \text{ м}^3/\text{год}$$

Объем воды на хозяйствственно-питьевые нужды составит 9,125 м<sup>3</sup>.

### **Характеристика источников водоснабжения**

Водоснабжение объекта – привозное.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от персонала объекта осуществляются самотеком в бетонированный водонепроницаемый септик.

По мере наполнения септика стоки вывозятся специализированными асенизационными машинами в места, согласованные с СЭС.

### **Виды и объемы образования отходов**

В процессе эксплуатации будут образовываться следующие отходы: твердые бытовые отходы; отработанные лампы.

Территория освещается люминесцентными лампами. Расчет норматива отработанных ламп производится согласно п. 2.43 [34].

Объем образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

$$N = n \times T / T_p, \text{ шт/год},$$

$$M_{pl} = N \times t_{pl}, \text{ т/год}$$

Исходные данные для расчета объема образования отработанных ламп представлены в таблице:

Марка ламп	n, шт.	T, ч/год	Тр, ч	t <sub>pl</sub> , т
ДРЛ 250	4	4380	12000	0,000219
Итого:	4			

Итого отработанных ламп по маркам:

Марка ламп	N, шт/год	M <sub>pl</sub> , т/год
ДРЛ 250	1,46	0,00032
Итого:	1,46	0,00032

## Расчет объемов образования ТБО

Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях на одного человека	0,3
Среднесписочная численность, чел	1
Продолжительность, мес.	12
Средняя плотность отходов, т/м <sup>3</sup>	0,25
Количество отходов, т/год	0,075

### *Смет с территории.*

Площадь убираемых территорий, м<sup>2</sup> – 10,0.

Нормативное количество смета – 0,005 т/м<sup>2</sup> в год.

Количество отхода: 10\*0,005 = 0,05 т/год.

Таблица 0.1 – Перечень и масса отходов

№ п/п	Наименование отхода	Отходообразующий процесс	Кол-во от- ходов, т/год
1	2	3	4
1	Отработанные лампы	Освещение помещений и терри- тории	0,00032
2	Твердые бытовые отходы	Жизнедеятельность персонала строительной организации	0,075
3	Смет с территории	Уборка территории	0,05