

ТОО "Алаугаз СК"

Проект № 0224/21-09 ПЗ

Заказчик: ТОО «СТАН»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Газоснабжение зерносушилки по адресу: СКО,
Мамлютский район, с.Афонькино»

Том 1. Общая пояснительная записка

Директор

Фельдман В.А.

ТОО «Алаугаз СК»

ПАСПОРТ
объекта

«Газоснабжение зерносушилки по адресу: СКО, Мамлютский район, с.Афонькино»

№ 0224/21-09

Заказчик: ТОО «СТАН»»

ТОО Алаугаз СК
г. Петропавловск
Лицензия ГСЛ №009579
выд. 13.08.2002 г
Госстройлицензия г. Астана
ГИП Фельдман В.А.
т/факс 8 7152 50-82-17

Технические показатели объекта

п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Расход сжиженного газа	м ³ /час кг/час кг/сутки	46,5 104 2 493	
2	Режим работы		круглосут	
3	Технологическое оборудование, использующее газ: Испарительная установка ИМГ-200 Газогорелочное устройство зерносушилки Valtur TBG 120 MC	шт.	1 1	
	Давление газа перед оборудованием	бар	0,3	ок 0,3 кг/см ²
	Групповая резервуарная установка	резервуар	2	V=50 м ³ - 1 шт V=5,0 м ³ - 1 шт
	Запас газа	сутки	11	
	Регулятор давления РДСК-50М2 Рвх=1,2 МПа (макс), Рвых=16-40 кПа	шт.	1	