

Наименование предприятия: Акционерное общество "Саяновско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (АО "ССПО")

Наименование объекта: Филиал АО «ССПО» - Электростанция

Программа повышения экологической эффективности на период 2027 – 2036 годы



№ п/п	Мероприятие по привлечению НДТ, обоснование нормативов ⁽¹⁾	Объект / источник эмиссии / код ЗВ	Показатель (технологический норматив), мг/м³	Обоснование	Тестовая величина, мг/м³	Календарный план достижения установленных показателей ⁽²⁾										Объем финансирования ⁽³⁾ , тыс. тенге
						на конец 1 года (2027 год)	на конец 2 года (2028 год)	на конец 3 года (2029 год)	на конец 4 года (2030 год)	на конец 5 года (2031 год)	на конец 6 года (2032 год)	на конец 7 года (2033 год)	на конец 8 года (2034 год)	на конец 9 года (2035 год)	на конец 10 года (2036 год)	
1	Внедрение наилучших доступных технологий на котельной установке №1	Котельный цех / 0950/ 2908	35-200	Заключение по СЧДТ «Сжигание топлива на крупных установках в цехах промышленности энергии», Раздел 2, табл. 2.4, мг/м³	500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 210 000,0
2	Внедрение наилучших доступных технологий на котельной установке №2	Котельный цех / 0950/ 2908	35-200	Заключение по СЧДТ «Сжигание топлива на крупных установках в цехах промышленности энергии», Раздел 2, табл. 2.4, мг/м³	950	950	950	950	200	200	200	200	200	200	200	8 079 000,00
3	Внедрение наилучших доступных технологий на котельной установке №4	Котельный цех / 0950/ 0301.0304	400-800	Заключение по СЧДТ «Сжигание топлива на крупных установках в цехах промышленности энергии», Раздел 2, табл. 2.1, мг/м³	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	770	1 210 000,00
4	Внедрение наилучших доступных технологий на котельной установке №6	Котельный цех / 0950/ 2908	35-200	Заключение по СЧДТ «Сжигание топлива на крупных установках в цехах промышленности энергии», Раздел 2, табл. 2.4, мг/м³	425	425	425	425	425	200	200	200	200	200	200	9 330 000,00
5	Внедрение наилучших доступных технологий на котельной установке №4	Котельный цех / 0950/ 2908	35-200	Заключение по СЧДТ «Сжигание топлива на крупных установках в цехах промышленности энергии», Раздел 2, табл. 2.4, мг/м³	760	760	760	760	760	760	760	760	760	200	200	8 804 000,00
6	Внедрение наилучших доступных технологий на котельной установке №5	Котельный цех / 0950/ 2908	35-200	Заключение по СЧДТ «Сжигание топлива на крупных установках в цехах промышленности энергии», Раздел 2, табл. 2.4, мг/м³	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	200	9 064 000,00

Примечание:

Программа разработана на 10 лет и соответствует с приближением п.11 ст. 418 Экологического кодекса РК

(1) НДТ - наилучшие доступные технологии. Определение конкретное вида и состава оборудования подбирается и обосновывается на стадии разработки и утверждения проектных материалов (технико-экономического обоснования (ТЭО), рабочего проекта).

(2) В указанные периоды предусматривается разработка ТЭО, проектно-сметной документации с последующим созданием и проведением гос. экспертизы проектов согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №342. Об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, изданной государственною экологическую экспертизу. Кроме, действия установленных показателей технико-экономического обоснования, учитывая с учетом разработки предпроектной и проектной документации.

(3) Объем финансирования указан ориентировочный. Будет уточняться при разработке проектно-сметной документации.