

**Протокол общественных слушаний по отчету о возможных воздействиях
к проектной документации «Строительство водовода от канала имени
Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной
станции № 4»**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Аппарат акима района «Сарыарка» города Астаны».

2. Предмет общественных слушаний: отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4».

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК; ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны».

4. Местонахождение намечаемой деятельности: в Осакаровском районе Карагандинской области и Аршалынском и Целиноградском районах Акмолинской области и городе Астана.

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: в Осакаровском районе Карагандинской области и Аршалынском и Целиноградском районах Акмолинской области и городе Астана.

6. Реквизиты и контактные данные инициатора: ГКП на ПХВ «Elorda Aqua». Адрес: РК, 010000, г. Астана, район Сарыарка, улица И. Кутпанова, дом 33, н.п. 1. БИН 241140019451. Контактные данные: тел: +77017115169; 87475444954, эл. адрес: post@elorda-aqua.kz.

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: ТОО «ПБ Экологические решения». Адрес: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, здание 6/1. Контактные данные: тел: +7 7076613609, эл. адрес: pbcoresheniya@mail.ru.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): г. Астана, район «Сарыарка», ул. А. Мамбетова, 22, ТОО «НИПИ Астанагенплан», 2-й этаж, конференц-зал 07.04.25 г., в 15.00 часов.

Дата, время начала регистрации участников: 15:00 ч.

Время начала общественных слушаний: 15:10 ч.

Точный адрес места проведения слушаний: г. Астана, район «Сарыарка», ул. А. Мамбетова, 22, ТОО «НИПИ Астанагенплан», 2-й этаж, конференц-зал.

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале: <https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings>.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>. Дата: 03.15.2025 г.

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: Газета «Антенна» № 9 (1440) от 26.02.2025 г. и эфирная справка «радио NS» №22/2025 от 27.02.2025 г.

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам:

- Доска объявлений ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" по адресу: проспект Сарыарка, 13;
 - Доска объявлений ЖК Монблан Де Люкс по адресу: Улица Кенесары, 8;
 - Доска объявлений ЖК Жагалау 1 по адресу: Улица Тарас Шевченко, 10
- Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

3А – 25, против – 0, воздержались – 0

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

3А – 25, против – 0, воздержались – 0

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

С докладом выступила инженер-эколог ТОО «ПБ Экологические решения»
Абилгазина М. Б.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Тема доклада: отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4». Кол-во страниц – 6 (на казахском и русском языках). Слайды – 12 страниц (на казахском и русском языках). Файлы, плакаты, чертежи – 1 ед.

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Қамидолла Дархан Бақтыбайұлы - руководитель отдела жизнеобеспечения ГУ
«Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны».

Дата: 08.04.2025 г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)


18. Секретарь общественных слушаний:




Әбілғазина Мәдір Батырханқызы – инженер эколог ТОО «ПБ Экологические
решения»

Дата: 08.04.2025 г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Регистрационный лист участников общественных слушаний по отчет о возможных воздействиях к проектной документации
«Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника / Қатысушының аты-жөні	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)/ Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Контактный номер телефона/ Байланыс телефон нөмірі	Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)/ Қатысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)/ Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1.	Қайыпбаев Н. М.	жители города	87029778619	очное	
2	Оразмбетов В. С.	житель города	87052172244	очное	
3	Алиев Е. У.	житель города	874471028182	очное	
4.	Жолдасбеков О. К.	житель города	87754768292	очное	
5.	Бегдолов К. М.	житель города	87713071476	очное	
6.	Шамсутдин В. А.	житель города	87712560256	очное	
7.	Сарсенбаев Ш. Р.	житель города	87751881181	очное	
8.	Конабеков Д. Р.	житель города	8702-882-6777	очное	
9	Алиев М. К.	житель города	87754880616	очное	
10	Жумабаев К. А.	житель города	87477311864	очное	
11.	Толмачев И. И.	житель города	87024785691	очное	
12	Масабиев А. Б.	житель города	87014908081	очное	
13	Жапарова И. М.	житель города	84477779420	очное	
14	Шукманова И. М.	житель города	87767444665	очное	
15	Шикаев К.	житель города	8015512384	очное	

	Исраилов А.К.	житель города	87056710702	очное	
17	Антоев Н.С.	житель города	88087476579	очное	
18	Мурин С.С.	житель города	87755557585	очное	
19	Сулмураев В.А.	житель города	8747344794	очное	
20	Мандыр Д.М.	житель города	87033796315	очное	
21	Байдашева А.К.	житель города	87475905366	очное	
22	Абдикулиев Д.А.	житель города	87016190111	очное	
23	Дикучнев Р.К.	житель г. Петанга	87015771531	очное	
24	Займурзаев А.Т.	АТУ при г. Петанга	77020229018	очное	
25	Бекмоллабеков Т.С.	житель г. Петанга	87014461984	очное	
	М. Ибрагимова Д.Р.	г. Петанга, ул. Мухоморова	87783715588	очное	

Приложение 1. Сводная таблица предложений и замечаний

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	При пусконаладочных работах сброс в реку Есиль предусматривается?	Пусконаладочные работы нашим проектом не рассматриваются, пусконаладочные работы будут отдельным проектом рассматриваться, это будет отраслевое министерство отдельно отрабатывать, отдельное финансирование будет, там, потому что требуются большие затраты.	Замечание снято
2.	А аварийные сбросы на период эксплуатации? Аварийные сбросы на период эксплуатации в речку, на рельеф местности или в резервуары, куда-то она же должна сбрасываться?	Виктор Иванович, мы сейчас обсуждаем не технологию очистки, мы обсуждаем на период строительства воздействие. То, что вы спрашиваете, это на период эксплуатации. Я не готов вам сейчас ответить, у меня нету чертежей на руках, а так у нас есть аварийные сбросы, предусматриваются конечно. Можете пожалуйста еще раз открыть чертеж на слайде? Как видите, вот у нас на водозаводе с правой стороны стоит три насосной станции. У нас тут есть нияз, значит мы воду поднимаем на 200 метров и дальше от нияза вода самотеком доходит до города. И это мы будем охватывать НФС-4 и НФС-3. В целом проект экологически можно сказать без вредных воздействий также его задача понятно это жизнеобеспечение и развитие города.	Замечание снято

Приложение 2. Письмо-запрос

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25322671001, Дата: 24/02/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: г.Астана (Кабанбай батыра – южная окраина г. Астана; Площадка насосно-фильтровальной станции № 4 (НФС 4) расположена на юго-восточной окраине г. Астана, район Аэропорта.)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к проектной документации "Строительство водовода от канала имени Каныши Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4"

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Сарыарка", ул. Азербайджана Мамбетова, 22, ТОО"НИПИ Астанагенплан", 2-й этаж, конференц-зал, 07/04/2025 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (20 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

"Новая газета", "Радио NS"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

1) ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" по адресу: проспект Сарыарка, 13; 2) Доска объявлений ЖК Монблан Де Люкс по адресу: Улица Кенесары, 8; 3) Доска объявлений ЖК Жағалау 1 по адресу: Улица Тарас Шевченко, 10

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного

исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Aqua" ишаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" (БИН: 241140019451), 8-777-100-1345, -,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3. Письмо-ответ

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 25322671001, Дата: 26/02/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25322671001, от 24/02/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях к проектной документации "Строительство водовода от канала имени Каныши Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4", в предлагаемую Вами 07/04/2025 15:00, г.Астана, район "Сарыарқа", ул. Азербайжана Мамбетова, 22, ТОО"НИПИ Астанагенплан", 2-й этаж, конференц-зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний", или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

"Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Aqua" шаруашылық жүргізу құрылымындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" (БИН: 241140019451), 8-777-100-1345, -,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 4. Объявления в газете, эфирная справка

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Меню на каждый день

тв 3–9 марта 2025 № 9 (1440)

Ваш любимый телегид!

антенна

В КАЗАХСТАНЕ

12+



Рекомендуемая цена 160 тг.

ОБВЕДЕТ
КАЖДОГО



НОВЫЙ СЕЗОН

ПОЧКА

18+

KION

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР

СЕРИАЛ МЕСЯЦА

СЕРИАЛ МЕСЯЦА НА KION.

«Astana Motors North» ЖШС, ҚР-н Экологиялық кодекстің 96 бабына сәйкес «Astana Motors North» ЖШС кәсіпорнына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізетінін хабарлайды. Қоғамдық талқылау 05.03.2025 ж. - 13.03.2025 ж. дейін болады. Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер және ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталында (<https://ecoportal.kz/>) танысуға болады. Анықтама телефоны +7 775 889 9451.

ТОО «Astana Motors North», согласно ст. 96 ЗК РК, уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Раздел охраны окружающей среды (РООС) для ТОО «Astana Motors North». Публичные обсуждения состоятся с 05.03.2025 по 13.03.2025 г.г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (<https://ecportal.kz/>) для предоставления замечаний и предложений. Телефон для справок: +7 775 889 9451.

ХИШ «ТОО ХО Сервис» қызметі Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексиң 88-бабының 2-тармағының және 73-бабының 1-тармағының талаптарына сәйкес 5 жұмыс күні ішінде, 2025 жылғы 5 наурыздың 12 наурыға дейін (қоса алғанда) Бірыңғай экологиялық порталда (қоғамдық реконструкциялық орталықтың жобасын талқылау) қоғамдық тыңдаулар өтетін хабарларды қосымша қабат, Астана қ., Нура ауданы, көш. Орынбор, 84 және БВБ (сыртқы инженерлік желілерді өзгертусі және металлық құжаттамасы). Жобалық құжаттама пәкіеті өскертүлер мен ұсыныстар үшін Бірыңғай экологиялық порталда көруге болады.

ТОО «TOO XO Сервис», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что в течение 5 рабочих дней, с 5 марта по 12 марта 2025 года (включительно), на Едином экологическом портале ([Espotportal.kz](#)) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Реконструкция многофункционального бизнес-центра в микрорайоне «Солнечный берег», расположенного по адресу: г. Алматы, Орбитад, Б/А и В/Б» (без изъятия наружных инженерных сетей и «бульдозерной документации)». С помощью проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

01.04.2025 г. с. сарг.10-де Аюлма облысы, Целинголд ауданы Қосым К. Гамансузы, 21; конференция залында «Целинголд ауданы Қосым ауылдың газ және сумен қамтамасыз етілуі туралы» мәселесін талқылап отырған кезінде белгілі қоғамдық тұлғалар өтеді. Координаты: 50°58'28"N 71°21'28"E.

Жобалық құжаттама түзетулері:https://eportalcity.kz/, сондай-ақ ЖАО «Аюлма облысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ «Сондай-ақ экспресстерінің жағрафиялық картасына қабылданды. Қосымша апаратын Бейлгеңгізі қазыметін бастамасында - Қосым қаласының қоршағылы»

Г.Амансузы, 21; тел. 87019719200. Әйелсізші Есқолд КЖ, ЖСН890605451549.

ҚР Павлодар б. Барнаульскискоя, юк. тел. 87773381933, alimkhanova89@mail.ru; 3ym 87773381933, alimkhanova89@mail.ru; 3ym 87773381933, alimkhanova89@mail.ru; 3ym 87773381933, alimkhanova89@mail.ru;

WIDN38RFP.1 Иденфикатор: 846 37719880. Код атымы: MS7QVf

[illegible]

«OII Extraction Company» ЖШС КЭЭ Экономикалық кодекsinin 96 бабына сәйкес «Мектептегі дегенді балалар мекемелері, дағушы органдар, медициналық мекемелер және авторгаф баф көпөтөрі турғын үй көшені, Ш.Қалдықов, С.Нұрмағамбетов, Райымбек Батыр («Auez Business» КТТУК) көшелерінің қиылысы ауданы (сыртқы инкөбері жөнілеріне) жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (КӨБ) бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілгені хабарлайды. Қоғамдық талқылау 05.03.2025 ж. бастап 13.03.2025 ж. дейін болады. Жобалық құжаттама пәкіетім експерттер және ұсыныстар беру үшін бірыңғай экономикалық порталында (<https://ecoportal.kz/>) тануыға болады. Анықтамa телефоны +7 775 889 9451.

ООО «Oil Extraction company» согласно ст. 96 ЖК РФ, уведомляет проведение общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Раздел охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными детскими дошкольными учреждениями, развивающимися центрами, медицинскими учреждениями и паркингом Район пересечения улиц Ш.Халдаева, С.Нурмагамбетов, Райымбек батыр (МЖК «Auez Business») (без наружных инженерных сетей)». Публичные обсуждения состоятся с 05.03.2025 по 13.03.2025 г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (<https://ecportal.rz.kz>)

Для предоставления замечаний и предложений. Телефон для справок +7 727 889 9451

[illegible][illegible]

«Азат-М» ЖШС «Азат канал», Esin ауданы, ЕР15 көшесі, №12 учаскесі (сыртқы инженерлік желілерісі) мекемесініңде орналасқан кірістірілген үй-жайлары мен парнинг бар көпірлері турғын үй кешенің құрылысы жобасы бойынша қоғамдық тәсілдеріуар тасымалдану жобасын қысқартуға еткізуге туралы шешім қабылданды. «Азат-М» ЖШС «Азат канал» ЖШС-мен 7-805-189-9595. Жобаны әзірлеуші «Pr-Plus» ЖШС байланыс телефоны: 8-705-183-1212. Жобаны құжаттама пакетімен бірінші экологиялық порталда танысуға болады. «Азат-М» ЖШС-мен байланыс телефондары: 7-03-2024 ж. бастан 5 жұмыс күні ішінде.

ТОО «Азат-М» осуществляет, по проведению общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 53/15, кв. 15 (далее – «проект»). Представители ТОО «Азат-М» и ООО «Экологический портал» по телефону: 8-705-509-9555. Разработчик проекта ТОО «Рi-Plus» контактный телефон: 8-705-183-1212. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <http://ecportal.rp.ru>. Все замечания или предложения принимаются на Едином Экологическом портале <http://ecportal.rp.ru> с 07.03.2025 г. в течение 5 рабочих дней.

[illegible]

ТОО «Сарыарка-ENERGY» сообщает о начале проведения общественных слушаний в форме публичных обсуждений на Едином экологическом портале ecportal.kz по проекту «Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию объекта «Сарыарка-2» в рамках государственного комплекса ГРК на ж/д станции Жомарт, расположенной по адресу: Ул. Усая общ. Жомартский район, Ералейский сельский округ. Публичные обсуждения будут проводиться с 15.03.2025 по 15.03.2025 включительно. Проектные материалы будут доступны в течение 15 рабочих дней на портале ЕЭП. Всем заинтересованным лицам приглашаем прийти на общественные слушания. Контактная информация: – ТОО «Сарыарка-ENERGY», тел. +77172 41-61-00, факс +77172 41-61-01, e-mail: info@ecportal.kz, info@ecportal.kz, info@ecportal.kz, ул. Шахматова, д. 33, экологическое к/о. Разработчик проектной документации – ТОО «Сарыарка-2», БНН 151240019006. Юридический адрес: Рег. н. 1, тел. +77172 41-61-91, e-mail: info@ecportal.kz. Ссылка на Единый экологический портал: <http://ecportal.kz> и <http://ecportal.kz>. Электронный адрес и сайт: <http://ecportal.kz> и <http://ecportal.kz>. Для получения дополнительной информации: info@ecportal.kz, тел. +7715 602 5072.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің Балық шаруашылығы комитетінің «Петропавл балық питомнигі» ММКК СКО, Петропавл қаласы, 40-ғимарат мекемесінде бойынша «балық питомнигін қайта құру» жобасы бойынша қоғамдық талқылаулар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырылады. Балық шаруашылығы комитетінің «Петропавл балық питомнигі» ММКК атқарушы Бюросінің өксіл Байғалиевтің телефонна: 8-705-976-3704, Жобағы өзгерістері «Арматура» тамақ пакетімен <https://ecportal.rk.kz> Бірінші экологиялық порталында танымала болды. Балық ескертулер немесе ұсыныстар Бірінші экологиялық порталда беріледі.

РГКП «Петропавловский рыбокомбинат» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщает, о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Реконструкция и модернизация производственных помещений и объектов инфраструктуры Предприятия по заказку РГКП «Петропавловский рыбокомбинат» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, контактный телефон: 8-705-976-3704. Разработчик проекта ТОО «АрвенСтрой» можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz>. Все замечания или предложения принимаются на Едином Экологическом портале.

«ВостокОбъединяет» ЖШС КР-ң Экологиялық кодексиінің 96 бабына сәйкес «Астана Облысы, Семей қаласы, Сатбаев көшесі, 203 мекендік бойынша өндірістік және ғимараттың жатау қанттары және қайта жабыстырғыш» жұмысы қоршаған ортаны қорғау (ҚКО) бағытымен айналысатын компанияның «Жаңа технологиялар» бөлімшесіндегі хабарламасы. Қоғамдық тәртіпке 6.03.2025 ж. бастап 13.03.2025 жылдың соңына дейін болады. Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер және ұсыныстар беру үшін бірінші экологиялық порталында (<https://ecportal.kz/>) таңысуға болады. Анықтама телефоны +7 71 726 4966. Талапкердің жатқан болса да, бойынша қадағалаушы ұсыныстар қоғамдағы талапталудың соңғы күні сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

ТОО «ВостокФототра», согласно ст. 96 РК РК, уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Раздел охраны окружающей среды в Генеральном плане территориального зонирования, производственной базе по адресу: Область Атырау, Семей, ул. Мухоморова 203». Публикация обсуждения состоится с 6.03.2025 по 13.03.2025 г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (<https://ecportal.kz>) для предоставления замечаний и предложений. Телефон для справок: 8(777) 200-10-10. Замечания и предложения по обсуждаемым проектам принимаются до 18.00 часов последнего дня публичного обсуждения.

НЕ ЗАБУДЬТЕ: свежий номер
«АНТЕННЫ»
каждую СРЕДУ!

ИП «Qaz Media»
030000, г. Актобе, Алтын Орда 1д. офис 1
Тел.: 8-701-994-11-77, ИИН 790910401708
ИИК: KZ76722S000038897511 в АО «Kaspi Bank», БИК: CASPKZKA

Исх. №22/2025

От «27» февраля 2025 г.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Elorda Aqua»
Исполнитель: ИП «Qaz Media»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП «Qaz Media», подтверждает, что 27 февраля 2025 г. в эфире радиостанции «Радио NS» в г. Астана (105,9 FM) была размещена информация о проведении общественных слушаний, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

Объявление

ГКП на ПХВ «Elorda Aqua» сообщает, что, проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4»». Географические координаты участка и географические координаты территории воздействия: 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Общественные слушания будут проводиться **07.04.25 г., в 15.00 часов** по адресу г. Астана, район «Сарыарка», ул. А. Мамбетова, 22, ТОО «НИПИ Астанагенплан», 2-й этаж, конференц-зал.

Документация по проекту для ознакомления размещена на сайтах ЕЭП ecoportal.kz и <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>.

Дополнительную информацию можно получить по эл. адрес: pbecoresheniya@mail.ru, тел/факс: +7 707 661 36 09.

Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте ecoportal.kz.

Хабарландыру

«Elorda Aqua» ЖШҚ МКК «Қаныш Сәтбаев атындағы каналдан Астана қаласына №4 сорғы-сүзгі станциясының құрылысымен су құбырының құрылысы» ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні жайлы хабарлайды.

Учаскенің географиялық координаттары және әсер ету аумағының географиялық координаттары: : 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Қоғамдық тыңдаулар **07.04.25 ж., сағат 15.00-де** Астана қаласы, «Сарыарка» ауданданы, Ә. Мамбетов көшесі, 22, «НИПИ Астанагенплан» ЖШС, 2-кабат, конференциялық залында өтетін болады.

Жоба бойынша құжаттамамен БЭК-те ecoportal.kz және <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru> сайттарында таныса аласыздар.

Қосымша ақпаратты төмендегі электронды мекенжайлар бойынша алуға болады
pbecoresheniya@mail.ru, тел.: +7 707 661 36 09.



Ескертулер мен ұсыныстар төмендегі жергілікті атқарушы органның электронды мекенжайлар бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz және ecoportal.kz сайтында.

Индивидуальный предприниматель
«Qaz Media»



Карагулова А. А.

Приложение 5. Фотоматериалы объявлений



ХАБАРЛАНДЫРУ

«Elorda Aqua» ЖШҚ МКК «Қызыл Сәтбаев атындағы каналдан Астана қаласына №4 сорғы-суғіт станциясының құрылысымен су құбырының құрылысы» ақпараттық жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні жайлы хабарлайды.

Учаскенің географиялық координаттары және асеп ету аумағының географиялық координаттары: 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Қоғамдық тыңдаулар 07.04.25 ж., сағат 15.00-де Астана қаласы, «Сарыарқа» аудандық, Қ. Мамбетов көшесі, 22, «НИПИ Астанагеплан» ЖШС, 2-кабат, конференциялық залында өтетін болады. Ашық отырысты өткізу мерзімі қоғамдық тыңдауға қатысушылардың шешімі бойынша қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантиндік, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі.

Zoom платформасындағы онлайн режиміндегі қоғамдық тыңдауларға қосылу сілтемесі:

<https://us05web.zoom.us/j/86364613820?pwd=vQZVglpDZC2rNmQKXHMwEdeVHCBM.1>

Конференция идентификациясы: 863 6461 3820

Қатынас коды: xrlB4N

Бастамашы - «Elorda Aqua» ЖШҚ МКК, Мекенжайы: Астана қ., Сарыарқа ауданы, И. Құтпанов, 33-ші үй, 1-ші тұрғын есеу үй-жайы, ЖШС 241140019451. Байланыс деректері: тел: +77017115169; 87475444954, эл. мекенжайы: post@elorda-aqua.kz.

Есепті әзірлеуші - "ТБ Экологические решения" ЖШС, Мекенжайы: 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 6/1 ғимарат. Байланыс деректері: тел: +7 707 661 36 09, эл. мекенжайы: phcoresheniya@mail.ru.

Жоба бойынша құжаттамамен БЭК-те [eportal.kz](https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru) және [сайтында](https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru) таныса аласыздар.

Жоспарланған іс-шара туралы, өткізілетін қоғамдық тыңдаулар туралы қосымша ақпарат алуға, сондай-ақ жоспарланған іс-шараға қатысты құжаттардың көшірмелерін сұрауға төмендегі электрондық мекенжай мен телефон бойынша алуға болады: phcoresheniya@mail.ru, тел: +7 707 661 36 09.

Жергілікті атқарушы орган - «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды басқару басқармасы» ММ, пошталық мекенжайы: 010000, Астана қ., Сарыарқа даңғылы, 13, 4-кабат, сайты <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>, электрондық мекенжайы: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.

Бөкейтулар мен ұсыныстар төмендегі жергілікті атқарушы органның электрондық мекенжайлар бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz және eportal.kz сайтында.

03.03.25 г.
09:20 час

ОБЪЕВЛЕНИЕ

ГКП на ПХВ «Elorda Aqua» соооооооо, что, проводится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4». Географические координаты территории воздействия:

координаты участка и географические координаты территории воздействия: 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Общественные слушания будут проводиться 07.04.25 г., в 15.00 часов по адресу г. Астана, район «Сарыарқа», ул. А. Мамбетова, 22, ТОО «НИПИ Астанагеплан», 2-й этаж, конференц-зал. Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

Ссылку на подключение к общественным слушаниям в онлайн-режиме на платформе zoom:

<https://us05web.zoom.us/j/86364613820?pwd=vQZVglpDZC2rNmQKXHMwEdeVHCBM.1>

Идентификатор конференции: 863 6461 3820

Код доступа: xrlB4N

Инициатор - ГКП на ПХВ «Elorda Aqua». Адрес: РК, 010000, г. Астана, район Сарыарқа, улица И. Кутпанова, дом 33, и.п. 1. БИП 241140019451. Контактные данные: тел: +77017115169; 87475444954, эл. адрес: post@elorda-aqua.kz.

Составитель отчета - ТОО "ТБ Экологические решения". Адрес: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, здание 6/1. Контактные данные: тел: +7 7076613609, эл. адрес: phcoresheniya@mail.ru.


Документация по проекту для ознакомления размещена на сайтах ЕЭП eportal.kz и <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>.


Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запроса копий документов, относящихся к намечаемой деятельности можно получить по эл. адресу и тел.: phcoresheniya@mail.ru, тел/факс: +7 707 661 36 09.


Местный исполнительный орган - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана», адрес: 010000, г. Астана, пр. Сарыарқа, 13, этаж 4, сайт <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>, электронный адрес: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.


Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте eportal.kz.

03.03.25 г.
09:20 час











ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ В ВИДЕ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно- фильтровальной станции № 4»

Проектировщик: ТОО ПБ «Экологические решения»

Общая информация

Заказчик материалов проекта – КГП на ПХВ «Elorda Aqua»

Генеральный проектировщик – ТОО ПБ «Экологические решения»

Объект проектирования расположен в Осакаровском районе Карагандинской области и Аршалынском и Целиноградском районах Акмолинской области и городе Астана

Основной вид деятельности – строительство систем водоснабжения для города Астаны. Источником водоснабжения служит канал имени Каныша Сатпаева, предусматривается строительство водозаборной, трех насосных станций и водораспределительной площадки, а также строительство насосно-фильтровальной станции №4.

Срок начала реализации намечаемой деятельности: начало работ: II квартал 2025 года, окончание работ: IV квартал 2028 год. **Продолжительность строительства** составляет – 4 года. **Период эксплуатации:** с I квартал 2029 года по 2079 гг. **Постутилизация объекта:** 2080 год

ское – Центральное – Есиль
и № 4 (НФС 4)
у канала им. К. Сатпаева,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Площадка насосной станции № 1 (водозабор)

- примыкание водовода к каналу имени Каныша Сатпаева, НС-2 - 4,0 километра на запад от канала имени Каныша Сатпаева в месте устройства водозаборной станции, НС-3 - 17,5 километра на юго-запад от канала имени Каныша Сатпаева в месте устройства водозаборной станции

Площадка насосной станции № 2 и №3

- Насосная станция 2-го подъема и насосная станция 3-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3

Площадка насосно- фильтровальной станции № 4

- в соответствии с техническим заданием полезная производительность водоочистных сооружений составляет 210 000 м³/сут. (Блок БВО – 3 комплекта оборудования производительностью по 70 тыс. м³/сут – аналог принят по технологическим решениями НФС-3

Воздействие на воздушную среду

На период строительства источники загрязнения (временные источники загрязнения атмосферного воздуха) определены 2 организованных и 9 неорганизованных источников выброса:

- ❖ Дизельная электростанция – ИЗА №0001;
- ❖ Компрессор передвижной - ИЗА №0002;
- ❖ Разработка грунта – ИЗА №6001;
- ❖ Засыпка грунта – ИЗА №6002;
- ❖ Пересыпка песка – ИЗА №6003;
- ❖ Пересыпка щебня – ИЗА №6004;
- ❖ Пересыпка ПГС – ИЗА №6005;
- ❖ Битумные работы – ИЗА №6006;
- ❖ Сварочные работы – ИЗА №6007;
- ❖ Покрасочные работы – ИЗА №6008;
- ❖ Спецтехника – ИЗА №6009;

Согласно пункту 17 статьи 202 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ (без учета передвижных источников) составляют: **1,0157 г/сек** и **6,14899 т/период**.

На проектируемом объекте на период эксплуатации будет функционировать 1 организованный источник выбросов: ДГУ – ИЗА №0001.

Объем выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составят: **0,68584 г/сек** и **12,34 т/год**.

Воздействие на водные ресурсы

Расход воды на хозяйственные нужды расходуется – **5040 м3/период**. На технические нужды расходуется – **2700 м3/период**.

На период эксплуатации ежегодный объем забираемой воды из канала К. Сатпаева составит **102,2 млн м3/год, 280,0 тыс. м3** в сутки.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты отсутствуют. Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод.

Намечаемая деятельность и объект в период эксплуатации не оказывает воздействие на трансграничную реку Иртыш.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Трасса водовода пересекает ряд мелких рек, являющихся левыми притоками реки Есил.

Водоохранные мероприятия:

- соблюдение режима и хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки на указанном участке, предусмотренным постановлением;
- предусмотреть мероприятие, обеспечивающих пропуск паводковых вод;
- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно;
- в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод;
- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;
- после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;
- не допускать захвата земель водного фонда;
- при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом;
- выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей);

На территории строительства:

- содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно;
- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;
- не допускать захвата земель водного фонда.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом;
- в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена постоянной охраной;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Образующиеся отходы на период строительных работ

Во время проведения строительства будут образованы следующие виды отходов:

- ❖ **Смешанные коммунальные отходы.** Объем образования – **1500 т/период.**
 - ❖ **Отходы сварки.** Объем образования отходов сварки – **0,045 т/период.**
 - ❖ **Абсорбенты, фильтровальные материалы** Объем образования отходов – **0,013 т/период.**
- Общий объем образованных отходов – **1500,058 т/период.**

В период эксплуатации будут образованы следующие виды отходов:

- ❖ **Смешанные коммунальные отходы.** Объем образования ТБО – **500 т/год.**
 - ❖ **Отходы сварки.** Объем образования отходов сварки – **0,03 т/год.**
 - ❖ **Абсорбенты, фильтровальные материалы.** Объем образования отходов – **03,0 т/год.**
 - ❖ **Обезвоженный иловый осадок.** Ориентировочный объем образования – **4500 т/год.**
- Общий объем образованных отходов – **5003,03 т/год.**

Выводы

Выбросы загрязняющих веществ во время строительных работ будут временными, сбросов на рельеф местности не ожидается, иные негативные воздействия на окружающую среду отсутствуют, при осуществлении намечаемой деятельности извлечения природных ресурсов и захоронения отходов не планируется.

Реализация намечаемой деятельности отрицательного воздействия на окружающую среду не имеет.

Таким образом, данная деятельность при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, огромное положительное значение.

Спасибо за внимание!



Доклад

Общественные слушания в виде открытого заседания отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4»

Общая информация:

Заказчик материалов проекта – КГП на ПХВ «Elorda Aqua».

Генеральный проектировщик – ТОО ПБ «Экологические решения».

Расположение - объект проектирования расположен в Осакаровском районе Карагандинской области и Аршалынском и Целиноградском районах Акмолинской области и городе Астана

Основной вид деятельности – строительство систем водоснабжения для города Астаны. Источником водоснабжения служит канал имени Каныша Сатпаева, предусматривается строительство водозаборной, трех насосных станций и водораспределительной площадки, а также строительство насосно-фильтровальной станции №4.

Срок начала реализации намечаемой деятельности: начало работ: II квартал 2025 года, окончание работ: IV квартал 2028 год. Продолжительность строительства составляет – 4 года. Период эксплуатации: с I квартал 2029 года по 2079 гг. Постутилизация объекта: 2080 год.

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности - трасса магистрального водовода проложена по линии следующих населённых пунктов: Приишимское – Пионерское – Центральное – Есиль – Тургеневка – Акбулак – Кабанбай батыра – южная окраина г. Астана. Площадка насосно-фильтровальной станции № 4 (НФС 4) расположена на юго-восточной окраине г. Астана, район Аэропорта, станции водозабора НС № 1 – на левом берегу канала им. К. Сатпаева, НС № 2 – в 4,0 км на запад от канала им. К. Сатпаева НС № 3 – в 17,5 км на юго-запад от канала им. К. Сатпаева.

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

1) В целях обеспечения стабильного водоснабжения столицы 11 июля 2023 года Главой Государства поручено с 2024 г. приступить к строительству насосно-фильтровальной станции № 4 (далее – НФС-4). Также согласно Постановления Правительства Республики Казахстан № 234 от 26.02.2024 г. ТОО «НИПИ «Астанагенплан» разработано ТЭО «Водовод от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4» (далее – ТЭО) и получено положительное заключения госэкспертизы 3 сентября 2024 года № 01–0401/24.

2) В то же время в январе 2024 г. по утвержденному Генеральному плану города Астаны до 2035 г. в разделе «Водоснабжение и водоотведение» потребность хозяйственно-питьевой воды составит 613 тыс. м³/сут. Существующая производительность сооружений водоснабжения НФС-1,2,3 составляет 410 тыс. м³/сут. Таким образом для закрытия дефицита хозяйственно-питьевой воды возникает необходимость строительства НФС-4 производительностью 210 тыс. м³/сут.

3) Целесообразность строительства определена Заказчиком. Акмолинская область по наличию водных ресурсов занимает одно из последних мест в Республике, располагая незначительным объёмом природных вод. Острый недостаток собственных водных ресурсов является большим препятствием для развития региона.

При такой ситуации институтом Казгипроводхоз в 2000 году были составлены проектно сметные документации по «Строительству водовода от канала Иртыш-Караганда до реки Ишим» (в дальнейшем «КиКС») с целью повышения водообеспеченности столицы - города Астаны. В июне 2001 года было завершено строительство комплекса сооружений, по которому вода из Канала им. Каныша Сатпаева (от насосной станции №19) через перевал гор Нияз подавалась в верховья реки Ишим. Согласно упомянутым комплексом сооружений из КиКС забиралось порядка 90 млн м³ воды в год и сбрасывалась она в верхней части русла реки Ишим. До Вячеславского водохранилища вода транспортировалась по естественному руслу реки на расстояние около 100 км. Как показали фактические попуски, по данным наблюдений ГКП «Астана Су Арнасы», поданная вода в верховья реки Ишим, до Вячеславского водохранилища доходило меньше половины объёма. Это было основным недостатком тогдашнего решения. Поэтому на основании протокольного поручения Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б. А. №11–3/07–700 от 01.11.2018 года, РГП на ПХВ «Казводхоз» разработали проект ТЭО «Строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища», который заказчиком является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Также согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №234 от 26.02.2024 г. Акимату города Астаны и НИПИ «Астанагенплан» разработать ТЭО «Водовод от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4» (далее ТЭО) в 2024 году.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Площадка насосной станции № 1 (водозабор): Местоположение объекта – участок проектируемого водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны проходящий по землям Карагандинской и Акмолинской области, начало участка севернее п. Молодежный Осакаровского района, Карагандинской области, прохождение трассы водовода: Приишимское – Пионерское – Центральное – Есиль – Тургеневка – Акбулак - Кабанбай батыра - южная окраина города Астана, со строительством насосно-фильтровальной станции №4 расположенной на юго восточной окраине г. Астана, район Аэропорта, станции водозабора НС-1 – примыкание водовода к каналу имени Каныша Сатпаева, НС-2 - 4,0 километра на запад от канала имени Каныша Сатпаева в месте устройства водозаборной станции, НС-3 - 17,5 километра на юго-запад от канала имени Каныша Сатпаева в месте устройства водозаборной станции.

Площадка насосной станции № 2 и №3: Насосная станция 2-го подъема и насосная станция 3-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м³/с. Насосные станции относятся ко 2-й категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01 02-2009* п.7.4. Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом. Размеры станции в плане в осях 67,20х33,8м. Глубина подземной части -3,80м. Технические и технологические решения аналогичны для насосной 2-го и 3-го подъема.

Площадка насосно-фильтровальной станции № 4: в соответствии с техническим заданием полезная производительность водоочистных сооружений составляет 210 000 м³/сут. (Блок БВО – 3 комплекта оборудования производительностью по 70 тыс. м³/сут – аналог принят по технологическим решениями НФС-3, утвержденным заключением РГП «Госэкспертиза» №01–0666/22 от 22.12.2022 г. – общая производительность блока водоочистки по чистой воде - 210 000 м³/сут). В соответствии с техническим заданием в

качестве источника водоснабжения, согласно ТЭО «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Астаны до 2030 г.» (далее ТЭО), принимается Астанинское водохранилище. В качестве второго источника водоснабжения принимается Канал имени Каныша Сатпаева (далее КиКС). Состав и расчетные параметры запроектированных сооружений фильтровальной станции должны удовлетворять нормативным требованиям по качеству очистки воды из обоих источников (КиКС и Астанинское водохранилище).

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ

На период строительства источники загрязнения (временные источники загрязнения атмосферного воздуха) определены 2 организованных и 9 неорганизованных источников выброса:

- Дизельная электростанция – ИЗА №0001;
- Компрессор передвижной - ИЗА №0002;
- Разработка грунта – ИЗА №6001;
- Засыпка грунта – ИЗА №6002;
- Пересыпка песка – ИЗА №6003;
- Пересыпка щебня – ИЗА №6004;
- Пересыпка ПГС – ИЗА №6005;
- Битумные работы – ИЗА №6006;
- Сварочные работы – ИЗА №6007;
- Покрасочные работы – ИЗА №6008;
- Спецтехника – ИЗА №6009;

Согласно пункту 17 статьи 202 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т. д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ (без учета передвижных источников) составляют: 1,0157 г/сек и 6,14899 т/период.

На проектируемом объекте на период эксплуатации будет функционировать 1 организованный источник выбросов: ДГУ – ИЗА №0001.

Объем выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составят: 0,68584 г/сек и 12,34 т/год.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Питьевая вода и вода для производственных нужд - привозная. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. Потребность в воде для питьевых нужд обеспечивается подвозкой бутилированной воды (или автоцистерной). На период проведения работ будут предусмотрены биотуалеты, для рабочего персонала и для бытовых стоков, которые по мере накопления выкачиваются ассенизаторской машиной сторонней организацией. По мере заполнения биотуалетов, сточные воды вывозятся спец. автотранспортом по договору специализированными организациями. При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды.

Расход воды на хозяйственные нужды расходуется – 5040 м³/период. На технические нужды расходуется – 2700 м³/период.

На период эксплуатации ежегодный объем забираемой воды из канала К. Сатпаева составит 102,2 млн м³/год, 280,0 тыс. м³ в сутки.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты отсутствуют. Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод.

Намечаемая деятельность и объект в период эксплуатации не оказывает воздействие на трансграничную реку Иртыш.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Трасса водовода пересекает ряд мелких рек, являющихся левыми притоками реки Есил.

Водоохранные мероприятия:

- соблюдение режима и хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки на указанном участке, предусмотренным постановлением;
- предусмотреть мероприятие, обеспечивающих пропуск паводковых вод.
- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно;
- в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод;
- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;
- после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;
- не допускать захвата земель водного фонда;
- при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом;
- выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей).

На территории строительства:

- содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно;
- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;
- не допускать захвата земель водного фонда.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом;
- в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной

деятельности, территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена постоянной охранной;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ОТХОДЫ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Во время проведения строительства будут образованы следующие виды отходов:

Смешанные коммунальные отходы. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности персонала, в составе пластиковой, стеклянной, картонной тары, утиля, бытового мусора и пищевых отходов собираются в металлическом контейнере на территории строительной площадки, с последующим вывозом в специально установленные места. Объем образования ТБО – 1500 т/период.

Отходы сварки. Огарки сварочных электродов - утилизация отходов будет производиться путем передачи в специализированные организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на площадке строительства объекта. Объем образования отходов сварки – 0,045 т/период.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами. Промасленная ветошь - будет накапливаться в герметичных металлических емкостях на участках образования. Объем образования отходов – 0,013 т/период.

Общий объем образованных отходов – 1500,058 т/период.

В период эксплуатации будут образованы следующие виды отходов:

❖ **Смешанные коммунальные отходы. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности персонала, в составе пластиковой, стеклянной, картонной тары, утиля, бытового мусора и пищевых отходов собираются в металлическом контейнере на территории строительной площадки, с последующим вывозом в специально установленные места. Объем образования ТБО – 500 т/год.**

❖ **Отходы сварки. Огарки сварочных электродов - утилизация отходов будет производиться путем передачи в специализированные организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на площадке строительства объекта. Объем образования отходов сварки – 0,03 т/год.**

❖ **Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами. Промасленная ветошь - будет накапливаться в герметичных металлических емкостях на участках образования. Объем образования отходов – 03,0 т/год.**

❖ **Обезвоженный иловый осадок. Отход образуется в процессе естественной сушки осадка БОС на иловых площадках (на естественном или искусственном основании, с дренажом и т. п.). Ориентировочный объем образования – 4500 т/год.**

Общий объем образованных отходов – 5003,03 т/год.

Выводы:

Выбросы загрязняющих веществ во время строительных работ будут временными, сбросов на рельеф местности не ожидается, иные негативные воздействия на окружающую среду отсутствуют, при осуществлении намечаемой деятельности извлечения природных ресурсов и захоронения отходов не планируется.

Реализация намечаемой деятельности отрицательного воздействия на окружающую среду не имеет.

Таким образом, данная деятельность при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, огромное положительное значение.