

**«№4 сорғы-сүзгі стансасының құрылысымен Қаныш Сәтбаев атындағы
каналдан Астана қаласына су құбырын салу» жобалық құжаттамасына әсерлер
туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдау хаттамасы**

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы: «Астана қаласы Сарыарқа ауданы әкімінің аппараты» ММ.

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: «№4 сорғы-сүзгі стансасының құрылысымен Қаныш Сәтбаев атындағы каналдан Астана қаласына су құбырын салу» жобалық құжаттамасына әсерлер туралы есеп.

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы: Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК, «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ.

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері: Қарағанды облысының Осакаров ауданы, Ақмола облысының Аршалы және Целиноград аудандары мен Астана қаласы

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: Қарағанды облысының Осакаров ауданы, Ақмола облысының Аршалы және Целиноград аудандары мен Астана қаласы

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері: «Elorda Aqua» ШЖҚ КМК, БСН 241140019451, Астана қ., Сарыарқа ауданы, И. Қутпанов көшесі, 33 үй, тұрғын емес үй жай 1, тел: +77017115169; 87475444954, e-mail: post@elorda-aqua.kz.

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері: «Экологические решения» ПБ ЖШС, БСН 221140002919, Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай Батыр даңғылы, 6/1, тел.: +7 7076613609, e-mail: pbcoresheniya@mail.ru.

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт): Астана қ., Сарыарқа ауданы, А. Мамбетова көшесі, 22, «Астанагенплан ҒЗЖИ» ЖШС, 2 қабат, мәжіліс залы, 07/04/2025ж., 15: 00 сағ.

Қатысушыларды тіркеудің басталу күні, уақыты: 07/04/2025ж.,15:00 сағ.

Қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты: 15:10 сағ.

Тыңдау өтетін орынның нақты мекенжайы: Астана қ., Сарыарқа ауданы, А. Мамбетова көшесі, 22, «Астанагенплан ҒЗЖИ» ЖШС, 2 қабат, мәжіліс залы.

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Бірыңғай экологиялық порталда:

<https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings>

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында: «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>. Жарияланған күні: 15.03.2025 г

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында: «Антенна» газеті 26.02.2025 ж. № 9 (1440) және «радио NS» 27.02.2025 ж. №22/2025 эфирлік анықтамасы.

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, келесі мекенжайлар бойынша 1 дана хабарландырулар:

1. Сарыарқа даңғылы, 13 мекенжайдағы «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ хабарландыру тақташасы;

2. Кенесары көшесі, 8 мекенжайдағы Монблан Де Люкс ТК хабарландыру тақташасы;

3. Жағалау-1 ТК хабарландыру тақташасы, Тарас Шевченко көшесі, 10.

Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

___қарсы емес – 25, қарсы – 0, қалыс қалды - 0___

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

___қарсы емес – 25, қарсы – 0, қалыс қалды - 0___

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

«Экологические решения» ПБ ЖШС инженер-экологі Әбілғазина М.Б. баяндама жасады _____

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)

Баяндаманың тақырыбы: «№4 сорғы-сүзгі стансасының құрылысымен Қаныш Сәтбаев атындағы каналдан Астана қаласына су құбырын салу» жобалық құжаттамасына әсерлер туралы есеп. Беттер саны-6 (қазақ және орыс тілдерінде). Слайдтар-12 бет (қазақ және орыс тілдерінде). файлдар, плакаттар, сызбалар – 1 дана.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар:

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдігінің атауы ұйымдар, пікірлер мен ұсыныстар)

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Камидолла Дархан Бақтыбайұлы - "Астана қаласы Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты "ММ тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні) **Күні: 08.04.2025 ж.**

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Әбілғазина Мөлдір Батырханқызы - «Экологические решения» ПБ ЖШС инженер-экологі

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні) **Күні: 08.04.2025 ж.**



1-қосымша. Ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі




№	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, ұсынылатын ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауапты адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, ұсынылатын ұйымның атауы)	Ескерту (алынған ескерту немесе ұсыныс)
1.	Іске қосу-жөндеу жұмыстары кезінде Есіл өзеніне тастау көзделеді ме?	Іске қосу-жөндеу жұмыстары біздің жобамызда қарастырылмайды, іске қосу-жөндеу жұмыстары жеке жобада қарастырылады, бұл салалық министрлік жеке пысықтайды, жеке қаржыландыру болады, өйткені үлкен шығындар қажет.	Ескерту алынды
2.	Ал пайдалану кезеңіндегі авариялық тастандылар? Пайдалану кезеңінде авариялық төгінділер өзенге, жер бедеріне немесе резервуарларға, бір жерге тасталуы керек емес пе?	Виктор Иванович, біз қазір тазарту технологиясын талқылап отырған жоқпыз, құрылыс кезеңіндегі әсерді талқылап жатырмыз. Сіздердің сұрағандарыңыз пайдалану кезеңінде. Мен қазір сіздерге жауап беруге дайын емеспін, менің қолымда сызбалар жоқ, сондықтан бізде апаттық тастаулар бар, әрине қарастырылған. Сызбаны слайдта тағы да аша аласыз ба? Өздеріңіз көріп отырғандай, бізде су зауытының оң жағында үш сорғы станциясы бар. Бізде нияз бар, демек біз суды 200 метрге көтереміз және нияздан су өз бетімен қалаға жетеді. Және біз НФС-4 мен НФС-3 қамтитын боламыз. Жалпы алғанда, жобаны экологиялық жағынан зиянсыз деп айтуға болады, сондай-ақ оның міндеті - тіршілікті қамтамасыз ету және қаланы дамыту.	Ескерту алынды

2 – қосымша. Регистрациялық парак

Приложение 1
Қосымша

Регистрационный лист участников общественных слушаний по отчет о возможных воздействиях к проектной документации
«Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника / Қатысушының аты-жөні	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)/ Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Контактный номер телефона/ Байланыс телефон нөмірі	Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)/ Қатысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)/ Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1.	Байболбаев М. М.	жылдам қарама	87029775619	оқша	
2	Орхмбетов В. С.	жылдам қарама	87052172244	оқша	
3	Алиев С. Ғ.	жылдам қарама	87442102818	оқша	
4.	Жолбергенов О. К.	жылдам қарама	87754768292	оқша	
5.	Бегдеев К. М.	жылдам қарама	87713071478	оқша	
6.	Шамсидин В. А.	жылдам қарама	87792560256	оқша	
7.	Сарсембаев Ш. Р.	жылдам қарама	87751881181	оқша	
8.	Қожабеков Д. Р.	жылдам қарама	8702-882-67-77	оқша	
9.	Алиев С. М. К.	жылдам қарама	87754880616	оқша	
10	Жунаев К. А.	жылдам қарама	87477311864	оқша	
11.	Толмачев К. М.	жылдам қарама	87024735691	оқша	
12	Масбаев А. Б.	жылдам қарама	87014908081	оқша	
13	Жоланова Ш. М.	жылдам қарама	87477779420	оқша	
14	Шукманова Ш. М.	жылдам қарама	8776744465	оқша	
15	Жолан К.	жылдам қарама	877572384	оқша	

	Исраилов А.К.	житель города	87056710762	очное	
17	Аптаев Н.С.	житель города	88087476577	очное	
18	Мурин С.С.	житель города	82155537585	очное	
19	Сулмураев В.А.	житель города	87473141794	очное	
20	Мандыр Д.М.	житель города	87083796315	очное	
21	Байдашева А.К.	житель города	87475905366	очное	
22	Абдуматиева Д.А.	житель города	8216190811	очное	
23	Дикучнев Р.К.	житель г. Итатинг	87015871531	очное	
24	Зайнуллаев А.Т.	АТУ при г. Итатинг	82028229015	очное	
25	Бекмурзаев Т.С.	житель с. Арно	87014461984	очное	
	Исраилов Д.Б.	г. Итатинг, с. Арно	84483415588	очное	

3 - Қосымша. Сұрау-хат

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25322671001, Дата: 24/02/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: г.Астана (Кабанбай батыра – южная окраина г. Астана; Площадка насосно-фильтровальной станции № 4 (НФС 4) расположена на юго-восточной окраине г. Астана, район Аэропорта.)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к проектной документации "Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4"

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Сарыарка", ул. Азербайджана Мамбетова, 22, ТОО"НИПИ Астанагиплан", 2-й этаж, конференц-зал, 07/04/2025 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (20 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

"Новая газета", "Радио NS"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

1) ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" по адресу: проспект Сарыарка, 13; 2) Доска объявлений ЖК Монблан Де Люкс по адресу: Улица Кенесары, 8; 3) Доска объявлений ЖК Жағалау 1 по адресу: Улица Тарас Шевченко, 10

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного

исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Aqua" ишарушылық жүргізу құзығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" (БИН: 241140019451), 8-777-100-1345, -,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

4 - Қосымша. Шешім хат

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 25322671001, Дата: 26/02/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25322671001, от 24/02/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях к проектной документации "Строительство водовода от канала имени Каныши Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4", в предлагаемую Вами 07/04/2025 15:00, г.Астана, район "Сарыарқа", ул. Азербайжана Мамбетова, 22, ТОО"НИПИ Астанагенплан", 2-й этаж, конференц-зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний", или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

"Астана қаласы әкімдігінің "Elorda Aqua" шаруашылық жүргізу құрылымындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" (БИН: 241140019451), 8-777-100-1345, -,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

5 – Қосымша. Газетке хабарлама, эфирлік анықтама

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Меню на каждый день

тв 3–9 марта 2025 № 9 (1440)

Ваш любимый телегид!

антенна

В КАЗАХСТАНЕ



Рекомендуемая цена 160 тг.

ОБВЕДЕТ
КАЖДОГО



НОВЫЙ СЕЗОН

ПОЧКА

18+

KION

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР

СЕРИАЛ МЕСЯЦА

СЕРИАЛ МЕСЯЦА НА KION.

«Astana Motors North» ЖШС, ҚР-ң Экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес «Astana Motors North» ЖШС кәсіпорнына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (КОҚБ) бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізетін хабарланды. Қоғамдық талқылау 05.03.2025 ж. - 13.03.2025 ж. дейін болады. Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер және ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталында (<https://ecoportal.kz/>) танысуға болады. Анықтама телефоны +7 775 889 9451.

ТОО «Astana Motors North», согласно ст. 96 ЗК РК, уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Раздел охраны окружающей среды (РООС) для ТОО «Astana Motors North». Публичные обсуждения состоятся с 05.03.2025 по 13.03.2025 г.г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (<https://ecportal.kz/>) для предоставления замечаний и предложений. Телефон для справок: +7 775 889 9451.

ХИСС ҶАҶО ХУС Сервис қизмат қазанстан Республикаси Экологияги кодексининг 88-баббонинг 2-тармагынын жана 73-баббонинг 1-тармагынын талаптарына сәйкес 5 қуымыс күнн ишинде, 2025 жылгы 5 наурыздын 12 наурызга дейин (қаша алғанда) Биринги қорғалмалық қорда (қорғалмалық реконструкциялы орталықтың жоқасын талпылу) қорғалмалық тәуірлер өтетин хабарлады қосымша жабат, Астана қ., Нура ауданы, қ.к. Орнбор, 84-жана 85 (сыртқы инженерлік желілерді өзгерту қаша сметалық құрағаттамасы). Жобалық құрағаттама пакетін өскертүүләр мен ұсыныстар үшн Биринги экологиялық порталда көруге болады.

ПОО «ТОО ХО Сервис», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58, и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что в течение 5 рабочих дней, с 5 марта по 12 марта 2025 года (включительно), на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Реконструкция multifunctionalного бизнес-центра с надстройкой этажа, расположенного в г.Астана, район «Нурал» (далее – Проект)» (далее – Проектная документация)». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

[illegible]

01.04.2025г., в **11:00 по адресу:** Амколнская область, Целногородский район, г. Косы, ул. Ф. Аманжолова, 21, конференц зал состоится общественные слушания по разделу «Отчет о возможных воздействиях» на ПТ «Строительство подводящего газопровода от существующей системы теплоснабжения к объекту строительства теплового пункта №68-ИП». Координаты: 50°58'28"N 41°71'28"E. Пакет проектной документации доступен на <https://esportal.kz>, а также на сайте МИО ТУ «УР и РТ Амколнской области»: <http://www.mio.gov.ru>.
мы по адресу: expres@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить у специалистов намечаемого заказчика – ПК «Готден строительство города Косово», ИНН 9000000000, ОГРН 1090000000000, Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Барнаульская, 80, тел. +7(7) 273 333 733, alkinavnaova@gmail.com; Сайт на url: <https://usweb.zoon.kz/>; [+77373333733](tel:+77373333733); pawd.yook@nns.ru; wswylnv@NFSRP.net Идентификатор

«OII Ekstraktsiya Sotpanay» ЖШС КР-н Экологиялык кодексинин 96-бабына сәйкес «Мектепке дейинги балалар мекемелерин, дамуун орнаткычтар, медициналык мекемелер жана автоуотарлар бар көпөлктөргө тургун үй кешен, Ш.Калдаяктов, С.Нургамибетов, Райымбек батыр («Auez Business» КИТКУ) көшөлөрүнн килымы-сы ауданы (сырткы инокербер жөлпелері)» жумьс жобасына курашкан ортаны курау бөлүмү (КОКБ) боышына көпшілік тапкылуу аркылы курамдык тындалуу откөзгөнін хабарлады. Курамдык тапкылуу 05.03.2025 ж. бастап 13.03.2025 ж. дейін болады. Жобалык курамтама пакетімен експерттер жана ұсыныстар беру үшін брыңғай экологиялык порталында (<https://ecoportal.kz/>) танысуа болады. Аныктама телефоны +7 775 889 9451.

ООО «Oil Extraction Company» согласно ст. 96 УК РК уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичного обсуждения по проекту «Раздел очереди «Кружающее» среды» (РООС) к рабочему проекту «Квартальный жилой комплекс со всеми необходимыми детскими дошкольными учреждениями, развивающимися центрами, медицинскими учреждениями и парком» на территории пересечения улиц Ш.Калдаякова, С.Нурмагамбетов, Райымбек баты (МЖК «Auez Business») (без наружных инженерных сетей). Публичные обсуждения состоятся с 05.03.2025 по 13.03.2025. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (<https://ecportal.kz>) для предоставления замечаний и предложений. Телефон для справок +7 727 899 9451

[illegible][illegible]

Азат-М ЖШС «Аюл чакан, Есин адуру. Е915 кошсе, №12 у-жеси (сырткы инженерлик жөлгөсү)» мекениндеги орналаскан кичиірктөгү уу-жаллары мен паронин бар көпөлгөтө тургын уу кешенин куралысы» жобасы бойынша когамды тапшылууар, нысандында когамды тапшылууар өткүзү туралы хабарланды. Жобаны ээрчүсүл «Pr-Rius» ЖШС байланыс телефоны: 8-705-183-1212. Жобу куруттама пакети мен биринчи экологиклык порталда тапшыса болды. <https://ecooraptor.kz/>. Барлык өскөртүлөр мен ушинчир тапшыруу экологиклык порталда хабилданады <https://ecooraptor.kz/> 07.03.2024 ж. Бастам 5 жумуш курут.

ТОО «Азат-М» сообщает, о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район Саян, улица Е915, участок № 22» (без наружных инженерных сетей) на территории, расположенной по адресу: г. Астана, район Саян, ул. Е915, уч. № 22. Контактный телефон: 8-705-509-9595. Разработчик проекта ТОО «P.I.Plus» контактный телефон: 8-705-183-1212. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/>. Все замечания или предложения по проекту можно направить на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/> в срок 07.03.2025 г. в течение 5 рабочих дней.

[illegible][illegible]

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің Балық шаруашылығы комитетінің «Петропавл балық питомнигі» РМҚК Соқ. Петропавл қаласы, 410-гі мұрағат мекемесі бойынша «балық питомнигінің қайта құру» жобасы бойынша оғраматтық талқылаулар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарланды. Балық шаруашылығы комитетінің «Петропавл балық питомнигі» РМҚК талпырысу бөрілушінің өзі, байланыс телефоны: 8-705-976-3704. Жобаны әзірлеуші «Алматы Строй 205» ЖШС байланыс телефоны: 8-705-183-1212. Жобалық құжаттарды қарауға және сұрақтарға жауап беруге қызығушылық танытатындарға хабарланады. Балрық өскерткілер немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталдағы

РГКП «Петропавловский рыбокомбинат» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщает, о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Реконструкция рыбокомбината» по адресу: СКО, город Петропавловск, строение 410. Представитель от Заказчика РГКП «Петропавловский рыбокомбинат» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан контактный телефон: 8-705-976-976-304. Разработчик проекта ТОО «Аграрный Проект» контактный телефон: 8-705-976-181-122, e-mail: info@agroproyekt.kz, 2020-2021 года работы на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>. Все замечания и предложения принимаются на Едином Экологическом портале: <https://ecoportal.kz> в срок с 07.03.2025 г. в течение 5 рабочих дней.

«ВостокГеофтор» **ЖШС** КР-н экологиялык кодексинң 96-бабына сәйкес «Абай облысы. Семей каласы. Сәтбаев көшесі, 203 мекенжайы бойынша өндірістің базалық ғимаратын қайта жандарту және қайта жабдықтау» жобасын қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚКБ) бойынша кешіктелі тапшылау арқылы қоғамдық тәуірлауларды жүргізіп отыр. Жобаның мақсаты – қоршаған ортаның табиғат ресурстарын қорғау, олардың қайта өсірілуін қамтамасыз ету, табиғат ресурстарының деңгейін бойындау. Жобаның құжаттама пакетімен екісөзделген және уәкілдер ұсыныстар берген бірінші экологиялық порталдама (<https://ecoportal.kz/>) таңысуға болды. Анықтама телефоны +7 71 726 4966. Тапшылағыннан кәтжан жағалар бойынша өндірістің қоршаған ортаны ұсыныстар қорғамақ тапшылаудың соңғы күні жағал 18.00-ге дейін қабылданды.

ТОО «ВостокГорфотра», согласно ст. 96 УК РК, уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Раздел охраны окружающей среды (РООС) Реконструкция и переоборудования здания производственного назначения для размещения АО «Белый Семей» ул. Сатпаева». Публичные обсуждения состоятся с 6.03.2025 по 13.03.2025 г. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (<https://ecportal.kz>) для предоставления замечаний и предложений. Телефон для справок: +7 717 276 4966. Замечания и предложения по обсуждаемым проектам принимаются по адресу: г. Семей, ул. Сатпаева, 10.

НЕ ЗАБУДЬТЕ: свежий номер
«АНТЕННЫ»
- каждую СРЕДУ!

ИП «Qaz Media»
030000, г. Актобе, Алтын Орда 1д. офис 1
Тел.: 8-701-994-11-77, ИИН 790910401708
ИИК: KZ76722S000038897511 в АО «Kaspi Bank», БИК: CASPKZKA

Исх. №22/2025

От «27» февраля 2025 г.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Elorda Aqua»
Исполнитель: ИП «Qaz Media»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП «Qaz Media», подтверждает, что 27 февраля 2025 г. в эфире радиостанции «Радио NS» в г. Астана (105,9 FM) была размещена информация о проведении общественных слушаний, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

Объявление

ГКП на ПХВ «Elorda Aqua» сообщает, что, проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4»». Географические координаты участка и географические координаты территории воздействия: 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Общественные слушания будут проводиться **07.04.25 г., в 15.00 часов** по адресу г. Астана, район «Сарыарка», ул. А. Мамбетова, 22, ТОО «НИПИ Астанагенплан», 2-й этаж, конференц-зал.

Документация по проекту для ознакомления размещена на сайтах ЕЭП [ecoportal.kz](https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru) и <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>.

Дополнительную информацию можно получить по эл. адрес: pbecoresheniya@mail.ru, тел/факс: +7 707 661 36 09.

Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте ecoportal.kz.

Хабарландыру

«Elorda Aqua» ЖШҚ МКК «Қаныш Сәтбаев атындағы каналдан Астана қаласына №4 сорғы-сүзгі станциясының құрылысымен су құбырының құрылысы» ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні жайлы хабарлайды.

Учаскенің географиялық координаттары және әсер ету аумағының географиялық координаттары: : 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Қоғамдық тыңдаулар **07.04.25 ж., сағат 15.00-де** Астана қаласы, «Сарыарка» ауданданы, Ә. Мамбетов көшесі, 22, «НИПИ Астанагенплан» ЖШС, 2-кабат, конференциялық залында өтетін болады.

Жоба бойынша құжаттамамен БЭК-те ecoportal.kz және <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru> сайттарында таныса аласыздар.

Қосымша ақпаратты төмендегі электронды мекенжайлар бойынша алуға болады
pbecoresheniya@mail.ru, тел.: +7 707 661 36 09.



Ескертулер мен ұсыныстар төмендегі жергілікті атқарушы органның электронды мекенжайлар бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz және ecoportal.kz сайтында.

Индивидуальный предприниматель
«Qaz Media»



Карагулова А. А.

6 – қосымша. Хабарламаның фотоматериалдары



ХАБАРЛАНДЫРУ

«Elorda Aqua» ЖШҚ МКК «Қызыл Сәтбаев атындағы каналдан Астана қаласына №4 сорғы-суғіт станциясының құрылысымен су құбырының құрылысы» ақпараттық жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні жайлы хабарлайды.

Учаскенің географиялық координаттары және асер ету аумағының географиялық координаттары: 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Қоғамдық тыңдаулар 07.04.25 ж., сағат 15.00-де Астана қаласы, «Сарыарқа» аудандық, Қ. Мамбетов көшесі, 22, «НИПИ Астанагеплан» ЖШС, 2-кабат, конференциялық залында өтетін болады. Ашық отырысты өткізу мерзімі қоғамдық тыңдауға қатысушылардың шешімі бойынша қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантиндік, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі.

Zoom платформасындағы онлайн режиміндегі қоғамдық тыңдауларға қосылу сілтемесі:

<https://us05web.zoom.us/j/86364613820?pwd=vQZvZl.pDEC2rNmQKXHMwEdeVHCBM.1>

Конференция идентификациясы: 863 6461 3820

Катынас коды: xrlB4N

Бастамашы - «Elorda Aqua» ЖШҚ МКК, Мекенжайы: Астана қ., Сарыарқа ауданы, И. Құтпанов, 33-ші үй, 1-ші тұрғын есеу үй-жайы, ЖСН 241140019451. Байланыс деректері:

тел: +77017115169; 87475444954, эл. мекенжайы: post@elorda-aqua.kz.

Есепті әзірлеуші - "ТБ Экологические решения" ЖШС, Мекенжайы: 010000, Астана қ., Есін ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 6/1 ғимарат. Байланыс деректері: тел: +7 707 661 36 09, эл. мекенжайы: phcoresheniya@mail.ru.

Жоба бойынша құжаттамамен БЭК-те [eportal.kz](https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru) және [сайтында](https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru) таныса аласыздар.

Жоспарланған іс-шара туралы, өткізілетін қоғамдық тыңдаулар туралы қосымша ақпарат алуға, сондай-ақ жоспарланған іс-шараға қатысты құжаттардың көшірмелерін сұрауға төмендегі электрондық мекенжай мен телефон бойынша алуға болады: phcoresheniya@mail.ru, тел: +7 707 661 36 09.

Жергілікті атқарушы орган - «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды басқару басқармасы» ММ, пошталық мекенжайы: 010000, Астана қ., Сарыарқа даңғылы, 13, 4-кабат, сайты <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>, электрондық мекенжайы: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.

Бөкейтулар мен ұсыныстар төмендегі жергілікті атқарушы органның электрондық мекенжайлар бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz және eportal.kz сайтында.

03.03.25 г.
09:20 час

ОБЪЕВЛЕНИЕ

ГКП на ПХВ «Elorda Aqua» сообщает, что, проводится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях к проектной документации «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4». Географические координаты территории воздействия:

координаты участка и географические координаты территории воздействия: 73°36'28.8432" В, 50°45'21.3048" С - 71°28'9.6996" В, 51°3'21.96" С.

Общественные слушания будут проводиться 07.04.25 г., в 15.00 часов по адресу г. Астана, район «Сарыарқа», ул. А. Мамбетова, 22, ТОО «НИПИ Астанагеплан», 2-й этаж.

Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

В случае введения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

Ссылку на подключение к общественным слушаниям в онлайн-режиме на платформе zoom:

<https://us05web.zoom.us/j/86364613820?pwd=vQZvZl.pDEC2rNmQKXHMwEdeVHCBM.1>

Идентификатор конференции: 863 6461 3820

Код доступа: xrlB4N

Инициатор - ГКП на ПХВ «Elorda Aqua». Адрес: РК, 010000, г. Астана, район Сарыарқа, улица И. Кутпанова, дом 33, и.п. 1. БИП 241140019451. Контактные данные: тел: +77017115169; 87475444954, эл. адрес: post@elorda-aqua.kz.

Составитель отчета - ТОО "ТБ Экологические решения". Адрес: 010000, г. Астана, район Есін, пр. Кабанбай батыра, здание 6/1. Контактные данные: тел: +7 7076613609, эл. адрес: phcoresheniya@mail.ru.


Документация по проекту для ознакомления размещена на сайтах ЕЭП eportal.kz и <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>.


Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запроса копий документов, относящихся к намечаемой деятельности можно получить по эл. адресу и тел.: phcoresheniya@mail.ru, тел/факс: +7 707 661 36 09.


Местный исполнительный орган - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана», адрес: 010000, г. Астана, пр. Сарыарқа, 13, этаж 4, сайт <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/contacts?lang=ru>, электронный адрес: uoosip@astana.kz, тел: +7 (7172) 55-75-11.


Замечания и предложения принимаются по электронному адресу местного исполнительного органа: uoosip@astana.kz и на сайте eportal.kz.

03.03.25 г.
09:20 час











АШЫҚ ОТЫРЫС ТҮРІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР

**«Қаныш Сатпаев каналы мен Астана қаласына дейін
су құбырының құрылысы, насос-фильтрлеу стансасын
салуден» жобалық құжаттарға ықтимал әсерлер
туралы есеп**

Жобалаушы: «Экологические решения» ПБ ЖШС

Жалпы ақпарат

Жоба материалының тапсырысшысы – «Elorda Aqua» ШЖҚ КМК

Бас жобалаушы – «Экологические решения» ПБ ЖШС

Жобалау объектісі Қарағанды облысының Осакаров ауданы, Ақмола облысының Аршалы және Целиноград аудандары мен Астана қаласында орналасқан.


Негізгі қызмет түрі – Астана қаласының сумен қамтамасыз ету жүйелерін салу. Су көзі ретінде Қаныш Сатпаев каналы қарастырылады, су алу стансасы, үш насос станциясы және су тарату алаңы, сондай-ақ насос-фильтрлеу станциясы №4 салу жоспарлануда.

Жоспарланған қызметті іске асырудың басталу мерзімі: жұмыстардың басталуы - 2025 жылдың II тоқсаны, жұмыстың аяқталуы - 2028 жылдың IV тоқсаны. Құрылыс ұзақтығы – 4 жыл. Эксплуатация мерзімі - 2029 жылдың I тоқсанынан 2079 жылға дейін. Объектіні жою мерзімі - 2080 жыл.

КӨЗДЕЛІП ОТЫРҒАН ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ

БӨЛЖАМДЫ ЖЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Магистральды су құбырының трассасы келесі елді мекендердің бойымен жүргізілген: Пришимское – Пионерское – Центральное – Есиль – Тургеневка – Акбулак – Кабанбай батыр – Астана қаласының оңтүстік шеті. Насос-фильтрлеу станциясы № 4 (НФС-4) алаңы Астана қаласының оңтүстік-шығыс шетінде, Әуезжай ауданында орналасқан, су алу стансасы НС № 1 – Қ. Сатпаев каналының сол жағалауында, НС № 2 – Қ. Сатпаев каналының батыс жағынан 4,0 км қашықтықта, НС № 3 – Қ. Сатпаев каналының оңтүстік-батыс жағынан 17,5 км қашықтықта орналасқан.



ЖОБАНЫ ӘЗІРЛЕУДІҢ МАҚСАТЫ

Астананы сумен тұрақты қамтамасыз ету мақсатында 2023 жылғы 11 шілдеде Мемлекет басшысы 2024 жылдан бастап № 4 сорғы-сүзгі станциясының (бұдан әрі - НФС-4) құрылысын бастауды тапсырды.

Шаруашылық ауыз су тапшылығын жабу үшін.

Өзіндік су ресурстарының күрт жетіспеуі облыстың дамуына үлкен кедергі болып отыр.

Астана қаласының сумен қамтамасыз етілуін арттыру мақсатында.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР

№ 1 сорғы станциясының алаңы (су жинау): НС-1 су жинау станциясы - су ағызғыштың Қаныш Сәтпаев атындағы каналға жалғасуы, НС-2 - Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан батысқа қарай 4,0 шақырым, НС-3 - Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан оңтүстік-батысқа қарай 17,5 шақырым.

№ 2 және № 3 сорғы станциясының алаңы: 2-көтерме сорғы станциясы мен 3-көтерме сорғы станциясы жаңа НФС-4 су беру үшін қарастырылған, жалпы өнімділігі тәулігіне 324000м³, каналдан су алуға және оны НФС-4 мен НФС-3 беруге арналған. Станцияның ең көп сағаттық шығыны 14 250 м³/с, ең көп секундтық шығысы - 4,0 м³/с құрайды.

№ 4 сорғы-сүзгі станциясының алаңы: «Астана қаласының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 2030 жылға дейін дамыту» ТЭН (бұдан әрі - ТЭН) сәйкес сумен жабдықтау көзі ретінде техникалық тапсырмаға сәйкес Астана су қоймасы қабылданады. Сумен жабдықтаудың екінші көзі ретінде Қаныш Сәтпаев атындағы канал қабылданады. Сүзгілеу станциясының жобаланған құрылыстарының құрамы мен есептік параметрлері екі көзден суды тазарту сапасы бойынша нормативтік талаптарды қанағаттандыруы тиіс (ҚиКС және Астана су қоймасы).

Ауаға әсер ету

Құрылыс кезеңінде ластау көздері (атмосфералық ауаны ластаудың уақытша көздері) 2 ұйымдастырылған және 9 ұйымдастырылмаған шығарындылар көздері анықталды:

- ❖ Дизельді электр станциясы - ИЗА № 0001;
- ❖ Жылжымалы компрессор - ИЗА № 0002;
- ❖ Топырақты әзірлеу - № 6001 ИЗА;
- ❖ Топырақты жабу - № 6002 ИЗА;
- ❖ Құм салу - ИЗА № 6003;
- ❖ Қиыршық тас салу - № 6004 ИЗА;
- ❖ ШГС ауыстырып салу - № 6005 ИЗА;
- ❖ Битум жұмыстары - № 6006 ИЗА;
- ❖ Дәнекерлеу жұмыстары - № 6007 ИЗА;
- ❖ Сырлау жұмыстары - № 6008 ИЗА;
- ❖ Арнайы техника - № 6009 ИЗА;

ҚР ЭК 202-бабының 17-тармағына сәйкес атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының жылжымалы көздерінен (автокөлік, арнайы техника және т.б.) эмиссиялар нормативтері белгіленбейді

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі (жылжымалы көздерді есептемегенде): **1,0157 г/сек және 6,14899 т/кезең құрайды.**

Жобаланатын объектіде пайдалану кезеңінде 1 ұйымдастырылған шығарындылар көзі жұмыс істейтін болады: ДГҚ - № 0001 ИЗА.

Пайдалану кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының көлемі: **0,68584 г/сек және 12,34 т/жыл құрайды.**

СУ РЕСУРСТАРЫНА ӘСЕР ЕТУ

Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге су шығыны - **5040 м3/кезең** жұмсалады. Техникалық қажеттіліктерге - **2700 м3/кезең** жұмсалады

Пайдалану кезеңінде Қ.Сәтбаев каналынан алынатын судың жыл сайынғы көлемі жылына **102,2 млн м3**, тәулігіне **280,0 мың м3** құрайды.

Су объектілеріне ластаушы заттардың төгінділері жоқ. Жобаланатын объектінің аумағында жоспарланған жұмыстар гидрологиялық режимге және жерүсті және жерасты суларының сапасына әсер етпейді.

Белгіленген қызмет пен объект пайдалану кезеңінде Ертіс трансшекаралық өзеніне әсер етпейді.

Жер үсті және жер асты суларын қорғау жөніндегі іс-шаралар

Суағар трассасы Есіл өзенінің сол жағы болып табылатын бірқатар ұсақ өзендерді қиып өтеді.

Су қорғау іс-шаралары:

- қаулыда көзделген көрсетілген учаскеде өзеннің су қорғау аймақтары мен белдеулерін шаруашылық пайдалануды және режимін сақтау;
- тасқын суларды өткізуді қамтамасыз ететін іс-шараларды қарастыру.
- құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде учаске аумағын СЭС және қоршаған ортаны қорғау нормаларына сәйкес санитариялық-таза жағдайда ұстау - тұрақты;
- су қорғау аймағы мен белдеуінде ЖЖМ, улы химикаттарды сақтауға арналған қоймалар, техникалық қызмет көрсету, автомашиналарды жуу пункттерін, қоқыс үйінділерін және жер үсті, жер асты суларының сапасына теріс әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруды және салуды болдырмау;
- нөсер және тұрмыстық ағындарды жер үсті су объектілеріне ағызуда жол бермеу;
- құрылыс аяқталғаннан кейін, құрылыс жұмыстарын жүргізу орнын қалпына келтіру;
- жергілікті жердің бедеріне суды жаппай ағызуда жол бермеуді қамтамасыз ету;
- су қорының жерін басып алуға жол бермеу;
- сусымалы (шаңданатын) материалдарды тасымалдау кезінде автомобиль шанақтарын тентпен жабуды көздеу;
- шаң басуды (бетін ылғалдандыру) ұйымдастырумен жер жұмыстарын орындау;

Жер асты суларын ластану мен саркылудан қорғау жөніндегі іс-шаралар:

- пайдаланылған суларды жер асты көкжиектеріне айдауға, қатты қалдықтарды жер астында жинауға және су тұтқыш көкжиектің ластануына әкеп соғуы мүмкін жер қойнауын игеруге тыйым салу;
- пайдаланылатын су тұтқыш қабатпен тікелей гидравликалық байланысы бар жер үсті су ағындары мен су айдындарын санитарлық қорғау жөніндегі қажетті іс-шараларды уақтылы орындау;
- су қорғау аймақтарының шекараларында жағалау маңындағы қорғаныш белдеулері орнатылады, олардың аумақтарында шаруашылық және өзге де қызметке қосымша шектеулер енгізіледі, аумақ жер үсті ағынын оның шегінен шығару үшін жоспарлануы, көгалдандырылуы, қоршалуы және тұрақты күзетпен қамтамасыз етілуі тиіс;
- қатты жабыны бар жолдарда және арнайы жабдықталған орындарда көлік құралдарының (арнайы көлік құралдарынан басқа) қозғалысы мен тұрағы.

Құрылыс жұмыстары кезеңіндегі пайда болған қалдықтар

Во время проведения строительства будут образованы следующие виды отходов:

- ❖ **Аралас коммуналдық қалдықтар.** АКҚ пайда болу көлемі – **1500 т/кезең.**
 - ❖ **Дәнекерлеу қалдықтары.** Дәнекерлеу қалдықтарының пайда болу көлемі – **0,045 т/кезең.**
 - ❖ **Абсорбенттер, сүзгі материалдары** Қалдықтардың пайда болу көлемі – **0,013 т/кезең.**
- Пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі – **1500,058 т/кезең.**

В период эксплуатации будут образованы следующие виды отходов:

- ❖ **Аралас коммуналдық қалдықтар.** АКҚ пайда болу көлемі – **500 т/год.**
 - ❖ **Дәнекерлеу қалдықтары.** Дәнекерлеу қалдықтарының пайда болу көлемі – **0,03 т/жыл.**
 - ❖ **Абсорбенттер, сүзгі материалдары.** Қалдықтардың пайда болу көлемі – **3,0 т/жыл.**
 - ❖ **Сусыздандырылған тұнба.** Білім берудің шамамен алғандағы көлемі - **4500 т/жыл.**
- ❖ Пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі - **5003,03 т/жыл.**

Қорытындылар

Құрылыс жұмыстары кезінде ластанушы заттардың шығарындылары уақытша болады, жергілікті жер бедеріне төгінділер күтілмейді, қоршаған ортаға өзге де теріс әсерлер болмайды, табиғи ресурстарды алу және қалдықтарды көму көзделген қызметті жүзеге асыру кезінде жоспарланбайды.

Көзделіп отырған қызметті іске асырудың қоршаған ортаға теріс әсері жоқ.

Осылайша, бұл қызмет әлеуметтік қатынастар саласындағы қоршаған ортаға елеусіз әсер еткен кезде, сөзсіз, орасан зор оң мәнге ие болады.

АШЫҚ ОТЫРЫС ТҮРІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР
**«Қаныш Сатпаев каналы мен Астана қаласына дейін су құбырының құрылысы,
насос-фильтрлеу стансасын салумен» жобалық құжаттарға ықтимал әсерлер туралы
баяндама**

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Жоба материалының тапсырысшысы – «Elorda Aqua» ШЖҚ КМК

Бас жобалаушы – «Экологические решения» ПБ ЖШС

Жобалау объектісі Қарағанды облысының Осакаров ауданы, Ақмола облысының Аршалы және Целиноград аудандары мен Астана қаласында орналасқан.

Негізгі қызмет түрі – Астана қаласының сумен қамтамасыз ету жүйелерін салу. Су көзі ретінде Қаныш Сатпаев каналы қарастырылады, су алу стансасы, үш насос станциясы және су тарату алаңы, сондай-ақ насос-фильтрлеу станциясы №4 салу жоспарлануда.

Жоспарланған қызметті іске асырудың басталу мерзімі: жұмыстардың басталуы - 2025 жылдың II тоқсаны, жұмыстың аяқталуы - 2028 жылдың IV тоқсаны. Құрылыс ұзақтығы – 4 жыл. Эксплуатация мерзімі - 2029 жылдың I тоқсанынан 2079 жылға дейін. Объектіні жою мерзімі - 2080 жыл.

**КӨЗДЕЛІП ОТЫРҒАН ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ БОЛЖАМДЫ
ЖЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ**

Магистральды су құбырының трассасы келесі елді мекендердің бойымен жүргізілген: Приишимское – Пионерское – Центральное – Есиль – Тургеневка – Акбулак – Кабанбай батыр – Астана қаласының оңтүстік шеті. Насос-фильтрлеу станциясы № 4 (НФС 4) алаңы Астана қаласының оңтүстік-шығыс шетінде, Әуежай ауданында орналасқан, су алу стансасы НС № 1 – Қ. Сатпаев каналының сол жағалауында, НС № 2 – Қ. Сатпаев каналының батыс жағынан 4,0 км қашықтықта, НС № 3 – Қ. Сатпаев каналының оңтүстік-батыс жағынан 17,5 км қашықтықта орналасқан.

ЖОБАНЫ ӘЗІРЛЕУДІҢ МАҚСАТЫ

1) Астананы сумен тұрақты қамтамасыз ету мақсатында 2023 жылғы 11 шілдеде Мемлекет басшысы 2024 жылдан бастап № 4 сорғы-сүзгі станциясының (бұдан әрі - НФС-4) құрылысын бастауды тапсырды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 234 жылғы № 26.02.2024 қаулысына сәйкес "Астанабасжоспар" ҒЗЖИ "ЖШС" Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан Астана қаласына дейін № 4 сорғы-сүзгі станциясын салумен су тартқыш "ТЭН" әзірледі және 3 қыркүйекте мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алды 2024 жылғы № 01-0401/24

2) Сонымен бірге 2024 жылғы қаңтарда Астана қаласының 2035 жылға дейінгі бекітілген Бас жоспары бойынша «Сумен жабдықтау және су бұру» бөлімінде шаруашылық ауыз судың қажеттілігі тәулігіне 613 мың м³ құрайды. НФС-1,2,3 сумен жабдықтау құрылыстарының қолданыстағы өнімділігі тәулігіне 410 мың м³ құрайды. Осылайша, шаруашылық ауыз су тапшылығын жабу үшін өнімділігі тәулігіне НФС-4 мың м³ 210 салу қажеттілігі туындайды.

3) Құрылыстың орындылығын Тапсырыс беруші айқындады. Ақмола облысы су ресурстарының болуы бойынша табиғи сулардың шамалы көлеміне ие, Республикада соңғы

орындардың бірін алады. Өзіндік су ресурстарының өткір жетіспеушілігі өңірдің дамуына үлкен кедергі болып табылады.

Осындай жағдайда Қазгипроводхоз институты 2000 жылы елорданың - Астана қаласының сумен қамтамасыз етілуін арттыру мақсатында «Ертіс-Қарағанды каналынан Есіл өзеніне дейін су тартқыш салу» (бұдан әрі «ҚиКҚ») жөніндегі жобалық сметалық құжаттаманы жасады. 2001 жылғы маусымда құрылыс кешенінің құрылысы аяқталды, ол арқылы Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан (№ 19 сорғы станциясынан) су Нияз тауы асуы арқылы Есіл өзенінің жоғарғы сағасына берілді. Аталған кешен құрылыстарына сәйкес КиКС-тен жылына шамамен 90 млн м³ су алынып, ол Есіл өзені арнасының жоғарғы бөлігіне ағызылды. Вячеслав су қоймасына дейін су өзеннің табиғи арнасы бойынша шамамен 100 км қашықтыққа тасымалданды. Нақты су жіберулер көрсеткендей, «Астана Су Арнасы» МКК бақылауларының деректері бойынша Есіл өзенінің жоғарғы сағасына берілген су Вячеслав су қоймасына дейін көлемнің жартысынан азына жеткен. Бұл сол кездегі шешімнің негізгі кемшілігі болды.. Сондықтан Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Б.Ә. Сағынтаевтың 01.11.2018 жылғы № 11-3/07-700 хаттамалық тапсырмасы негізінде «Қазсушар» ШЖҚ РМК тапсырыс беруші Министрліктің Су ресурстары комитеті болып табылатын «Астана су қоймасын қоректендіру үшін құрылыстар салу» ТЭН жобасын әзірледі Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы. Мемлекет басшысының төрағалығымен елорданы сумен қамтамасыз ету мақсатында 2023 жылғы 11 шілдеде қаланы перспективалы сумен жабдықтау мәселесін шешу үшін № 4 сорғы-сүзгі станциясының (бұдан әрі - НФС-4) құрылысына кірісу тапсырылды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 26.02.2024 жылғы № 234 қаулысына сәйкес Астана қаласының әкімдігі мен «Астанабасжоспар» ҒЗЖИ 2024 жылы «Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан Астана қаласына дейін № 4 сорғы-сүзгі станциясын (бұдан әрі - ТЭН) салумен су тартқыш» ТЭН әзірлесін.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР

№ 1 сорғы станциясының алаңы (су жинау): Объектінің орналасқан жері - Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан Астана қаласына дейінгі Қарағанды және Ақмола облыстарының жерлері бойынша өтетін жобаланған су тартқыш учаскесі, Осакаров ауданының Молодежный кентінің солтүстігіне қарай учаскенің басталуы, су тартқыш трассасының өтуі: Приишимское - Пионерское - Центральное - Есіл - Тургеневка - Ақбұлақ - Қабанбай батыр - Астана қаласының оңтүстік шеті, Астана қаласының оңтүстік шығыс шетінде орналасқан № 4 сорғы-сүзгі станциясының құрылысы, Әуежай ауданы, НС-1 су жинау станциясы - су ағызғыштың Қаныш Сәтпаев атындағы каналға жалғасуы, НС-2 - Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан батысқа қарай 4,0 шақырым, НС-3 - Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан оңтүстік-батысқа қарай 17,5 шақырым.

№ 2 және № 3 сорғы станциясының алаңы: 2-көтерме сорғы станциясы мен 3-көтерме сорғы станциясы жаңа НФС-4 су беру үшін қарастырылған, жалпы өнімділігі тәулігіне 324000м³, каналдан су алуға және оны НФС-4 мен НФС-3 беруге арналған. Станцияның ең көп сағаттық шығыны 14 250 м³/с, ең көп секундтық шығысы - 4,0 м³/с құрайды. Сорғы станциялары ҚР ҚНЖЕ 4.01 02-2009 * п.7.4. Сорғы станциясы құйылыс астындағы сорғыларды орнатумен тереңдетілген үлгіде көзделген. Станцияның жоспардағы өлшемдері 67,20х33,8м осьтерде. Жер асты бөлігінің тереңдігі -3,80м. Техникалық және технологиялық шешімдер 2-ші және 3-ші көтеру сорғысына ұқсас.

№ 4 сорғы-сүзгі станциясының алаңы: Техникалық тапсырмаға сәйкес су тазарту құрылыстарының пайдалы өнімділігі тәулігіне 210 000 м³ құрайды. (БВО блогы - өнімділігі тәулігіне 3 мың м³ жабдық жиынтығының 70 - баламасы «Мемсараптама» РМК-ның НФС-

3 жылғы № 01-0666/22 қорытындысымен бекітілген 22.12.2022 технологиялық шешімдері бойынша қабылданған - таза су бойынша су тазарту блогының жалпы өнімділігі тәулігіне 210 000 м3). «Астана қаласының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 2030 жылға дейін дамыту» ТЭН (бұдан әрі - ТЭН) сәйкес сумен жабдықтау көзі ретінде техникалық тапсырмаға сәйкес Астана су қоймасы қабылданады. Сумен жабдықтаудың екінші көзі ретінде Қаныш Сәтбаев атындағы канал қабылданады. Сүзгілеу станциясының жобаланған құрылыстарының құрамы мен есептік параметрлері екі көзден суды тазарту сапасы бойынша нормативтік талаптарды қанағаттандыруы тиіс (ҚиКС және Астана су қоймасы).

АУАҒА ӘСЕР ЕТУ

Құрылыс кезеңінде ластау көздері (атмосфералық ауаны ластаудың уақытша көздері) 2 ұйымдастырылған және 9 ұйымдастырылмаған шығарындылар көздері анықталды:

- ❖ Дизельді электр станциясы - ИЗА № 0001;
- ❖ Жылжымалы компрессор - ИЗА № 0002;
- ❖ Топырақты әзірлеу - № 6001 ИЗА;
- ❖ Топырақты жабу - № 6002 ИЗА;
- ❖ Құм салу - ИЗА № 6003;
- ❖ Қиыршық тас салу - № 6004 ИЗА;
- ❖ ШГС ауыстырып салу - № 6005 ИЗА;
- ❖ Битум жұмыстары - № 6006 ИЗА;
- ❖ Дәнекерлеу жұмыстары - № 6007 ИЗА;
- ❖ Сырлау жұмыстары - № 6008 ИЗА;
- ❖ Арнайы техника - № 6009 ИЗА;

ҚР ЭК 202-бабының 17-тармағына сәйкес атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының жылжымалы көздерінен (автокөлік, арнайы техника және т.б.) эмиссиялар нормативтері белгіленбейді

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі (жылжымалы көздерді есептемегенде): **1,0157 г/сек және 6,14899 т/кезең құрайды.**

Жобаланатын объектіде пайдалану кезеңінде 1 ұйымдастырылған шығарындылар көзі жұмыс істейтін болады: ДГҚ - № 0001 ИЗА.

Пайдалану кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының көлемі: **0,68584 г/сек және 12,34 т/жыл құрайды.**

СУ РЕСУРСТАРЫНА ӘСЕР ЕТУ

Ауыз су және өндірістік қажеттіліктерге арналған су - әкелінетін. Тасымалданатын су жеке бөлмеде немесе қалқаның астында қатты жабыны бар алаңда орнатылған сыйымдылықтарда сақталады. Ауыз суға қажеттілік бөтелкелі суды (немесе автоцистернаны) жеткізумен қамтамасыз етіледі. Жұмыс жүргізу кезеңінде жұмыс персоналы үшін және тұрмыстық ағындар үшін биодәретханалар көзделетін болады, оларды жинақталуына қарай ассенизаторлық машина бөгде ұйыммен сорып алады. Биодәретханалардың толуына қарай сарқынды суларды арнайы автокөлікпен шарт бойынша мамандандырылған ұйымдар шығарады. Автокөлік құралы құрылыс алаңынан орталық магистральға шыққан кезде септигі және су жинауға арналған сыйымдылығы бар ағынды нөсерлі кәріз жүйесін ұйымдастырумен қатты жабыны бар донғалақтарды жуу пункті жабдықталады.

Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге су шығыны - 5040 м3/кезең жұмсалады. Техникалық қажеттіліктерге - 2700 м3/кезең жұмсалады

Пайдалану кезеңінде Қ.Сәтбаев каналынан алынатын судың жыл сайынғы көлемі жылына 102,2 млн м3, тәулігіне 280,0 мың м3 құрайды.

Су объектілеріне ластаушы заттардың төгінділері жоқ. Жобаланатын объектінің аумағында жоспарланған жұмыстар гидрологиялық режимге және жерүсті және жерасты суларының сапасына әсер етпейді.

Белгіленген қызмет пен объект пайдалану кезеңінде Ертіс трансшекаралық өзеніне әсер етпейді.

ЖЕР ҮСТІ ЖӘНЕ ЖЕР АСТЫ СУЛАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР

Суағар трассасы Есіл өзенінің сол жағы болып табылатын бірқатар ұсақ өзендерді қиып өтеді.

Су қорғау іс-шаралары:

- қаулыда көзделген көрсетілген учаскеде өзеннің су қорғау аймақтары мен белдеулерін шаруашылық пайдалануды және режимін сақтау;
- тасқын суларды өткізуді қамтамасыз ететін іс-шараларды қарастыру.
- құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде учаске аумағын СЭС және қоршаған ортаны қорғау нормаларына сәйкес санитариялық-таза жағдайда ұстау - тұрақты;
- су қорғау аймағы мен белдеуінде ЖЖМ, улы химикаттарды сақтауға арналған қоймалар, техникалық қызмет көрсету, автомашиналарды жуу пункттерін, қоқыс үйінділерін және жер үсті, жер асты суларының сапасына теріс әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруды және салуды болдырмау;
- нөсер және тұрмыстық ағындарды жер үсті су объектілеріне ағызуға жол бермеу;
- құрылыс аяқталғаннан кейін, құрылыс жұмыстарын жүргізу орнын қалпына келтіру;
- жергілікті жердің бедеріне суды жаппай ағызуға жол бермеуді қамтамасыз ету;
- су қорының жерін басып алуға жол бермеу;
- сусымалы (шаңданатын) материалдарды тасымалдау кезінде автомобиль шанақтарын тентпен жабуды көздеу;
- шаң басуды (бетін ылғалдандыру) ұйымдастырумен жер жұмыстарын орындау.

Жер асты суларын ластану мен сарқылудан қорғау жөніндегі іс-шаралар:

- пайдаланылған суларды жер асты көкжиектеріне айдауға, қатты қалдықтарды жер астында жинауға және су тұтқыш көкжиектің ластануына әкеп соғуы мүмкін жер қойнауын игеруге тыйым салу;
- пайдаланылатын су тұтқыш қабатпен тікелей гидравликалық байланысы бар жер үсті су ағындары мен су айдындарын санитарлық қорғау жөніндегі қажетті іс-шараларды уақтылы орындау;
- су қорғау аймақтарының шекараларында жағалау маңындағы қорғаныш белдеулері орнатылады, олардың аумақтарында шаруашылық және өзге де қызметке қосымша шектеулер енгізіледі, аумақ жер үсті ағынын оның шегінен шығару үшін жоспарлануы, көгалдандырылуы, қоршалуы және тұрақты күзетпен қамтамасыз етілуі тиіс;
- қатты жабыны бар жолдарда және арнайы жабдықталған орындарда көлік құралдарының (арнайы көлік құралдарынан басқа) қозғалысы мен тұрағы.

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ ПАЙДА БОЛҒАН ҚАЛДЫҚТАР

Құрылыс және эксплуатация кезінде келесі қалдықтар түрі пайда болады:

❖ **Аралас коммуналдық қалдықтар.** Персоналдың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар пластикалық, шыны, картон ыдыс, қоқыс, тұрмыстық қоқыс және тамақ қалдықтары құрамында құрылыс алаңының аумағындағы

металл контейнерде жиналып, кейіннен арнайы белгіленген орындарға шығарылады. АКҚ пайда болу көлемі – **1500 т/кезең**.

❖ **Дәнекерлеу қалдықтары.** Дәнекерлеу электродтарының оттықтары - қалдықтарды кәдеге жарату мамандандырылған ұйымдарға беру жолымен жүргізіледі, уақытша сақтау объектінің құрылыс алаңындағы металл контейнерде жүзеге асырылады. Дәнекерлеу қалдықтарының пайда болу көлемі – **0,045 т/кезең**.

❖ **Абсорбенттер, сүзгі материалдары** басқаша айқындалмаған май сүзгілерін қоса алғанда), сүртуге арналған маталар, қауіпті материалдармен ластанған қорғаныш киімдері. Майланған шүберек - пайда болу учаскелерінде герметикалық металл сыйымдылықтарда жинақталады. Қалдықтардың пайда болу көлемі – **0,013 т/кезең**.

Пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі – **1500,058 т/кезең**.

В период эксплуатации будут образованы следующие виды отходов:

❖ **Аралас коммуналдық қалдықтар.** Персоналдың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар пластикалық, шыны, картон ыдыс, қоқыс, тұрмыстық қоқыс және тамақ қалдықтары құрамында құрылыс алаңының аумағындағы металл контейнерде жиналып, кейіннен арнайы белгіленген орындарға шығарылады. АКҚ пайда болу көлемі – **500 т/год**.

❖ **Дәнекерлеу қалдықтары.** Дәнекерлеу электродтарының оттықтары - қалдықтарды кәдеге жарату мамандандырылған ұйымдарға беру жолымен жүргізіледі, уақытша сақтау объектінің құрылыс алаңындағы металл контейнерде жүзеге асырылады. Дәнекерлеу қалдықтарының пайда болу көлемі – **0,03 т/жыл**.

❖ **Абсорбенттер, сүзгі материалдары** басқаша айқындалмаған май сүзгілерін қоса алғанда), сүртуге арналған маталар, қауіпті материалдармен ластанған қорғаныш киімдері. Майланған шүберек - пайда болу учаскелерінде герметикалық металл сыйымдылықтарда жинақталады. Қалдықтардың пайда болу көлемі – **3,0 т/жыл**.

❖ **Сусыздандырылған тұнба.** Қалдықтар тұнба алаңдарында БОС тұнбасын табиғи кептіру процесінде (табиғи немесе жасанды негізде, дренажбен және т.б.) түзіледі. Білім берудің шамамен алғандағы көлемі - **4500 т/жыл**.

❖ Пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі -**5003,03 т/жыл**.