

ЗАО «СП Казполмунай»

УСТРОЙСТВО ФАКЕЛЬНОЕ
ДЛЯ БЕЗДЫМНОГО СЖИГАНИЯ ГАЗА

СДГ 2х20
ПАСПОРТ

Актау 2005г.

АО «АКМО-88»

ПАСПОРТ

1. На изделие Раковное устройство
СДГ 2х20 L=20 м
(наименование и шифр по основному конструкторскому документу)

2. Наименование объекта ТОО «Корголынай»

3. Заказ № шсымо N1045K от 29.11.2005 г.

4. Масса(кг) 1590 кг

5. Дата изготовления 6 апреля 2006 г.

6. Изделие изготовлено и испытано в соответствии с СДГ 2х20 н1 ÷ н14

(указать нормативный документ или шифр чертежей)

7. Приложение акт проверки сварных швов,
копия удостоверения сварщиков,
копия сертификатов на материалы,
копия проекта.

Начальник участка №7



и.о. нар.

Кадырбаев А.С.

Уахидов А.В.

4. ПАСПОРТ

1.1. Технические данные

- Назначение - бездымное сжигание газа
- Производительность максимальная $\text{Нм}^3/\text{сут.}$:
 - газ высокого давления - 300000
 - газ низкого давления - 30000
- Высота м - 20
- Масса не более кг - 1500
- Режим работы - постоянный
- Температура окружающего воздуха $^{\circ}\text{C}$ - $-40 + 50$
- Максимальное давление на линии
 - газа высокого давления Мпа - 0,6
 - газа низкого давления Мпа - 0,01
- Коэффициент инжекции (смешения) $\text{м}^3/\text{м}^3$ - 4-10

1.2. Комплект поставки

- Факел в сборе - 1
- Сопло регулируемое - 1
- Фланец ответный 150x16 - 2
- Шпилька М20x85 - 16
- Гайка М20 - 32
- Паспорт и техническое описание - 1

(Система дистанционного розжига поставляется отдельно)

1.3. Удостоверение о качестве изготовления

- Устройство факельное СДГ изготовлено в соответствии с чертежами и техническими условиями.
- Изготовитель:
-
- Заказчик: ЗАО «СП Казполмунай»
- Основание для изготовления:
- Дата изготовления:
- Результаты приемочных испытаний:
-
-
-

заказчик: П.

изготовитель: п/п.