

НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

К

Рабочему проекту

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ГОЛОВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ИШИМСКОГО ГРУППОВОГО
ВОДОПРОВОДА
В
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1) Описание намечаемой деятельности

Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области район Шал Акына.

Площадки расположена на свободной от застройки территории.

Рассматриваемый участок граничит со свободными от застройки территориями.

Географические координаты:

№ п/п	Координатные точки	
	Северная широта	Восточная долгота
1	53°32'02.51"	67°03'57.05"
2	53°31'51.90"	67°04'06.55"
3	53°31'45.30"	67°04'15.56"
4	53°31'34.31"	67°04'28.24"
5	53°31'33.46"	67°04'44.32"
6	53°31'28.00"	67°04'30.30"
7	53°31'55.67"	67°05'13.69"
8	53°31'38.75"	67°05'38.07"

Площадка № 1 граничит с севера автомобильной дорогой на расстоянии 958 м, с северо-восточной стороны и восточной, с юго-восточной стороны река Ишим, с южной стороны земли с.о.Октябрьское, с юго-западной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 124 м, с западной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 130 м, с северо-западной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 257 м.

Площадка №2 граничит с севера автомобильной дорога на расстоянии 1,5 км, с северо-восточной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 699 м, с восточной стороны автомобильная дорога с.о.Октябрьское на расстоянии 775 м, с юго-восточной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 387 м, с южной, юго-западной стороны, западной стороны земли с.о.Октябрьское, с северо-западной стороны автомобильная дорога на расстоянии 758 м.

Площадка №3 граничит с севера автомобильной дорогой на расстоянии 958 м, с северо-восточной стороны Октябрьский с.о., с. Узынжар на расстоянии 459 м, восточной стороны Октябрьский с.о., с. Узынжар на расстоянии 556 м, с юго-восточной стороны река Ишим на расстоянии 1,7 км, с южной стороны площадка №2 на расстоянии 611 м, с юго-западной стороны земли с.о.Октябрьское, с западной автомобильная дорога на расстоянии 338 м, с северо-западной стороны автомобильная дорога на расстоянии 158 м.




Рисунок 1.1-1 – Карта схема

2) Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду

Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области район Шал Акына.

Площадки расположена на свободной от застройки территории.

Площадка проектирования №1: Площадь отвода по гос.акту - 0,9927 га; Земельный участок в границах проектирования - 9927м²; площадь застройки - 353,21м²; Площадь покрытий - 4584,10м².

Площадка проектирования №2: Площадь отвода по гос.акту - 21,7768 га; Земельный участок в границах проектирования – 217768 м²; площадь застройки - 13346,97 м²; площадь покрытий – 34706м²; площадь озеленения – 19495м².

Площадка проектирования №3: площадь отвода по гос.акту - 9,2027 га; земельный участок в границах проектирования – 92027м²; площадь застройки - 59551,8м²; площадь покрытий - 2174,50 м².

Акт на землю приведен в Приложении проекта.

Основные технические решения

Производительность головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области принята согласно заданию на проектирование: средне-суточная 23 500 м³/сут.; среднечасовая: 979,17 м³/ч;

Режим работы водоочистных сооружений: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Площадка №1: 1. Насосная станция I подъема (НС-1); 1.1 ТП.

Площадка №2: 1.1 Водоочистная станция (ВОС); 1.2 Административно-лабораторный корпус (АЛК); 2. Парковка для персонала; 3.1 Резервуар чистой воды (РЧВ) 2600м³; 3.2 Резервуар запаса сырой воды (РСВ) 500м³; 4. Насосная станция II подъема (НС-2); 5.Площадка ТБО; 6. ТП 1 с ДГУ; 7. ТП 2; 8. Здание ремонтно-механическая мастерская

(РММ); 9. Здания гаража для Бензовоза; 10. Здания гаража для легковых автомобилей; 11. Здание котельной; 12. Склад хранения угля; 13. Площадка временного хранения золошлаков; 14. КПП; 15. Смотровая вышка; 15.2 Смотровая яма; 16. Площадка для отдыха персонала; 17. КНС; 18. Въезд на территорию; 18.1 2-ой въезд на территорию; 18.2 Въезд на территорию для грузовых автомашин; 19. Автозаправочная станция (АЗС); 20. ЛОС; 21. ПС; 22. Склад; 23. РПВ 200м³ 2 секции; 24. МЗСГО; 25. Здание гаража для грузовых автомобилей с РММ; 26. Здание гаража для грузовых автомобилей.

Площадка №3: 1. Пруд накопитель; 2. Канализационно-очистные сооружения; 3.ТП.

Площадка проектирования №1: Площадь отвода по гос.акту - 0,9927 га; Земельный участок в границах проектирования - 9927м²; площадь застройки - 353,21м²; Площадь покрытий - 4584,10м².

Площадка проектирования №2: Площадь отвода по гос.акту - 21,7768 га; Земельный участок в границах проектирования – 217768 м²; площадь застройки - 13346,97 м²; площадь покрытий – 34706м²; площадь озеленения – 19495м².

Площадка проектирования №3: площадь отвода по гос.акту - 9,2027 га; земельный участок в границах проектирования – 92027м²; площадь застройки - 59551,8м²; площадь покрытий - 2174,50 м².

Полная производительность «Станции очистки воды» составляет 23 500 м³/сут, максимальная мутность исходной воды принята 710 мг/л, максимальная цветность 1200 градусов.

Станция водоподготовки рассчитана на равномерную работу в течение суток, так как её полная производительность составляет более 5000 м³/сут.

Вода от насосной станции первого подъема равномерно в течение суток подается в резервуары запаса сырой воды (два по 500м³ каждый).

Из резервуаров вода по двум самотечно-напорным трубам Ду500 (каждая) в течение суток поступает на станцию очистки, где распределяется между двумя вертикальными (вихревой) смесителями.

В смесители для процессов хлопьеобразования вводится реагент - коагулянт хлорное железо. Воду подщелачивать не требуется.

На выходе со смесителей в воду вводится флокулянт ПАА для интенсификации процесса хлопьеобразования.

После смесителей вода с реагентами подается в камеры хлопьеобразования, откуда поступает в горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями (сепаратор). Устройство тонкослойных блоков в горизонтальных отстойниках обеспечивает интенсификацию процесса отстаивания и сокращение конструктивных размеров отстойника.

После сооружений по отстаиванию вода поступает на скорые безнапорные фильтры. Фильтрованная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Два РЧВ по 2500м³каждый.

Перед выходом из здания водоподготовки в фильтрованную воду вводится раствор гипохлорита натрия для обеззараживания. Ввод гипохлорита натрия перед РЧВ обеспечивает 30-минутный контакт воды с обеззараживающим реагентом. Первичное обеззараживание предусмотрено путем ввода гипохлорита натрия в трубопровод подачи исходной воды из резервуаров сырой воды на станцию водоочистки.

Часть фильтрованной воды поступает в резервуары промывной воды для промывки фильтров. Также вода используется на нужды реагентного хозяйства, хозяйственно-питьевые и технологические нужды.

Для обеззараживания воды из резервуара промывных вод на нужды здания водоподготовки используется бактерицидная установка, установленная в здании станции водоподготовки.

Промывка фильтров предусматривается водовоздушная. Для промывки фильтров в насосной станции предусматривается группа насосов и группа воздуходувок. Также в

насосной станции предусматривается группа насосов для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и водоснабжения станции водоподготовки.

Промывная вода от обратной промывки фильтров и осадок из горизонтальных отстойников поступает в резервуары сбора промывной воды, откуда насосами подается на сооружения по обработке промывной воды и сооружения по обработке осадка.

Очищенная вода после обратной промывки фильтров подается в резервуары запаса сырой воды.

Обезвоженный осадок складировается на полигон ТБО.

3) Информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

Водоснабжение

Продолжительность строительства составит 17 месяцев.

Качество питьевой воды должно соответствовать, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»».

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 737 от 26 октября 2011 года, автотранспорт для перевозки питьевой воды должен иметь санитарный паспорт транспорта. Проверка санитарного состояния автотранспорта осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года.

Вода, используемая на питьевые нужды, будет привозная, бутилированная. Предварительный расчет расхода воды выполнен в соответствии с нормами. Нормы расхода воды приняты на одного рабочего строителя - 25.0 л/сутки. Число работающих будет составлять 200 человек, строительные работы будут вестись в одну смену. Продолжительность строительных работ будет составлять – 510 дней.

Суточное водопотребление будет составлять: $200 \times 25 \times 10^{-3} = 5,0$ м³/сутки.

Общий объем за период строительных работ будет составлять: $5,0 \times 510 = 2550$ м³.

Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 5,0 м³/сутки и 2550 м³ за период строительства объекта.

На период строительства объем технической воды составляет 35718,448 м³, за сутки - 70,0362 м³/сутки.

На период эксплуатации источником водоснабжения являются поверхностное водозаборное сооружения на р. Ишим.

Разрешение на специальное водопользование за №KZ00VTE00263838 от 30.09.2024 года прилагается в приложении Заявления.

На период строительства сточные воды отводятся в биотуалеты, сбросы в поверхностные водные объекты отсутствуют.

Сточные воды на период СМР отводятся в биотуалеты, по мере наполнения опорожняются ассенизационными машинами и вывозятся согласно заключенным договорам со специализированными организациями.

На период эксплуатации водоотведения предусматривается:

Канализация К1 предназначена - для отвода хозяйственно-бытовых стоков от зданий на площадке головных сооружений; Бытовые стоки с площадки самотеком поступают в Канализационную насосную станцию (КНС). Далее стоки напорным коллектором

направляются в Канализационно-очистные сооружения (КОС). После очистки стоки направляются в пруд-испаритель.

Канализация производственных стоков КЗ служит для отвода производственных стоков от здания Водоочистной станции. Сброс производственной канализации КЗ осуществляется в бытовую канализацию.

Пруд испаритель разрабатывается отдельным проектом.

2) Земельные ресурсы

Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области район Шал Акына.

Площадка расположена на свободной от застройки территории.

Площадка проектирования №1: Площадь отвода по гос.акту - 0,9927 га; Земельный участок в границах проектирования - 9927м²; площадь застройки - 353,21м²; Площадь покрытий - 4584,10м².

Площадка проектирования №2: Площадь отвода по гос.акту - 21,7768 га; Земельный участок в границах проектирования – 217768 м²; площадь застройки - 13346,97 м²; площадь покрытий – 34706м²; площадь озеленения – 19495м².

Площадка проектирования №3: площадь отвода по гос.акту - 9,2027 га; земельный участок в границах проектирования – 92027м²; площадь застройки - 59551,8м²; площадь покрытий - 2174,50 м².

3. Почвы

Работы будут проводиться на территории проектируемого объекта, предусматривается снятие плодородного слоя почвы.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах и контейнерах. Данные решения исключают образование неорганизованных свалок.

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом выполнении проектных решений и соблюдении всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

В связи с вышесказанным, организация экологического мониторинга почв не требуется.

В целом, предварительная оценка воздействия существующего здания на почвы, характеризуется как допустимая. Намечаемая деятельность значительного влияния на почвы, посредством отходов производства и потребления, оказывать не будет.

4. Полезные ископаемые

Деятельность, связанная с недропользованием, в рамках рассматриваемого проекта осуществляться не будет. Необходимые для проведения строительно-монтажных работ общераспространенные полезные ископаемые будут приобретены у отечественных поставщиков.

5. Растительность

Снос зеленых насаждений территории не предусматриваются, в связи с этим акт обследования зеленых насаждений не предоставляется.

6. Сырье

Перечень и объемы ресурсов, необходимых для проектирования представлен в приложении. Необходимые материалы будут приобретены у отечественных поставщиков и производителей.

7. Энергия

Теплоснабжение – от электронагревателей.

Электроснабжение на период строительства – от существующих сетей.

Электроосвещение территории стройплощадок предусмотрено светодиодными прожекторами.

Потребность строительства в энергоресурсах и воде принята реальным потребностям при строительстве.

Электроснабжение на период эксплуатации.

Электроснабжение осуществляется от существующих сетей производства.

4) описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных)

При проведении строительных работ по реализации проектных решений определено наличие следующих участков, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- Работа автотранспорта на участке проведения работ;
- Сварочные работы;
- Работы с металлоконструкциями;
- Гидроизоляция;
- Работы с лакокрасочным материалом;
- Использование привозного готового бетона.

В таблице 5.1-1 - приводится наименование и характеристика источников выделения эмиссий в атмосферу при строительстве объекта и эксплуатации объектов.

Таблица 5.1-1 – Характеристика источников выделения эмиссий в атмосферу.

Наименование и характеристика источников выделения эмиссий	Наименование возможных эмиссий в атмосферу
В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	
Выделение продуктов сгорания топлива в ДВС машин и механизмов	Пыль неорганическая- SiO ₂ (20-70%), углерод оксид, диоксид серы, сажа, оксид азота, азота диоксид, алканы C12-C19
Выделение пыли строительных материалов при работе с ними (разгрузке, складировании, пересыпке и т.д. минерального материала - щебень, песчано-гравийная смесь)	Пыль неорганическая
Испарение ЗВ с поверхности гидроизолирующих материалов	Углеводороды C12-C19
Выделение продуктов мехобработки (удаление ржавчины) металлоконструкций.	Взвешенные вещества, пыль абразивная.
Сварочные работы	Железо оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, фториды, фтористые газообразные соединения, диоксид азота, оксид углерода
Покрасочные работы	Ацетон, бутилацетат, толуол, спирт этиловый, спирт н-бутиловый, ксилол, уайт-спирит

При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате основных источников выделений: пыли при проведении земляных работ; пыли при работе с инертными материалами; газа и аэрозоля, при сварочных работах; металлических поверхностей; паров нефтепродуктов при гидроизоляции битумом; источники выбросов на период строительства составляет в количестве 11, из них 10 неорганизованных, 1 организованный источник. Общая масса выбросов составит – **7.55659271г/с, 16.1495977 т/год.**

Наименование загрязняющего вещества	Класс опасности ЗВ
Железо (II, III) оксиды	3
Марганец и его соединения	2
Олово оксид	3
Свинец и его неорганические соединения	1
Азота (IV) диоксид	2
Углерод оксид	4
Фтористые газообразные соединения	2
Фториды неорганические плохо растворимые	2
Диметилбензол	3
Метилбензол (349)	3
Хлорэтилен	1
Этанол (Этиловый спирт) (667)	4
Гидроксибензол (155)	2
2-Этоксэтанол	
Бутилацетат	4
Пропан-2-он (Ацетон) (470)	4
Уайт-спирит (1294*)	
Алканы C12-19 /	4
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3

На период строительства вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом - отсутствуют, в связи с тем, что объект является проектируемым. На период эксплуатации источники выбросов составляет в количестве 14, из них 10 неорганизованных, 4 организованных источника.

Всего выбросов: **25.30103813 г/с, 412.643460072 т/год.**

Наименование ЗВ	Класс опасности ЗВ
Железо (II, III) оксиды	3
Марганец и его соединения	2
Азота (IV) диоксид	2
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3
Углерод (Сажа, Углерод черный)	3
Сера диоксид	3
Сероводород (Дигидросульфид)	2
Углерод оксид	4
Фтористые газообразные соединения	2
Фториды неорганические плохо растворимые	2
Смесь углеводородов предельных C1-C5	
Смесь углеводородов предельных C6-C10	
Пентилены	4
Бензол (64)	2
Диметилбензол	3

Метилбензол (349)	3
Этилбензол (675)	3
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1
Формальдегид (Метаналь) (609)	2
Масло минеральное нефтяное	
Алканы C12-19	4
Взвешенные частицы (116)	3
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3
Пыль абразивная	

Инициатор намечаемой деятельности, после ввода в эксплуатацию объекта, ежегодно до 1 апреля будет предоставлять в территориальный орган информацию по выбросам загрязняющих веществ в соответствии с Правилами ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей [6].

Предполагаемые объемы и качественные характеристики эмиссий в водные объекты

Сбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации и строительства будут в существующие сети. Согласно п. 43 [4] нормативы допустимого сброса при отведении сточных вод в канализационные сети не устанавливаются.

5) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;

В процессе строительства и эксплуатации неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Источниками возможного шумового, вибрационного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации является технологическое оборудование.

Физические факторы и их воздействие должны отвечать требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

В период строительства и эксплуатации на рассматриваемом не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле.

В период строительства и эксплуатации объекта основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт, другие машины и механизмы, технологическое оборудование.

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где непосредственно находится работающее оборудование – в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстояние более 2 км происходит затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Кроме того, следует учитывать

изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Проектными решениями предполагается использование техники и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТ 27409-97 «Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования». Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

б) Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;

В период строительства и эксплуатации объекта ВОС Ишима образуются различные виды отходов производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду.

В период строительства объектов хозяйственной деятельности и обеспечения нормального санитарного содержания территории особую актуальность приобретают вопросы сбора, временного складирования, транспортировки и захоронения отходов потребления.

Отходы не являются радиоактивными или токсичными и не предъявляют особых условий к своему захоронению.

В процессе строительства ВОС Ишима будут образованы следующие виды отходов:

- смешанные коммунальные отходы - ТБО;
- огарки сварочных электродов;
- тара из-под лакокрасочных материалов;
- ветошь промасленная

Наименование отходов	Прогнозируемое количество, т/год
1	2
Тара из-под ЛКМ	0,83277
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	14,1534
Огарки сварочных электродов	0,1233
Ветошь промасленная	0,4805

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации ВОС Булаева будут образованы следующие виды отходов:

- смешанные коммунальные отходы
- Стружка черных металлов незагрязненная
- Отходы зола
- Отходы сварки
- Отходы очистных сооружений;

№	Наименование отхода	Уровень опасности	Количество, т/г
1	Смешанные коммунальные отходы	20//20 03/20 03 01	8,1
2	Стружка черных металлов незагрязненная	12/12 01/12 01 02	0,02
3	Отходы зола	01/01 04/01 05 99	2130,01
4	Отходы сварки	12/ 12 01/12 01 13	0,00375

5	Отходы очистных сооружений	19/19 08/19 08 16*	0,787
---	----------------------------	--------------------	-------

7) Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности;

Временное хранение отходов не является размещением отходов.

Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования

Собственных полигонов для размещения отходов предприятие не имеет.

Все виды отходов передаются на дальнейшую утилизацию или переработку согласно заключенным договорам.

При своевременной организации вывоза образующихся бытовых отходов воздействие отходов на окружающую среду отсутствует. В связи с тем, что все отходы будут передаваться коммунальным службам расчет и нормирование отходов не производится.

8) Информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления.

При сооружении и эксплуатации любых техногенных объектов всегда существует риск возникновения аварийных ситуаций и, если даже вероятность возникновения аварийных ситуаций крайне мала, готовность к различным сценариям возникновения и развития неблагоприятных событий и подготовка сценариев реагирования на эти события позволяют максимально снизить риск возникновения аварий и ущерб от них.

В процессе строительства и эксплуатации комплекса зданий, сооружений и промышленных объектов на территории городов-спутников, хотя и весьма маловероятны, но, в принципе, могут возникнуть следующие две группы аварийных ситуаций:

I. Аварии сооружений:

1. Повреждения техногенных зданий и сооружений, которые вызванные природными, технологическими и другими причинами.

II. Аварии оборудования:

1. Аварии техногенных систем и их элементов на производственных объектах.

Основные направления, по которым для минимизации риска аварий и ущерба от них должны быть разработаны сценарии реагирования следующие:

Связь. Принципиальные решения по минимизации последствий связаны, в основном, с заблаговременностью и эффективностью оповещения персонала и населения о назревающей или произошедшей аварийной ситуации.

Порядок оповещения следует определить с использованием автоматизированного способа оповещения, когда передача сигналов (команд), речевой информации осуществляется по государственным каналам связи с использованием комплекса специальной аппаратуры и технических средств оповещения. Предусмотреть использование современных средств связи и сигнализации (оповещения), удовлетворяющих международным стандартам.

Материальные ресурсы. Предусмотреть создание и размещение резервов материальных средств для ликвидации аварий: резервные запасы материалов и оборудования.

Эвакуация персонала и населения: Предусмотреть решения по беспрепятственной эвакуации людей с территории объектов в случае такой необходимости. Разработать

соответствующие планы ликвидации аварийных ситуаций, по которым следует запланировать проведение занятий и учений. В зависимости от времени и сроков проведения предусмотреть упреждающие (заблаговременные) и экстренные варианты эвакуации.

В случае фиксации аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на компоненты окружающей среды, руководство предприятия должно:

проинформировать о данных фактах областное территориальное управление охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий;

определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам);

осуществить соответствующие платежи.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть проведены: анализ причин ее возникновения и разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

Определение размеров аварии состоит из расчета объемов и масштабов воздействий, объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, определения концентраций загрязняющих веществ в воздухе и в воде, площади земель, подвергшихся воздействию (при затоплении, пожаре), воздействия на биотические компоненты.

9) Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

В условиях строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо соблюдать меры, позволяющие максимально возможное снижение выбросов. К ним относятся:

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан;
- прохождение всей техникой необходимого технического обслуживания и содержание их в надлежащем рабочем состоянии;
- оптимизация строительных работ, позволяющая выполнять графики работ;
- обеспечение контроля за соблюдением технологий при строительных работах;
- применение современного оборудования и техники.

Мероприятия на период строительства:

1. Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, международных норм и стандартов;
2. Назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций;
3. Ведение учета образования и движения отходов, паспортизация отходов;
4. Сбор и временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществлен согласно требованиям Законодательства РК в области ООС, в том числе в области обращения и управления отходами, заключен договор на вывоз отходов с дальнейшей передачей отходов специализированным организациям;
5. Размещение отходов в отведенных местах с соблюдением природоохранных требований;
6. Организация и проведение транспортировки отходов способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
7. В случае аварийных проливов серной кислоты (разгерметизация емкостей для перевозки) предусматривается нейтрализация их стоков негашеной известью;

8. Заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию отходов.

Мероприятия на период эксплуатации:

1. После технологического процесса отходы хранятся временно на в специальных емкостях, после вывозом утилизируется в специализированные организации согласно договора;

10) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций

11) способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;

Для снижения негативного воздействия на животный мир предусматриваются следующие мероприятия:

- экологическое просвещение персонала и местного населения;
- устройство временных ограждений строительных площадок, препятствующее проникновению животных на стройплощадку;
- проведение работ строго в границах площади, отведенной под строительство флотации;
- ограничение пребывания на территории флотации лиц, не занятых в рассматриваемых работах;
- устройство освещения стройплощадки, отпугивающее животных;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, водоотведение – в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям);
- предупреждение случаев браконьерства;
- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;
- работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на животный мир.

12) Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

При реализации намечаемой деятельности предусматриваются следующие меры по уменьшению риска возникновения аварий:

- проведение вводных инструктажей при поступлении на работу;
- проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение повторных и внеочередных инструктажей;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- обеспечение работников технологическими, рабочими инструкциями по безопасности и охране труда по всем профессиям;
- обеспечение инженерно-технических работников должностными инструкциями;

- проведение аттестации на знание требований Правил безопасности у ИТР;
- проведение комплексных, профилактических и целевых проверок состояния противопожарной защиты, безопасности и охраны труда на рабочих местах;
- внедрение новых технологий и модернизация технологического оборудования снижающих риск аварийности;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- внедрение аварийных систем оповещения и сигнализации;
- проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования;
- разработка планов ликвидации аварий;
- оператор объекта обязуется разработать программу управления отходами горнодобывающей промышленности для минимизации образования, восстановления и удаления отходов в соответствии с п. 1 статьи 335 [1].

Оператор объекта производит выплату за фактические выбросы в атмосферный воздух, согласно Налогового кодекса Республики Казахстан.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.07.2017 года

02419P

Выдана

БАЙЖИЕНОВА ТОЛКЫН ФАЗЫЛОВНА

ИИН: 851119402247

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧ






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Астана



**ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ****Номер лицензии 02419Р****Дата выдачи лицензии 14.07.2017 год****Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:**

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат**БАЙЖИЕНОВА ТОЛКЫН ФАЗЫЛОВНА**

ИИН: 851119402247

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база**нет**

(местонахождение)

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)****АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения






001

Срок действия**Дата выдачи
приложения**

14.07.2017

Место выдачи

г.Астана



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя председателя
РГУ «Комитет водного хозяйства»
Министерства водных ресурсов
и ирригации Республики Казахстан

Аубакиров А.Б.
2024 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На разработку проектно-сметной документации
«Реконструкция головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-
Казахстанской области»

№п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	договор
2	Заказчик	РГУ «Комитет водного хозяйства МВРИ РК»
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Просадочные грунты, грунтовые воды, сейсмичность, затопляемость (уточняются при проектировании), стесненные условия. Обеспечить качественную разработку ПСД с мероприятиями по водо-энерго сбережению, внедрению современных технологий и материалов. Учесть наличие существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций.

6	Основные технико-экономические показатели проекта, в т.ч. производительность, мощность, производственная программа. Состав комплекса по сооружениям и видам работ	Площадка головных сооружений <u>Насосная станция 1-го подъема</u> Строительство водозаборных сооружений из поверхностного источника, в том числе дальнего и ближнего руслового оголовка, подводного тоннеля, самотечных линий и насосной станции I подъема с установкой современного энергосберегающего оборудования; Выполнить мероприятия по очистке дна реки в районе расположения русловых оголовков. Производительность насосной станции I подъема – 1500 м³/ч; Строительство водоводов сырой воды от НС I подъема до станции очистки воды. <u>Водоводы от НС 2-го подъема до разделительной камеры ВК-0</u> Реконструкция стальных водоводов от НС-II подъема до камеры переключения водоводов (2 нитки); Строительство камеры переключения водоводов с запорной арматурой на площадке ГС с дистанционным управлением от диспетчерского пункта – 1 ед; Строительство водоводов (3 нитки) от камеры переключения водоводов до разделительной камеры (ВК-0); Капитальный ремонт разделительной камеры (ВК-0) с заменой с запорной арматуры – 1 ед. <u>Станция очистки воды (СОВ)</u> Реконструкция станции очистки воды с применением новых технологий обработки воды и замкнутым циклом промывки фильтров. Общая производительность СОВ – 36 тыс.м³/сут. (склад хлора, склад реагентов, лаборатория, центральный склад) <u>Станция очистки промывных вод (СОПВ)</u> Строительство сооружений очистки промывных вод (для повторного использования промывной воды) <u>Насосная станция 2-го подъема</u> Реконструкция НС II подъема с установкой современного энергосберегающего оборудования. Производительность НС II подъема – 1500 м³/ч. <u>Канализационная насосная станция</u> Строительство сооружений по биологической очистки и перекачки сточных вод хозяйственно – бытовой канализации; Замена старого трубопровода Ду500 мм.
---	---	---

		<u>РЧВ</u> Реконструкция резервуаров чистой воды емкостью 2000м³ (на площадке головных сооружений) – 2ед. <u>Наружный водопровод и канализация</u> Реконструкция внутриплощадочных сетей наружного водопровода и канализации на площадке головных сооружений <u>Тепловые сети</u> Реконструкция тепловых сетей на площадке головных сооружений. <u>Здание гаража №1</u> Реконструкция здания гаража с утеплением стен, обшивкой стен профлистом, установкой окон ПВХ, ворот, бетонирование пола с армированием, замена подвесного грузоподъемного оборудования, замена системы разводящих сетей отопления, канализации. <u>Здание ремонтного гаража №2</u> Реконструкция здания гаража с утеплением стен, обшивкой стен профлистом, установкой окон ПВХ, ворот, бетонирование пола с армированием, замена подвесного грузоподъемного оборудования, замена системы разводящих сетей отопления, канализации. <u>Здание РММ</u> Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской с утеплением стен, обшивкой стен профилированным листом, установкой окон ПВХ, ворот, замена подвесного грузоподъемного оборудования, замена слесарных станков, замена системы разводящих сетей отопления, канализации, вентиляции. <u>Здание административно-бытового корпуса</u> Реконструкция здания АБК с утеплением стен, обшивкой стен металлосайдингом, установкой окон ПВХ, дверей, замена полов, замена разводящих сетей водоснабжения, канализации, отопления, капитальный ремонт кровли, устройство тамбура. <u>КПП</u> Строительство контрольно-пропускного пункта с установкой системы видеонаблюдения, согласно требований ПП РК №1151 от 07.10.2011 г. <u>Автозаправочная станция</u>
--	--	--

		Реконструкция автозаправочной станции с модернизацией оборудования и ёмкостей хранения ГСМ. <u>Благоустройство площадки головных сооружений</u> Монтаж новых ж/б плит, замена ограждения зоны санитарной охраны (на основании «Водного кодекса», раздел 7, СНиП РК 4.01-02-2009, раздел 13) Энергетическая часть -на НС 2-го подъема на ТП 35/6 кВ установить вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ -установить секционные разъединители на 35 кВ -замена коммутационной аппаратуры 0,4 кВ -замена коммутационной аппаратуры 6 кВ -замена коммутационной аппаратуры 35 кВ -замена в комплектах распределительных КРУ 6 кВ масляные выключатели на вакуумные с коммутационной аппаратурой -замена автоматики релейной защиты -замена силовых и контрольных кабелей -предусмотреть частотное управление элетроприводами насосных агрегатов НС 1-го и 2-го подъема.
7	Назначение и мощность проектируемого объекта	Обеспечение населения, социальных объектов села хозяйственно-питьевой водой в достаточном объеме и гарантированного качества.
8	Основные требования к инженерному оборудованию	Инженерное оборудование должно отвечать следующим параметрам: -передовым научно-техническим разработкам -надежность узлов и агрегатов -долговечность в эксплуатации -полной или частичной автоматизации и систематизации процессами, видеонаблюдение
9	Требования к качеству, конкурентно-способности и экологически параметрам продукции	Применение материалов, не ухудшающих экологию района строительства
10	Требования к технологии и режиму предприятия	Система водоснабжения I категории
11	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Применение труб из современных материалов. Диаметр принять согласно расчетов. Применение современного оборудования, строительных материалов и конструкции в соответствии со строительными нормами, правилами, стандартами и требованиями действующими на территории РК.
12	Выделение очередей строительства и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия.	Не требуется
13	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработка проекта и оценка воздействия на окружающую среду. Разработка проекта

		рекультивации нарушенных земель. Разработка землеустроительного проекта.
14	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии главы СНиП РК 1.03-14-2011г. «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
15	Требования по разработке инженерно-технического мероприятия гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Предусмотреть мероприятия по государственной охране площадки головных сооружений в соответствии с постановлением Правительства РК от 7 октября 2011 года №1151, а также изменениями внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2022 года №1136. Согласно СНиП РК разработка проекта "Зоны санитарной охраны" (ЗСО) и мероприятия на территории ЗСО для всех сооружений и водоводов ИГВ на основании водного кодекса и СНиП РК 4.01-02-2009 раздел 13.
16	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
17	Требования по энергосбережению	Предусмотреть применение энергосберегающих систем. Согласно Закону РК от 13 января 2012 года №541-IV "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности".
18	Требования по казахстанскому содержанию	Учитывать казахстанское содержание на основании сравнения вариантов с приложением официальных прайс-листов и коммерческих предложений производителей
19	Требования к благоустройству территории	Восстановление нарушенного асфальтного покрытия и зеленых насаждений в местах прохождения водопроводной сети.
20	Состав демонстративных материалов	Не требуется
21	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.	Не требуется
22	Требования по энергосбережению	Предусмотреть применение энергосберегающих систем. Согласно закону РК от 13.01.2012г. №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
23	Основные требования	1.Произвести обследование существующих сооружений и объектов площадки головных сооружений. 2.Выполнить топографо-геодезические изыскания. 3.Выполнить инженерно-геологические изыскания. 4.Предусмотреть восстановление асфальто-бетонного покрытия. 5.Обеспечить системой оперативного дистанционного контроля. 6.Разработать разделы ПСД в соответствии с СН РК 1.02-03-2011г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

24	Дополнительные требования.	Прохождение государственной экспертизы, энергоэкспертизы и получение согласования органами санитарно и экологического надзора. Проект по электроснабжению согласовать с электросетевой компанией по территориальной принадлежности сетей. При проектировании учесть объекты, выполненные по планам капитального ремонта собственными силами предприятия и сделанные за счет собственных средств. В процессе проектирования принять проектные решения, согласовать с соответствующими службами эксплуатирующей организаций. Рабочий проект перед прохождением государственной экспертизы согласовать с эксплуатирующей организацией филиалом «Есиль су».
25	Срок окончания рабочего проекта	Октябрь 2025г.
26	Количество выдаваемой документации	Изготовление ПСД в 5 (пяти) экземплярах, в т.ч. 1 экземпляр на электронном носителе.

Согласовано:

**Руководитель управления
Развития групповых водопроводов
КВХ МВРИ РК**

Турлыбеков Б

«24» 10 2024г.

**Заместитель директора
филиала «Есиль су» РГП
«НГВ» КВХ МВРИ РК**

Е. Кусумбаев

« 24 » 10 2024 г.

**Начальник ГПП
филиала «Есиль су»
РГП «НГВ» КВХ МВРИ РК**

С. Исмагулов

«24» 10 2024г.



26 21 мамыр
20 жыл (год)
(күні, дата)

№ 106

Сергеевка қаласы

город Сергеевка

«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесіне Аютас ауылдық округінің (Сергеев су қоймасы) аумағындағы Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарына кірме жолдар үшін тұрақты жер пайдалану құқығын беру туралы.

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17-бабы 1) тармақшасына, 31-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, 101-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2026 жылғы 26 ақпандағы бұйрықтарымен бекітілген № 94 жерге орналастыру жобалары негізінде, Солтүстік – Қазақстан облысы Шал ақын ауданының әкімдігі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жалпы ауданы – 0,1361 гектар жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы берілсін, оның ішінде: бұталар - 0,1361 гектар «Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесіне Аютас ауылдық округінің аумағында орналасқан Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарына кірме жолдар үшін тұрақты жер пайдалану құқығын беру туралы (Сергеев су қоймасы).

Жер санаты: су қорының жерлері.

Нысаналы мақсаты: Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарына кірме жолдар үшін тұрақты жер пайдалану құқығын беру туралы.

Пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: су қорғау аймағы -1000 метр, су қорғау белдеуі-100 метр.

Жер учаскесін: «СК АЭК» АҚ ВЛ-35 кВ ЭБЖ, «Қазақстан Республикасы Су ресурстары министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің жария сервитуты кесіп өтеді.

2. «Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесіне заңда белгіленген мерзімде осы қаулыға сәйкес жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарын ресімдеу ұсынылсын.

3. Осы қаулының орындалуына жауапкершілік «Солтүстік Қазақстан

004481

облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысына жүктелсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі



Қ. Омаров

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан / А.Д. Қонысжан



20 26 ЖЫЛ (ГОД) 21 мая
(күні, дата)

№ 106

Сергеевка қаласы

город Сергеевка

О предоставлении права постоянного землепользования республиканскому государственному учреждению «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» для подъездных дорог к головным сооружениям Ишимского группового водопровода на территории Аютасского сельского округа, (Сергеевское водохранилище).

В соответствии с подпунктом 1) статьи 17, подпунктом 1) пункта 1 статьи 31, статья 101 Земельного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31, статья 101, с подпунктом 20) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании утверждённых землеустроительных проектов приказами коммунального государственного учреждения «Отдел земельных отношений акимата района Шал акына Северо – Казахстанской области» от 02 апреля 2026 года № 94, акимат района Шал акына Северо – Казахстанской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Предоставить право постоянного землепользования на земельный участок общей площадью – 0,1361 гектар, в том числе: кустарники - 0,1361 гектар республиканскому государственному учреждению «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» для подъездных дорог к головным сооружениям Ишимского группового водопровода, расположенного на территории Аютасского сельского округа, (Сергеевское водохранилище).

Категория земель: земли водного фонда.

Целевое назначение: для подъездных дорог к головным сооружениям Ишимского группового водопровода.

Ограничения в использовании и обременения: водоохранная зона -1000 метров, водоохранная полоса-100 метров.

Земельный участок пересекают: ЛЭП ВЛ-35 кВ АО «СК РЭК», публичный сервитут Республиканского государственного учреждения «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов ирригации Республики Казахстан».

2. Рекомендовать республиканскому государственному учреждению «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», в установленный законом срок, оформить идентификационные документы на земельный участок в соответствии с настоящим постановлением.

004482

3. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на руководителя коммунального государственного учреждения «Отдел земельных отношений акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Аким района



К. Омаров

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан / АД. Коньжаркан




Жер учаскесіне арналған акт № 2026-9486068

Акт на земельный участок № 2026-9486068

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	15:228:041:318
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Солтүстік Қазақстан обл., Шал Ақын ауд., Юбилейный а.о., Ұзынжар а., Абай Құнанбаев Атындағы көш., 1А уч., МТК: 2202600013498598 обл. Северо-Казахстанская, р-н Шал Ақына, с.о. Юбилейный, с. Узынжар, ул. Имени Абая Кунанбаева, уч. 1А, РКА: 2202600013498598
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	тұрақты жер пайдалану постоянное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	- -
5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	9.1984 9.1984
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	Есіл топтық су құбырының бас құрылыстары үшін для головных сооружений Ишимского группового водопровода
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	су қорғау аймағы - 500 метр. Жер учаскесі: "СҚЭТК" АҚ ӘЖ- 35кВ ЭБЖ, "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және иригация Министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесінің жария сервитутымен қиылысады водоохранная зона - 500 метров. Земельный участок пересекают: ЛЭП ВЛ-35 кВ АО "СК РЭК", публичный сервитут Республиканского государственного учреждения "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и иригации Республики Казахстан"
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік
корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру
филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

Ескертпе / Примечание:

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.


** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

*** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.

**** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.

***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области


Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*



Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	229.94
2-3	399.89
3-4	229.94
4-1	399.89
5-6	4.0

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

6-7	4.0
7-8	4.0
8-5	4.0
Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
1-2	229.94
2-3	399.89
3-4	229.94
4-1	399.89
5-6	4.0
6-7	4.0
7-8	4.0
8-5	4.0

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	А	Земли с. Узынжар

Ескертпе/Примечание:
*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы, гектар Площадь, гектар
1	АО СК "РЭК"	0.0016

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)


Настоящий акт изготовлен Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2026 жылғы «3» сәуір

Дата изготовления акта: «3» апреля 2026 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области



Жер учаскесіне арналған акт № 2026-9484858

Акт на земельный участок № 2026-9484858

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	15:228:041:317
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Солтүстік Қазақстан обл., Шал Ақын ауд., Юбилейный а.о., Ұзынжар а., Есильская көш., 13А уч., МТК: 2202600013498396 обл. Северо-Казакстанская, р-н Шал Ақына, с.о. Юбилейный, с. Узынжар, ул. Есильская, уч. 13А, РКА: 2202600013498396
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	тұрақты жер пайдалану постоянное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	- -
5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	20.815 20.815
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	Есіл топтық су құбырының бас құрылыстары үшін для головных сооружений Ишимского группового водопровода
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	су қорғау аймағы - 500, 1000 метр водоохранная зона - 500, 1000 метров
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Ескертпе / Примечание:

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.


** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

*** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.

**** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.

***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казакстанской области

Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*




Масштаб: 1:10000

Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	113.80
2-3	76.21
3-4	184.96
4-5	16.90
5-6	109.47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГРН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

6-7	179.32
7-8	96.55
8-9	619.15
9-10	139.03
10-1	567.56
Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
1-2	113.80
2-3	76.21
3-4	184.96
4-5	16.90
5-6	109.47
6-7	179.32
7-8	96.55
8-9	619.15
9-10	139.03
10-1	567.56

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	Б	15:228:041:307
Б	В	земли с.Узынжар
В	Г	15:228:055:258
Г	А	земли с.Узынжар

Ескертпе/Примечание:
*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы, гектар Площадь, гектар
-----	-----	-----

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)


Настоящий акт изготовлен Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2026 жылғы «3» сәуір

Дата изготовления акта: «3» апреля 2026 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области



Жер учаскесіне арналған акт № 2026-9484080

Акт на земельный участок № 2026-9484080

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	15:228:041:315
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Солтүстік Қазақстан обл., Шал Ақын ауд., Юбилейный а.о., Ұзынжар а. обл. Северо-Казахстанская, р-н Шал Ақына, с.о. Юбилейный, с. Узынжар
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	тұрақты жер пайдалану постоянное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	- -
5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	0.4384 0.4384
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарына кірме жолдар үшін для подъездных дорог к головным сооружениям Ишимского группового водопровода
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	су қорғау аймағы - 1000 метр. Жер учаскесі: "СҚЭТК" АҚ ӘЖ- 35 кВ ЭБЖ, "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және иригация Министрлігінің Су шаруашылығы комитеті республикалық мемлекеттік мекемесінің жария сервитутымен киылысады водоохранная зона-1000 метров. Земельный участок пересекают: ЛЭП ВЛ-35 кВ АО "СК РЭК", публичный сервитут Республиканского государственного учреждения "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов иригации Республики Казахстан"
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Ескертпе / Примечание:

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.


** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

*** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.

**** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.

***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области


Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*



Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	576.82
2-3	0.94
3-4	0.86
4-5	153.60
5-6	6.0

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

6-7	152.71
7-8	575.89
8-1	6.0
Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
1-2	576.82
2-3	0.94
3-4	0.86
4-5	153.60
5-6	6.0
6-7	152.71
7-8	575.89
8-1	6.0

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	А	Земли с. Узынжар

Ескертпе/Примечание:
*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы, гектар Площадь, гектар
-----	-----	-----

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)


Настоящий акт изготовлен Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2026 жылғы «3» сәуір

Дата изготовления акта: «3» апреля 2026 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области



Жер учаскесіне арналған акт № 2026-9478144

Акт на земельный участок № 2026-9478144

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	15:228:041:314
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Солтүстік Қазақстан обл., Шал Ақын ауд., Юбилейный а.о., Ұзынжар а. обл. Северо-Казахстанская, р-н Шал Ақына, с.о. Юбилейный, с. Узынжар
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	тұрақты жер пайдалану постоянное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	- -
5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	0.2518 0.2518
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарына кірме жолдар үшін для подъездных дорог к головным сооружениям Ишимского группового водопровода
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	- -
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Ескертпе / Примечание:

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.


** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

*** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.

**** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.

***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*




Масштаб: 1:5000

Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	16.66
2-3	24.77
3-4	82.60
4-5	81.17
5-6	213.95

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

6-7	6.11
7-8	212.79
8-9	81.58
9-10	83.06
10-11	26.26
11-12	17.74
12-1	6.0
Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
1-2	16.66
2-3	24.77
3-4	82.60
4-5	81.17
5-6	213.95
6-7	6.11
7-8	212.79
8-9	81.58
9-10	83.06
10-11	26.26
11-12	17.74
12-1	6.0

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	А	Земли с. Узынжар

Ескертпе/Примечание:
*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы, гектар Площадь, гектар
-----	-----	-----

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)


Настоящий акт изготовлен Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2026 жылғы «3» сәуір

Дата изготовления акта: «3» апреля 2026 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области



Жер учаскесіне арналған акт № 2026-9484635

Акт на земельный участок № 2026-9484635

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	15:228:041:316
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Солтүстік Қазақстан обл., Шал Ақын ауд., Юбилейный а.о., Ұзынжар а. обл. Северо-Казахстанская, р-н Шал Ақына, с.о. Юбилейный, с. Узынжар
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	тұрақты жер пайдалану постоянное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	- -
5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	0.09 0.09
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарына кірме жолдар үшін для подъездных дорог к головным сооружениям Ишимского группового водопровода
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	су қорғау аймағы - 1000 метр водоохранная зона - 1000 метров
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Ескертпе / Примечание:

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.


** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

*** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.

**** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.

***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*




Масштаб: 1:2000

Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	149.20
2-3	6.26
3-4	151.01
4-1	6.0

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал ақын ауданының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел района Шал ақына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
1-2	149.20
2-3	6.26
3-4	151.01
4-1	6.0

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	А	Земли с. Узынжар

Ескертпе/Примечание:
*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы, гектар Площадь, гектар
-----	-----	-----

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Шал акын ауданының бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)

Настоящий акт изготовлен Отдел района Шал акына по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2026 жылғы «3» сәуір

Дата изготовления акта: «3» апреля 2026 года

"Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі



Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал ақына Северо-Казахстанской области"

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бекітемін:

Утверждаю:

Бөлім басшысының м.а.

И.о руководителя отдела

Маркасарин Рустем Наильевич
(Т.А.Ә)(Ф.И.О)

**Жобалауға арналған
сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)
Архитектурно-планировочное задание
на проектирование (АПЗ)**

Нөмірі: KZ79VUA02347221 **Берілген күні:** 29.01.2026 ж.

Номер: KZ79VUA02347221 **Дата выдачи:** 29.01.2026 г.

Объектінің бірегей нөмірі:

Уникальный номер объекта:

Объектің атауы: Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл топтық су құбырының бас құрылымдарының құрылысы

Наименование объекта: Строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области

Объектінің мекенжайы: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШАЛ АҚЫНА, ЮБИЛЕЙНЫЙ С.О., С. УЗЫНЖАР, Для производственного участка

Адрес объекта: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШАЛ АҚЫНА, ЮБИЛЕЙНЫЙ С.О., С. УЗЫНЖАР, Для производственного участка

Қала (елді мекен): РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШАЛ АҚЫНА, ЮБИЛЕЙНЫЙ С.О., С. УЗЫНЖАР

Город (населенный пункт): РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШАЛ АҚЫНА, ЮБИЛЕЙНЫЙ С.О., С. УЗЫНЖАР.



№ п/п	Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық белгілейтін құжат № 9 решение акима Октябрьского сельского округа , 25.07.2002 ж. (күні, айы, жылы)
	Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Постановление акимата города (района) или правоустанавливающий документ № 9 решение акима Октябрьского сельского округа от 25.07.2002 г. (число, месяц, год)
Учаскенің сипаттамасы		
Характеристика участка		
1	Учаскенің орналасқан жері	СҚО, Шал акын ауданы, Юбилейный а.о., Узынжар а. , өндірістік учаске үшін
	Местонахождение участка	СҚО, район Шал акына, Юбилейный с.о., с. Узынжар, Для производственного участка
2	Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар)	Құрылыс жоқ.Объектіге қызмет көрсету аймағын . Қолданыстағы жолдарды қарастырыңыз.
	Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	Строения отсутствуют. Предусмотреть зону обслуживания объектов. Существующие проездные пути.
3	Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабтары)	талап етіледі
	Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	требуется
4	Инженерлік-геологиялық зерделенуі (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің колда бар материалдары)	"СҚО Шал акын аудан әкімдігінің СҚ, ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі" КММ инженерлік-геологиялық іздестіру материалдары жоқ
	Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	материалы инженерно-геологических изысканий в КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына СҚО" отсутствуют



Жобаланатын объектінің сипаттамасы		
Характеристика проектируемого объекта		
1	Объектінің функционалдық мәні	Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл топтық су құбырының бас құрылымдарының құрылысы
	Функциональное значение объекта	Строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области
2	Қабаттылығы	технология бойынша
	Этажность	по технологии
3	Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып, жоба бойынша
	Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
4	Конструктивті схема	Жоба бойынша
	Конструктивная схема	По проекту
5	Инженерлік қамтамасыз ету	қажет болған жағдайда қала қызметтерімен келісу
	Инженерное обеспечение	при необходимости согласовать со службами города
6	Энергия тиімділік сыныбы	/
	Класс энергоэффективности	/



Қала құрылысы талаптары		
Градостроительные требования		
1	Көлемдік-кеңістіктік шешім	Участке бойынша іргелес объектілермен байланыстыру
	Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами
2	Бас жоспар жобасы:	Жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгілерінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына, Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Проект генерального плана:	В соответствии с проектом детальной планировки, вертикальными планировочными отметками прилегающих улиц, требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан
	тік жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен байланыстыру
	вертикальная планировка	Увязать с высотными отметками прилегающей территории
	абаттандыру және көгалдандыру	Іргелес аумақты абаттандыру. Нормативтік көгалдандыру
	благоустройство и озеленение	Благоустройство прилегающей территории. Нормативное озеленение
	автомобильдер тұрағы	жобаға сәйкес
	парковка автомобилей	согласно проекта
	топырақтың құнарлы қабатын пайдалану	топырақтың құнарлы қабатын алуды және сақтауды көздеу
	использование плодородного слоя почвы	предусмотреть снятие и хранение плодородного слоя почвы
	шағын сәулет нысандары	жобаға сәйкес
	малые архитектурные формы	согласно проекта
	жарықтандыру	жобаға сәйкес
	освещение	согласно проекта



Сәулет талаптары		
Архитектурные требования		
1	Сәулеттік келбетінің стилистикасы	Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес сәулеттік келбетін қалыптастыру
	Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в соответствии с функциональными особенностями объекта
2	Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара үйлесімдік сипаты	Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы мәніне сәйкес
	Характер сочетания с окружающей застройкой	В соответствии с местоположением объекта и градостроительным значением
3	Түсіне қатысты шешім	Келісілген эскиздік жобаға сәйкес
	Цветовое решение	Согласно согласованному эскизному проекту
4	Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-ақпараттық қондырғыларды көздеу
	Рекламно-информационное решение, в том числе:	Предусмотреть рекламно-информационные установки согласно статье 21 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»
	түнгі жарықпен безендіру	жобаға сәйкес
	ночное световое оформление	согласно проекта
5	Кіреберіс тораптар	Кіреберіс тораптарға назар аударуды ұсыну
	Входные узлы	Предложить акцентирование входных узлов
6	Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір сүруі үшін жағдай жасау	Іс-шараларды Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының нұсқаулары мен талаптарына сәйкес көздеу; мүгедектігі бар адамдардың ғимаратқа қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы кірме жолдар мен мүгедектер арбаларының өту жолдарын көздеу
	Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть мероприятия в соответствии с указаниями и требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан; предусмотреть доступ лиц с инвалидностью к зданию, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидов колясок
7	Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Соблюдение условий по звукошумовым показателям	Согласно требованиям строительных нормативных документов Республики Казахстан



Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар		
Требования к наружной отделке		
1	Цоколь	жобаға сәйкес
	Цоколь	согласно проекта
2	Қасбет	жобаға сәйкес
	Фасад	согласно проекта
	Қоршау конструкциялары	жобаға сәйкес
	Ограждающие конструкции	согласно проекта
Инженерлік желілерге қойылатын талаптар		
Требования к инженерным сетям		
1	Жылумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Теплоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
2	Сумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Водоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
3	Кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
4	Электрмен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Электроснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
5	Газбен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Газоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
6	Телекоммуникациялар және телерадиохабар	Техникалық шарттарға (ТШ № -, ж.) және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес
	Телекоммуникации и телерадиовещания	Согласно техническим условиям (№ - от г.) и требованиям нормативных документов
7	Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
8	Стационарлы суғару жүйелері	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Стационарные поливочные системы	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)



Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер		
Обязательства, возлагаемые на застройщика		
1	Инженерлік іздестірулер бойынша	Инженерлік-геологиялық қазбалар мен инженерлік-геологиялық іздестірулерді байланыстыра отырып, жер учаскесінің шекараларын натураға (жерге) көшіруге байланысты инженерлік-геодезиялық жұмыстар жүргізілгеннен кейін жер учаскесін игеруге кірісуге рұқсат етіледі
	По инженерным изысканиям	Приступать к освоению земельного участка разрешается после проведения инженерно-геодезических работ, связанных с переносом в натуру (на местность) границ земельного участка, с привязкой инженерно-геологических выработок и инженерно-геологических изысканий
2	Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды бұзу (көшіру) бойынша	Бұзуға жататын объектілердің тізбесін нақтылау деректерді одан әрі зерделеу процесінде (егер бұзу бойынша құжаттарды ресімдеу көзделеді)
	По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	Перечень объектов подлежащих сносу, уточнить в процессе дальнейшего изучения данных (если иное предусматривается), оформить документы по сносу
3	Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу
	По переносу существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций	Согласно техническим условиям на перенос (вынос) либо на проведения мероприятия по защите сетей и сооружений
4	Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу бойынша	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде сақтауға жататын барлық екпелер учаскеде предохраняются механикалық және басқа да арнайы қорғаныш тиімділігін қамтамасыз ететін қоршаулармен қорғау. Сақтау мүмкін болмаған жағдайда бөлінетін учаскелердегі жасыл желектерді басқа жұмыстарды салу немесе өндіру, бойынша ағаштарды кесу (қайта отырғызу) жүргізіледі. уәкілетті органның рұқсатына сәйкес рұқсаттар туралы Заңмен
	По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	При производстве строительно–монтажных работ все насаждения, подлежащие сохранению на данном участке, предохраняются от механических и других повреждений специальными защитными ограждениями, обеспечивающими эффективность их защиты. В случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, производится вырубка (пересадка) деревьев по разрешению уполномоченного органа в соответствии с Законом о разрешениях
5	Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша	ҚМЖ кезеңінде құрылыс учаскесінің қоршау орнату қажет
	По строительству временного ограждения участка	На период СМР необходимо установить ограждение строительного участка в соответствии со СН РК



Қосымша талаптар

Дополнительные требования

1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жобалау кезінде (жобада орталықтандырылған суық сумен жабдықтау және ауа баптау қарастырылмағанда) ғимарат қасбеттерінің сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті жүйелердің сыртқы элементтерін орналастыруды көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың қасбеттерінде жергілікті ауа баптау жүйелерінің сыртқы элементтерін орналастыруға арналған жерлерді (бөліктер, мандайшалар, балкондар және т.б.) көздеу қажет. 2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы энергия үнемдеу технологиялары бойынша материалдарды қолдану.

1. При проектировании системы кондиционирования в здании (в том случае, когда проектом не предусмотрено централизованное холодоснабжение и кондиционирование) необходимо предусмотреть размещение наружных элементов локальных систем в соответствии с архитектурным решением фасадов здания. На фасадах проектируемого здания предусмотреть места (ниши, выступы, балконы и т.д.) для размещения наружных элементов локальных систем кондиционирования. 2. Применить материалы по ресурсосбережению и современных энергосберегающих технологий.



Жалпы талаптар

Общие требования

/

перечень собственников недвижимости (третьих лиц), чьи интересы затрагиваются строительством объекта, будет определён по результатам обследования и изыскательских работ; - в случае, когда на территории, выбранной для размещения объекта строительства, расположены жилые дома, другие здания и сооружения, а также инженерные коммуникации и зелёные насаждения, подлежащие сносу или переносу, заказчик должен заключить договор с каждым из собственников недвижимости об условиях компенсации убытков собственнику; - разработать и согласовать с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, мероприятия по исключению или минимизации вредного воздействия на окружающую среду, сохранению существующих зеленых насаждений. При разработке эскизного проекта необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Разработать эскизный проект согласно приложению 5 к Правилам организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства от 30 ноября 2015 года №750. Эскизный проект согласовать с архитектором района. Согласно подпункту 10 пункта 7 статьи 34-4 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений производится в случаях модернизации, реконструкции, перевооружения, изменение целевого назначения эксплуатируемого помещения или строения. Все вопросы, возникающие при проектировании согласовать с заказчиком. Проектным организациям (проектировщику) перед началом проектирования объекта затребовать от заказчика на проектируемый объект откорректированные топографические съемки. При проектировании учитывать санитарные, противопожарные, экологические, строительные нормы и правила, действующие на территории РК. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо учесть возможность проезда пожарных машин к объекту и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение согласно правил. Проектные работы по строительству вести организациям, имеющим лицензию на данный вид работы. до начала строительно-монтажных работ необходимо получить уведомление на право производства строительно-монтажных работ в КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области». По окончании проектных работ выполнить экспертизу проекта (ст. 64-1 Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК») По окончании строительных работ объект подлежит приемке в эксплуатацию собственником совместно с техническим и авторским надзорами (ст. 75 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК).

1. СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы үш жылдан асқан жағдайда, техникалық шарттардың қолданылу мерзімі құрылыстың басталғаны туралы растаушы құжаттардың ұсынылу талабымен құрылыс кезеңіне ұзартылады.

Құрылыстың басталғаны туралы растаушы құжаттар ұсынылмаған жағдайда, техникалық шарттар берілген күнінен бастап үш жыл өткен соң жарамсыз деп есептеледі.

АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия АПЗ и технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства АПЗ и



технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

2. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылармен орындалады.


Требования и условия, изложенные в АПЗ, выполняются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.

3. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін.

Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

И.о руководителя отдела

Маркасарин Рустем Наильевич



ҚАУЛЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ

Номер РД: KZ63VBM03025304

Дата выдачи: 29.07.2025

Настоящее разрешение выдано: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

БИН: 910640000040

В соответствии с подпунктом 5) статьи 17, пунктами 1, 2 статьи 71 Земельного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заявления Республиканского государственного учреждения «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», и лицензии на занятие Изыскательской деятельности от 17 декабря 2022 года №ГСЛ №000383, акимат района Шал ақына Северо – Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Разрешить Республиканскому государственному учреждению «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, на срок от 22 июля 2025 года до 31 декабря 2025 года, проводить изыскательские работы на территории района Шал ақына, за исключением проведения работ на пашне, улучшенных сенокосах и пастбищах, на землях, занятых многолетними насаждениями, а также на землях особо охраняемых природных территорий и землях лесного фонда без изъятия земельных участков у частных собственников и землепользователей.

2. Республиканскому государственному учреждению «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан произвести рекультивацию нарушенных земель после окончания работ.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Срок действия до: 31.12.2025

И.о Акима Шаинов Серик Кабиденович



ҚАУЛЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Іздестіру жұмыстары үшін жер учаскесін пайдалануға арналған рұқсатты беру

Рұқсат беруі құжаттың нөмірі: KZ63VBM03025304

Берілу күні: 29.07.2025

Осы рұқсат берілді: "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БСН: 910640000040

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 17-бабының 5) тармақшасына, 71-бабының 1 және 2-тармақтарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес, «Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» Республикалық мемлекеттік мекемесінің өтініші мен 2022 жылғы 17 желтоқсанда берілген №ГСЛ №000383 іздестіру қызметімен айналысуға лицензиясы негізінде, Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданының әкімдігі. ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


1. «Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» Республикалық мемлекеттік мекемесіне 2025 жылғы 22 шілдеден бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге Шал ақын ауданының аумағында іздестіру жұмыстарын жүргізуге рұқсат берілсін, бұл ретте жыртылған егістік жерлерде, жақсартылған шабындықтар мен жайылымдарда, көпжылдық екпелер орналасқан жерлерде, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерінде және орман қорының жерлерінде, сондай-ақ жеке меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерін алып қоймай, жұмыстар жүргізуге жол берілмейді.

2. Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі жұмыстар аяқталғаннан кейін бүлінген жерлерді рекультивациялауды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Мерзімге дейін пайдалану: 31.12.2025

Әкімнің м.а. Шаинов Серик Кабиденович





Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан
а.Бесколь, ул. Институтская,1В

Филиал "Есиль Су" РГП на ПХВ
"КАЗВОДХОЗ"
Министерства водных ресурсов
и ирригации Республики Казахстан

от 12.11.2025 бастап № 2025-001
өтініш / заявление

АҚ электр желілерін шығаруға
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на вынос и переустройство ВЛ-10 кВ в зоне пересечения и сближения
с объектами застройки

(электр тарату желілерінің, электр қондырғылары толық атауы / полное наименование линии электропередачи, электроустановки)

СКО, Кызылжарский район, ВЛ-10 кВ Ф-1 Красная-Горка -Поселок" отпайка
до КТП 100кВА №1-5 "Насосная"

(электр тарату желісін, электр қондырғылары шығару керек жер учаскесінің мекенжайы, орналасқан жері / адрес, местонахождение земельного участка с которого необходимо осуществить вынос линии электропередачи, электроустановки)

1. Алдын ала ескеру / Предусмотреть: проектом электроснабжения:

1. Вынос существующих опор с №51 по №65 в местах пересечения ВЛ
с объектами застройки;

2. Произвести вынос ВЛ-10 кВ Фидер №1 Ф-1 Красная-Горка -Поселок" отпайка до КТП 100кВА №1-5 "Насосная" с соблюдением габаритов при пересечении и сближении согласно ПУЭ, опадающей в зону застройки, (трассу выноса согласовать КГУ " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

3. Соблюдение охранной зоны согласно п.11 "Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утверждённых приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года №330 не менее 10 м - для воздушной линии электропередачи 10 кВ и не менее 20 м - для воздушной линии электропередачи 110 кВ;

5. Минимальное расстояние до опоры при разработке грунта 10 метров, при этом запрещается складирование грунта под ВЛ.

Так же во время работы в охранной зоне ВЛ необходимо обязательное присутствие представителя

АҚ электр желілерін шығару үшін қажетті негізгі техникалық талаптары / основные технические требования необходимые для выноса электрических сетей КГУ " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

2. ТШ қолдану мерзімі / Срок действия ТУ: 24 месяца

КГУ " Кызылжарский районный отдел
архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог



Орындалушы

Тел.:

ЖШС
Ғылыми – эксперименттік
тәжірибелік археология
050010 Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Тулебаев көш., №
94/53 үй
140740025563 БСН,
Мемлекеттік лицензия.
№ 24018087
E-mail: sherbaev_75@mail.ru
Тел: +77052595277,
+77772543468



ТОО
Научно-экспериментальная
практическая археология
050010 Республика Казахстан,
г.Алматы, улица ТУЛЕБАЕВА,
дом № 94/53
БИН:140740025563
Государственная лицензия
№ 24018087
E-mail:sherbaev_75@mail.ru Тел:
+77052595277, +77772543468

Заключение историко-культурной экспертизы № - 9 от 02.09.2025 г.

Настоящее заключение историко-культурной экспертизы (*Далее – «Заключение»*) составлено ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология «НЭПА» по результатам археологической экспертизы (*Далее – «Экспертиза»*), целью которой являлось выявление объектов историко-культурного наследия (памятников археологии), расположенных на землях, отведенных под реализацию объекта: **«Реконструкция головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области»** (далее по тексту - Территория)

Экспертиза проведена в соответствии с Законом РК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК¹, и на основании исходной информации, полученной от ТОО «Казгипроводхоз».

Основание для проведения археологических раскопок: Договор №70-2025 от 22 августа 2025 г. «на проведение историко-культурной экспертизы», заключенный между ТОО «Казгипроводхоз» («Заказчик») и ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология «НЭПА» («Исполнитель»).

Территория экспертизы: Ишимский групповой водопровод в Северо – Казахстанской области

¹ **Статья 30. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий:**
П. 1. При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить об этом уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы.

П.3. Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия.

Заключение:

В ходе проведения историко-культурной экспертизы объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) не выявлено.

Рекомендации:

1. При строительстве в соответствии с Законом РК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК, необходимо проявлять бдительность и осторожность. В случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все строительные работы и сообщить о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «НЭПА».

Ответственные исполнители:

Шербаев Р.К., Кудабаяев Ч.А.

ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология «НЭПА»

Директор Шербаев Р.К.



"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение "Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Қазақстан Республикасы 010000, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел Даңғылы 8, 401

Республика Казахстан 010000, район Есиль, Проспект Мангилик Ел 8, 401

19.01.2026 №ЗТ-2025-04592700

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз"

На №ЗТ-2025-04592700 от 26 декабря 2025 года










Генеральному директору ТОО «Институт Казгипроводхоз» Файзулдину Р. На обращение № ЗТ-2025-04592700 от 26 декабря 2025 года Уважаемый Рамазан Файзулдин! Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, рассмотрев Ваш запрос касательно согласования расчета ущерба, нанесенного рыбным ресурсам к проекту «Строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области», согласовывает при условии соблюдения требований 12 и 17 статьи Закона «Об охране, воспроизводства и использовании животного мира». Вместе с тем, направляем Вам проект договора по возмещению компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного для выполнения компенсационных мероприятий на 2026 год. Данный проект договора необходимо парафировать руководителем Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, подписать и представить в Комитет. Приложение: на _л. Мы стремимся улучшать свою работу и нам важно, чтобы каждый Заявитель получал качественный и своевременный ответ. Пожалуйста, если у Вас будет время оцените нашу работу на сайте eOtinish. Ваш отзыв поможет нам стать лучше! Спасибо за сотрудничество и доверие! Ответ на обращение подготовлен на языке обращения в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан». В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в порядке, предусмотренном главой 13 Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29 июня 2020 года. Председатель С. Сермагамбетов Дүйсенбай Б., 79-58-54 duisenbai.b@minagri.gov.kz

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Председатель

СЕРМАГАМБЕТОВ СЕРИК САГИТЖАНОВИЧ



Исполнитель

ДҮЙСЕНБАЙ БЕКТЕМІР БЕКБЕРГЕНҰЛЫ

тел.: 7172741023

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

**«Солтүстік Қазақстан облысы
әкімдігінің ветеринария
басқармасы» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі**



Қазақстан Республикасы 010000,
Петропавл қ., Жамбыл атындағы көшесі
302, -

**Коммунальное государственное
учреждение «Управление
ветеринарии акимата Северо-
Казахстанской области»**

Республика Казахстан 010000, г.
Петропавловск, улица Имени Жамбыла
302, -

02.04.2026 №ЗТ-2026-01305072

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт Казгипроводхоз"

На №ЗТ-2026-01305072 от 30 марта 2026 года

2026 ж. 02.04 № ЗТ-2026-01305072 (күні) (индексі) 2026 ж. 30.03 № 216 _____ (құжаттың кіріс нөміріне және күніне сілтеме) «Институт Казгипроводхоз» ЖШС бас директоры Р. Файзулдинге Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сіздің 2026 жылғы 30 наурыздағы № ЗТ-2026-01305072 жолданымыңыз қаралғанын хабарлайды. Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Октябрь ауылдық округі Ұзынжар ауылы мекенжайы бойынша орналасқан «Солтүстік Қазақстан облысында Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарын салу» қызметі жоспарланған жер учаскесінде, (АТҚ алаңы) 1 - нүкте 53°31'31" С.Е., 67°04'13" Ш.Б., 2 - нүкте 53°31'35" С.Е., 67°04'17" Ш.Б., 3 - нүкте 53°31'45" С.Е., 67°04'42" Ш.Б., 4 - нүкте 53°31'29" С.Е., 67°04'48" Ш.Б., 5 - нүкте 53°31'25" С.Е., 67°04'46" Ш.Б., (НС1 алаңы) 1 - нүкте 53°31'39" С.Е., 67°05'36" Ш.Б., 2 - нүкте 53°31'40" С.Е., 67°05'42" Ш.Б., 3 - нүкте 53°31'36" С.Е., 67°05'44" Ш.Б., 4 - нүкте 53°31'35" С.Е., 67°05'38" Ш.Б., (буландырғыш тоған алаңы) 1 - нүкте 53°32'03" С.Е., 67°03'49" Ш.Б., 2 - нүкте 53°32'06" С.Е., 67°03'59" Ш.Б., 3 - нүкте 53°31'56" С.Е., 67°04'10" Ш.Б., 4 - нүкте 53°31'52" С.Е., 67°03'60" Ш.Б. географиялық координаттары шекараларында және жобаланған объектіден 1000 метр радиуста мал қорымдары мен сібір жарасы көмінділері жоқ. Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91, 92-баптарына сәйкес сіз қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда оған жоғары тұрған әкімшілік органға, лауазымды адамға (Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі (әкімі) шағым жасауға құқылысыз. Әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым әкімшілік рәсімге қатысушыға әкімшілік актіні қабылдау немесе әкімшілік әрекет жасау (әрекетсіздік таныту) туралы белгілі болған күннен бастап үш айдан кешіктірмей әкімшілік органға, лауазымды адамға беріледі. Басшы Ж. Әміржанов :Жұмажан Б.С. :8 (7152)34-02-35 vet.san.otdel2024@mail.kz 2026 ж. 02.04 № ЗТ-2026-01305072 (күні) (индексі) 2026 ж. 30.03 № 216 _____ (құжаттың кіріс нөміріне және күніне сілтеме) Генеральному директору ТОО «Институт Казгипроводхоз» Файзулдину Р. Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области сообщает, что в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан Ваше обращение от 30 марта 2026 года № ЗТ-2026-01305072 рассмотрено. На земельном участке, где намечается деятельность «Строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области», расположенном по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.


акына, Октябрьский с/о, с. Узынжар, в границах географических координат: 1 - точка 53°31'31" С. Ш., 67°04'13" В.Д., 2-точка 53°31'35" С.Ш., 67°04'17" В.Д., 3 - точка 53°31'45" С.Ш., 67°04'42" В.Д., 4 - точка 53°31'29" С.Ш., 67°04'48" В.Д., 5 - точка 53°31'25" С.Ш., 67°04'46" В.Д. (площадка ВОС), 1 - точка 53°31'39" С.Ш., 67°05'36" В.Д., 2-точка 53°31'40" С.Ш., 67°05'42" В.Д., 3 - точка 53°31'36" С. Ш., 67°05'44" В.Д., 4 - точка 53°31'35" С.Ш., 67°05'38" В.Д. (площадка НС1), 1 - точка 53°32'03" С. Ш., 67°03'49" В.Д., 2-точка 53°32'06" С.Ш., 67°03'59" В.Д., 3 - точка 53°31'56" С.Ш., 67°04'10" В.Д., 4 - точка 53°31'52" С.Ш., 67°03'60" В.Д. (площадка пруда-испарителя) и в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют. В соответствии со статьями 91, 92 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в вышестоящем административном органе, должностным лицом (акимат (аким) Северо-Казахстанской области). Жалоба на административный акт, административное действие (бездействие) подается в административный орган, должностному лицу не позднее трех месяцев со дня, когда участнику административной процедуры стало известно о принятии административного акта или совершении административного действия (бездействия).
Руководитель Ж. Амержанов :Жұмажан Б.С. :8(7152)34-02-35 vet.san.otdel2024@mail.kz

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Басшы

АМЕРЖАНОВ ЖАНАТ КАБИЖАНОВИЧ



Орындаушы

ЖҰМАЖАН БІРЖАН СЕРІКБАЙҰЛЫ

тел.: 7011530631

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация Министрлігі
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы"
республикалық мемлекеттік мекемесі



Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

АСТАНА ҚАЛАСЫ, Сәкен Сейфуллин көшесі, № 29 үй, 4

Г.АСТАНА, улица Сәкен Сейфуллин, дом № 29, 4

Номер: KZ40VRC00028056

Дата выдачи: 16.04.2026 г.

Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз"
921240001039
050000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН,
Проспект Сейфуллина, дом № 434А,
Нежилое помещение 6

Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение № KZ69RRC00081375 от 13.04.2026 г., сообщает следующее:

Инспекция, изучив рабочий проект «Строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области», установила, что разработчиком является ТОО «Институт Казгипроводхоз». Заказчик — РГУ «Комитет водного хозяйства МВРИ РК».

Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области, район Шал акына, Октябрьский с.о., с. Узынжар.

Проектом предусмотрено строительство на 3 земельных участках. Площадка 1 — для проектирования насосной станции I подъема общей площадью 0,9927 га. Площадка 2 — для проектирования основной площадки сооружений комплекса СОВ и других вспомогательных зданий общей площадью 21,7768 га. Площадка 3 — для размещения пруда-накопителя и КОС общей площадью 9,2027 га.

Производительность головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области принята согласно заданию на проектирование: средне-суточная 23 500 м³/сут., среднечасовая — 979,17 м³/ч.

Полная производительность «Станции очистки воды» составляет 23 500 м³/сут., максимальная мутность исходной воды принята 1200 мг/л, максимальная цветность — 710 градусов.

На земельном участке площадки проектирования 1 предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений: насосная станция I подъема (НС-1), трансформаторная подстанция.

На земельном участке площадки проектирования 2 предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений: водоочистная станция (ВОС), административно-лабораторный корпус (АЛК), парковка для персонала, резервуар чистой воды (РЧВ) 2600 м³, резервуар запаса сырой воды (РСВ) 500 м³, насосная станция II подъема (НС-2), площадка ТБО, ТП-1 с ДГУ, ТП-2, здание ремонтно-



механической мастерской (РММ), гараж для бензовоза, гараж для легковых автомобилей, здание котельной, склад хранения угля, площадка временного хранения золошлаков, КПП, смотровая вышка, смотровая яма, площадка для отдыха персонала, КНС, въезд на территорию, второй въезд на территорию, въезд на территорию для грузовых автомашин, автозаправочная станция (АЗС), ЛОС, ПС, склад, РПВ 200 м³ (2 секции), МЗСГО, гараж для грузовых автомобилей с РММ.

На земельном участке площадки проектирования 3 предусмотрено размещение пруда-накопителя и канализационно-очистных сооружений.

Площадка 1 (насосная станция I подъёма) расположена на берегу реки Есиль. В соответствии с постановлением акимата Северо-Казахстанской области № 41 от 19.02.2026 года ширина водоохранной полосы реки Есиль составляет 100 метров. Таким образом, объект расположен в пределах водоохранной полосы водного объекта.

Проектируемые территории площадок 2 и 3 расположены на расстоянии более 1100 метров от реки Есиль, соответственно находятся за пределами водоохранной зоны реки Есиль, однако входят в водоохранную зону реки Шудасай. Расстояние от реки Шудасай до площадки 2 составляет 140 метров от площадки 3 составляет 430 метров.

В соответствии с постановлением акимата Северо-Казахстанской области № 41 от 19.02.2026 года ширина водоохранной полосы участка реки Шудасай (в створе географических координат от 53°31'46.09" северной широты, 67°4'12.03") составляет 75 метров, ширина водоохранной зоны составляет 500 метров. Таким образом, площадки 2 и 3 частично расположены в пределах водоохранной зоны водного объекта.

При этом, согласно географических координат, такие объекты как: АЗС пятно 19 высота 163.40 (точка 1 53°31'30.72"С 67° 4'40.27"В точка 2 53°31'31.08"С 67° 4'40.44"В), котельная пятно 11 высота 164.70 (точка 1 53°31'30.41"С 67° 4'43.63"В, точка 2 53°31'29.91"С 67° 4'46.10"В), здание гаража для грузовых автомобилей пятно 26 высота 164.05 (точка 1 53°31'29.48"С 67° 4'37.17"В, точка 2 53°31'28.56"С 67° 4'39.06"В), здание гаража для грузовых автомобилей с РММ пятно 25 высота 164.05 (точка 1 53°31'28.43"С 67° 4'35.31"В, точка 4 53°31'27.30"С 67° 4'38.44"В), склад хранения угля пятно 12 высота 164.80 (точка 1 53°31'29.65"С 67° 4'43.02"В точка 2 53°31'28.61"С 67° 4'45.25"В), склад Пятно 22 высота 164.30 (точка 1 53°31'28.06"С 67° 4'39.83"В, точка 2 53°31'27.00"С 67° 4'40.19"В), здание гаража для бензовоза пятно 9 высота 164.35 (точка 1 53°31'28.54"С 67° 4'41.78"В, точка 2 53°31'27.86"С 67° 4'42.15"В), здание гаража для легковых автомобилей пятно 10 высота 164.7 (точка 1 53°31'28.30"С 67° 4'43.22"В, точка 2 53°31'27.20"С 67° 4'45.82"В), пруд испаритель пятно 1 высота 167.80 (точка 1 53°31'56.98"С 67° 4'6.57"В, точка 2 53°31'54.78"С 67° 4'0.92"В, точка 3 53°32'1.99"С 67° 3'50.87"В, точка 4 53°32'5.17"С 67° 3'59.46"В) находятся за пределами водоохранной зоны реки Шудасай. Расстояние от реки до указанных объектов составляет более 530 метров.

В целях максимального сокращения вредного воздействия процессов производства строительно-монтажных работ на окружающую среду проектом предусмотрено:

- организация отдельных специальных ёмкостей для ТБО, строительных и опасных отходов (при наличии);
- транспортирование и хранение сыпучих материалов в контейнерах;
- использование металлических ящиков (поддонов) для хранения товарного бетона на площадке;
- своевременная уборка и вывоз строительного мусора и отходов строительного производства;
- рекультивация естественного растительного покрова;
- срезка и вывоз возможных загрязнённых грунтов.

На период строительства вода для питьевых нужд — привозная, бутилированная. Также на территории устанавливаются биотуалеты. По мере накопления биотуалеты очищаются, а нечистоты вывозятся специализированными ассенизационными службами с оформлением соответствующих подтверждающих документов.

Проектом предусматривается применение рыбозащитного устройства, предназначенного для предотвращения попадания рыбных ресурсов и иных водных биологических организмов в водозаборные и сбросные сооружения, а также расходомеры для учета исходной воды.

Руководствуясь пп. 3 п. 2 ст. 24 и пп. 1 п. 2 ст. 86 Водного кодекса РК, Инспекция согласовывает строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода, при соблюдении следующих требований водного законодательства: соблюдать требования статей 75–78, 86, 91, 106 Водного кодекса РК; в обязательном порядке принять меры по предупреждению и предотвращению загрязнения, засорения, истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. Сброс в водные объекты и захоронение в них твёрдых, производственных, бытовых и других отходов запрещаются. Не допускается




засорение водосборных площадей водных объектов твёрдыми, производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечёт ухудшение качества поверхностных и подземных водных объектов. Не допускать на территории водоохраных полос возведения построек и ведения других видов хозяйственной деятельности, приводящих к истощению водных объектов; также необходимо организовать централизованную канализацию для отвода и очистки загрязнённых сточных вод; соблюдать требования Постановления акимата СКО № № 41 от 19.02.2026 года «Об установлении водоохраных зон, полос водных объектов Северо-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования».

Строительство производить после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенной для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, влияющих на состояние водных объектов (далее — комплексная вневедомственн

Руководитель инспекции

Ибраев Талгат Коспанович



Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация Министрлігі



«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Астана қ., Сәкен Сейфуллин көшесі, № 29 үй, 4

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

г.Астана, улица Сәкен Сейфуллин, дом № 29, 4

Номер: KZ00VTE00263838

Серия: Есиль 04-П-129/24

Вторая категория разрешений

Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса..

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: подача хозяйственно-питьевой воды по Ишимскому групповому водопроводу сельским населенным пунктам Северо-Казахстанской и 2-м районам Костанайской областей

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, 110740000364, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел, здание № 8/2

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)


Орган выдавший разрешение: Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

Дата выдачи разрешения: 30.09.2024 г.

Срок действия разрешения: 31.12.2026 г.

Руководитель инспекции

Азидуллин Галидулла Азидоллаевич




**Приложение к разрешению на специальное водопользование
№KZ00VTE00263838 Серия Есиль 04-П-129/24 от 30.09.2024 года**

Условия специального водопользования


1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):

Вид специального водопользования забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса.


Расчетные объемы водопотребления 2 022 300 м3/год



№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Код моря-реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	р.Есиль. Водозабор осуществляется из Сергеевского водохранилища на р.Есиль в районе с.Октябрьское в 55 км вверх по течению от плотины Сергеевского гидроузла. Сток р.Есиль регулируется Сергеевским водохранилищем, находящимся от г.Петропавловска выше по реке на расстоянии 220 км, и городским водохранилищем, созданным за счет постройки плотины, расположенной ниже автодорожного моста через р.Есиль.	река – 20	04	КАРОБЬ	1162	1016	0	0	0	ВП	1066	2 022 300



Расчетные объемы годового водозабора по месяцам												Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
143 185	133 344	139 578	161 663	189 967	177 750	209 628	197 517	189 290	174 239	160 850	145 289	-	-	-	ХП – Хозяйственно -питьевые	2 022 300






Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Расчетные объемы водоотведения

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Водохозяйственный участок	Код моря-реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
						1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	р.Есиль Водозабор осуществляется из Сергеевского водохранилища на р.Есиль в районе с.Октябрьское в 55 км вверх по течению от плотины Сергеевского гидроузла. Сток р.Есиль регулируется Сергеевским водохранилищем, находящимся от г.Петропавловска выше по реке на расстоянии 220 км, и городским водохранилищем, созданным за счет постройки плотины, расположенной ниже автодорожного моста через р.Есиль.	река – 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Расчетный годовой объем водоотведения по месяцам												Загрязненные		Нормативн о-чистые (без очистки)	Нормативн о -очищенны е
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Без очистки	Недостаточн о очищенных		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2. Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72 Водного кодекса Республики Казахстан 1. Содержать в надлежащем состоянии санитарно-защитную зону вокруг водозабора; 2. Обеспечить достоверный учет забираемой воды; 3. Содержать в исправном состоянии водоизмерительные приборы, соблюдать сроки их поверок; 4. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять в Есильскую бассейновую инспекцию сведения, полученные в результате первичного учета вод, на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе, согласно «Правил первичного учета вод»; 5. Своевременно осуществлять платежи за водопользование; 6. Соблюдать установленный лимит забора воды; 7. Ежегодно до 10 января (представлять годовой отчет по форме 2-ТП (Водхоз) «Об использовании воды» в Есильскую бассейновую инспекцию; 8. Соблюдать условия специального водопользования, согласно ст. 72 Водного Кодекса РК; 9. При изменении условий специального водопользования оформить новое разрешение на специальное водопользование; 10. При изменении наименования юридического лица и (или) изменения его местонахождения переоформить разрешение на специальное водопользование на основании заявления юридического лица; 11. В случае, если условия водопользования остаются без изменения, срок действия разрешения на специальное водопользование может быть продлен на основании заявления юридического лица; 12. Согласно ст.572 Налогового кодекса РК представлять ежеквартально Отчеты по форме 860.00, 860.01 (декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 13. По истечению установленного срока права специального водопользования подлежат прекращению, и настоящее разрешение считается аннулированным; 14. Произвести пломбирование приборов учета вод, а также своевременно уведомлять о замене, проведении аттестации и поверки приборов учета вод; 15. При невыполнении условий водопользования, установлении недостоверности предоставленных сведений, выявлении нарушений требований водного и экологического законодательства РК, Есильская бассейновая инспекция оставляет за собой право приостановить действие данного разрешения на специальное водопользование в порядке, установленном п.16 ст. 66 Водного кодекса РК; 16. Согласно ст. 82 Водного кодекса РК в целях оперативного регулирования водопользованием в маловодные годы Есильская бассейновая инспекция принимает меры по ограничению либо приостановлению забора воды из водного объекта; 17. Согласно ст. 75 Водного кодекса РК право специального водопользования подлежит прекращению в соответствии с установленными случаями.

3. Условия использования подземных вод, представляемых территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению и использованию недр при согласовании условий специального водопользования -





7



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ****МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН****ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ****КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ**

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности на строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области.

Материалы поступили на рассмотрение 17.04.2026г. №KZ23RYS01686787.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание № 8, 910640000040, Жаканбаев Арсен Арманович, 87172741121, sarsekeev.s@minagri.gov.kz.

Описание видов намечаемой деятельности, и их классификация, согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). Намечаемая деятельность по рабочему проекту «Строительство головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». Согласно 10.3 раздела 1 Приложения 1 к Кодексу, деятельность определена как «Забор поверхностных и подземных вод или использование систем искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 10 млн м³» и подлежит процедуре проведения оценки воздействия.

В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

- *существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса.* Ранее не проводилась.

- *описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).* Ранее не проводилась.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности:

Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области район Шал Акына. Площадки расположена на свободной от застройки территории. Рассматриваемый участок граничит со свободными от застройки территориями. Географические координаты: №п/п Координатные точки Северная широта Восточная долгота 1 53°32' 02.51" 67°03'57.05" 2 53°31'51.90" 67°04'06.55" 3 53°31'45.30" 67°04'15.56" 4 53°31'34.31" 67°04'28.24" 5 53°31'33.46" 67°04'44.32" 6 53°31'28.00" 67°04'30.30" 7 53°31'55.67" 67°05'13.69" 8 53°31'38.75" 67°05'38.07"



Площадка № 1 граничит с севера автомобильной дорогой на расстоянии 958 м, с северо-восточной стороны и восточной, с юго-восточной стороны река Ишим, с южной стороны земли с.о. Октябрьское, с юго-западной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 124 м, с западной стороны с.о. Октябрьское на расстоянии 130 м, с северо-западной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 257 м. Площадка №2 граничит с севера автомобильной дорога на расстоянии 1,5 км, с северо-восточной стороны с .о.Октябрьское на расстоянии 699 м, с восточной стороны автомобильная дорога с.о.Октябрьское на расстоянии 775 м, с юго-восточной стороны с.о.Октябрьское на расстоянии 387 м, с южной, юго-западной стороны, западной стороны земли с.о.Октябрьское, с северо-западной стороны автомобильная дорога на расстоянии 758 м. Площадка №3 граничит с севера автомобильной дорогой на расстоянии 958 м, с северо-восточной стороны Октябрьский с.о., с. Узынжар на расстоянии 459 м, восточной стороны Октябрьский с.о. , с. Узынжар на расстоянии 556 м, с юго-восточной стороны река Ишим на расстоянии 1,7 км, с южной стороны площадка №2 на расстоянии 611 м, с юго-западной стороны земли с.о.Октябрьское, с западной автомобильная дорога на расстоянии 338 м, с северо-западной стороны автомобильная дорога на расстоянии 158 м.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта). Начало строительства - апрель 2027 года, окончание - август 2028 года. Общий срок строительства – 17 месяцев. Снос зданий и сооружений, постутилизация в данном проекте не предусматривается.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности. Производительность головных сооружений Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области принята согласно заданию на проектирование: средне-суточная 23 500 м³/сут.; среднечасовая: 979,17 м³/ч; Режим работы водоочистных сооружений: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Площадка №1: 1. Насосная станция I подъема (НС-1); 1.1 ТП. Площадка №2: 1.1 Водоочистная станция (ВОС); 1.2 Административно-лабораторный корпус (АЛК); 2. Парковка для персонала; 3.1 Резервуар чистой воды (РЧВ) 2600м³; 3.2 Резервуар запаса сырой воды (РСВ) 500м³; 4. Насосная станция II подъема (НС-2); 5.Площадка ТБО; 6. ТП 1 с ДГУ; 7. ТП 2; 8. Здание ремонтно-механическая мастерская (РММ); 9. Здания гаража для Бензовоза; 10. Здания гаража для легковых автомобилей; 11. Здание котельной; 12. Склад хранения угля; 13. Площадка временного хранения золошлаков; 14. КПП; 15. Смотровая вышка; 15.2 Смотровая яма; 16. Площадка для отдыха персонала; 17. КНС; 18. Въезд на территорию; 18.1 2-ой въезд на территорию; 18.2 Въезд на территорию для грузовых автомашин; 19. Автозаправочная станция (АЗС) ; 20. ЛОС; 21. ПС; 22. Склад; 23. РПВ 200м³ 2 секции; 24. МЗСГО; 25. Здание гаража для грузовых автомобилей с РММ; 26. Здание гаража для грузовых автомобилей. Площадка №3: 1. Пруд накопитель; 2. Канализационно-очистные сооружения; 3.ТП. Площадка проектирования №1: Площадь отвода по гос.акту - 0,9927 га; Земельный участок в границах проектирования - 9927м²; площадь застройки - 353,21м²; Площадь покрытий - 4584,10м². Площадка проектирования №2: Площадь отвода по гос.акту - 21,7768 га; Земельный участок в границах проектирования – 217768 м²; площадь застройки - 13346,97 м²; площадь покрытий – 34706м²; площадь озеленения – 19495м². Площадка проектирования №3: площадь отвода по гос.акту - 9,2027 га; земельный участок в границах проектирования – 92027м²; площадь застройки - 59551,8м²; площадь покрытий - 2174,50 м².

Количество работников на период строительства составляет – 200 человек, количество работников на период эксплуатации составляет – 108 человек.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Полная производительность «Станции очистки воды» составляет 23 500 м³/сут, максимальная мутность исходной воды принята 710 мг/л, максимальная



цветность 1200 градусов. Станция водоподготовки рассчитана на равномерную работу в течение суток, так как её полная производительность составляет более 5000 м³/сут. Вода от насосной станции первого подъема равномерно в течение суток подается в резервуары запаса сырой воды (два по 500м³ каждый). Из резервуаров вода по двум самотечно-напорным трубам Ду500 (каждая) в течение суток поступает на станцию очистки, где распределяется между двумя вертикальными (вихревой) смесителями. В смесители для процессов хлопьеобразования вводится реагент - коагулянт хлорное железо. Воду подщелачивать не требуется. На выходе со смесителей в воду вводится флокулянт ПАА для интенсификации процесса хлопьеобразования. После смесителей вода с реагентами подается в камеры хлопьеобразования, откуда поступает в горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями (сепаратор). Устройство тонкослойных блоков в горизонтальных отстойниках обеспечивает интенсификацию процесса отстаивания и сокращение конструктивных размеров отстойника. После сооружений по отстаиванию вода поступает на скорые безнапорные фильтры. Фильтрованная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Два РЧВ по 2500 м³ каждый. Перед выходом из здания водоподготовки в фильтрованную воду вводится раствор гипохлорита натрия для обеззараживания. Ввод гипохлорита натрия перед РЧВ обеспечивает 30-минутный контакт воды с обеззараживающим реагентом. Первичное обеззараживание предусмотрено путем ввода гипохлорита натрия в трубопровод подачи исходной воды из резервуаров сырой воды на станцию водоочистки. Часть фильтрованной воды поступает в резервуары промывной воды для промывки фильтров. Также вода используется на нужды реагентного хозяйства, хозяйственно-питьевые и технологические нужды. Для обеззараживания воды из резервуара промывных вод на нужды здания водоподготовки используется бактерицидная установка, установленная в здании станции водоподготовки. Промывка фильтров предусматривается водовоздушная. Для промывки фильтров в насосной станции предусматривается группа насосов и группа воздуховодов. Также в насосной станции предусматривается группа насосов для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и водоснабжения станции водоподготовки. Промывная вода от обратной промывки фильтров и осадок из горизонтальных отстойников поступает в резервуары сбора промывной воды, откуда насосами подается на сооружения по обработке промывной воды и сооружения по обработке осадка. Очищенная вода после обратной промывки фильтров подается в резервуары запаса сырой воды. Обезвоженный осадок складывается на полигон ТБО.

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области район Шал Акына. Площадки расположена на свободной от застройки территории. Площадка проектирования №1: Площадь отвода по гос.акту - 0,9927 га; Земельный участок в границах проектирования - 9927м²; площадь застройки - 353,21м²; Площадь покрытий - 4584,10м². Площадка проектирования №2: Площадь отвода по гос.акту - 21,7768 га; Земельный участок в границах проектирования - 217768 м²; площадь застройки - 13346,97 м²; площадь покрытий - 34706м²; площадь озеленения - 19495м². Площадка проектирования №3: площадь отвода по гос.акту - 9,2027 га; земельный участок в границах проектирования - 92027м²; площадь застройки - 59551,8м²; площадь покрытий - 2174,50 м²;

Водопотребление и водоотведение. сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с



законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности.

- предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Участок строительства расположен на территории Северо-Казахстанской области район Шал Акына. Проектируемый объект граничит с восточной стороны р. Ишим. Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах за №KZ40VRC00028056 от 16.04.2026 г, прилагается в приложении Заявления;

- видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая). Вид водопользования – общее. Качество необходимой воды – питьевое, техническое.; объемов потребления воды Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 5,0 м³/сутки и 2550 м³ за период строительства объекта. На период строительства объем технической воды составляет 35718,448 м³, за сутки - 70,0362 м³/сутки. На период эксплуатации источником водоснабжения являются поверхностное водозаборное сооружения на р. Ишим. Разрешение на специальное водопользование за №KZ00VTE00263838 от 30.09.2024 года прилагается в приложении Заявления. Водопровод хозяйственно-питьевые нужды составляет - 24,46 м³/сутки, Расчеты представлены в приложении 4 Заявки.;

- операций, для которых планируется использование водных ресурсов/ На период строительства сточные воды отводятся в биотуалеты, сбросы в поверхностные водные объекты отсутствуют. Сточные воды на период СМР отводятся в биотуалеты, по мере наполнения опорожняются ассенизационными машинами и вывозятся согласно заключенным договорам со специализированными организациями. На период эксплуатации водоотведения предусматривается: Канализация К1 предназначена - для отвода хозяйственно-бытовых стоков от зданий на площадке головных сооружений; Бытовые стоки с площадки самотеком поступают в Канализационную насосную станцию (КНС). Далее стоки напорным коллектором направляются в Канализационно-очистные сооружения (КОС). После очистки стоки направляются в пруд-испаритель. Канализация производственных стоков К3 служит для отвода производственных стоков от здания Водоочистной станции. Сброс производственной канализации К3 осуществляется в бытовую канализацию. Пруд испаритель разрабатывается отдельным проектом.

Участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны). Отсутствуют.

Растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Участок свободен от застройки и от зеленных насаждений, вырубка деревьев, кустарников не предусмотрена;

Видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром. Отсутствуют.

Иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника



приобретения, объемов и сроков использования. Ориентировочные сроки использования ресурсов на период СМР до 2027 года до окончания строительства. Электроснабжение на период строительства от дизель-генератора. На период эксплуатации электричество будет осуществляться от существующих сетей. Ресурсы необходимые на период СМР: ПГС - 2655,87742 м³, щебень - 311,49544 м³, песок природный - 1062,40792 м³, гравий - 36,8 м³, битум - 31,94742 т, бетон - 52061,75481 м³, раствор кладочный тяжелый - 903,68553 м³, смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые - 429,7656 т, смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые - 638,17248 т, пропан-бутан, смесь техническая - 487,37042 кг, аргон газообразный - 2,164 м³, электрод марки АНО-6 (Э42) - 6,75021639 т, электрод марки УОНИ-13/45 - 1249,91086 кг, электроды МР-3 (Э46) - 0,22138 т, грунтовка ГФ-021 - 0,05748 т, растворитель Р-4 - 0,08004 т, эмаль ПФ-115 - 0,22138 т, лак битумный БТ-123 - 220,3512 кг, лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 - 0,00046 т, уайт-спирит - 0,02322 т, эмаль эпоксидная ЭП-140 - 0,0135 т, лаки канифольные КФ-965 - 0,00032 т, лак битумный БТ-577 - 6,9452 кг, лак электроизоляционный 318 - 1,059 кг, светодиодные лампы – 136 шт., ветошь - 378,33246 кг, припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые - 0,8356 т. Данные ресурсы приобретаются отечественных поставщиков и Россия. Теплоснабжение в данном проекте предусматривается на период строительства от электронагревателей, на период эксплуатации не предусматривается.

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риски истощения природных ресурсов при реализации настоящего рабочего проекта отсутствуют.

Ожидаемый объем образуемых выбросов.

При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате основных источников выделений: пыли при проведении земляных работ; пыли при работе с инертными материалами ; газа и аэрозоля, при сварочных работах; металлических поверхностей; паров нефтепродуктов при гидроизоляции битумом; источники выбросов на период строительства составляет в количестве 11, из них 10 неорганизованных, 1 организованный источник. Общая масса выбросов составит – 7.55659271г/с, 16.1495977 т/год.

Наименование загрязняющего вещества Класс опасности 3В Железо (II, III) оксиды 3 Марганец и его соединения 2 Олово оксид 3 Свинец и его неорганические соединения 1 Азота (IV) диоксид 2 Углерод оксид 4 Фтористые газообразные соединения 2 Фториды неорганические плохо растворимые 2 Диметилбензол 3 Метилбензол (349) 3 Хлорэтилен 1 Этанол (Этиловый спирт) (667) 4 Гидроксibenзол (155) 2 2-Этоксизтанол Бутилацетат 4 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 4 Уайт-спирит (1294*) Алканы C12-19 /4 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 3 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 3 На период строительства вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом - отсутствуют, в связи с тем, что объект является проектируемым.

На период эксплуатации источники выбросов составляет в количестве 14, из них 10 неорганизованных, 4 организованных источника. Всего выбросов: 25.30103813 г/с, 412.643460072 т/год.

Наименование 3В Класс опасности 3В Железо (II, III) оксиды 3 Марганец и его соединения 2 Азота (IV) диоксид 2 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 3 Углерод (Сажа, Углерод черный) 3 Сера диоксид 3 Сероводород (Дигидросульфид) 2 Углерод оксид 4 Фтористые газообразные соединения 2 Фториды неорганические плохо растворимые 2 Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Пентилены 4 Бензол (64) 2 Диметилбензол 3 Метилбензол (349) 3 Этилбензол (675) 3 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 1 Формальдегид (Метаналь) (609) 2 Масло минеральное нефтяное Алканы



С12-19 4 Взвешенные частицы (116) 3 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 3 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 3 Пыль абразивная .

Ожидаемый объем образуемых сбросов. На период строительства водоотведение предусматривается в биотуалеты. Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 2,05 м³/сутки и 1537,5 м³ за период строительства объекта.

На период эксплуатации водоотведения предусматривается: Канализация К1 предназначена - для отвода хозяйственно-бытовых стоков от зданий на площадке головных сооружений; Бытовые стоки с площадки самотеком поступают в Канализационную насосную станцию (КНС). Далее стоки напорным коллектором направляются в Канализационно-очистные сооружения (КОС). После очистки стоки направляются в пруд-испаритель. Канализация производственных стоков К3 служит для отвода производственных стоков от здания Водоочистной станции. Сброс производственной канализации К3 осуществляется в бытовую канализацию. Пруд испаритель разрабатывается отдельным проектом.

В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности:

На период строительства проектируемого объекта образование отходов составляет 4 наименований, образованные в результате проведения строительно-монтажных работ: смешанные коммунальные отходы (20/20 03/20 03 01) от рабочих на период СМР – 20,9589 т/год; тара из-под ЛКМ (08/08 01/08 01 11*), образуется при работе лакокрасочных материалов – 2,25387 т/г, промасленная ветошь (15/15 02/15 02 02*), образуется в процессе протирки оборудования – 0,2502 т/г, огарыши сварочных электродов (12/ 12 01/12 01 13), образуется от сварочных работ – 0,042 т/г.

На период эксплуатации образование отходов составляет 6: Смешанные коммунальные отходы (20/20 03/20 03 01) от рабочих при их деятельности – 8,1 т/год; огарыши сварочных электродов (12/ 12 01/12 01 13), образуется от сварочных работ – 0,00375 т/г, отходы золы образующиеся при использовании угля для теплоснабжения 10/ 10/01/ 10/01/15 – 2130,01 т/год, металлическая стружка (02/02/01 /02/01/10) образуется при обработки металла – 0,02 т/год, иловый осадок (19/19 08/19 08 16) образуется при очистке ливневых стоков, также от обезвоженного осадка после фильтр-прессов при максимальной мутности воды – 0,787 т/год.

Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды/ Стационарных постов РГП «Казгидромет» в районе намечаемой деятельности – нет. Экологическое состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории предварительно оценивается как допустимое. На основании этих данных, можно сделать вывод, что фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на рассматриваемой территории равны нулю. Экологическое состояние почвогрунтов рассматриваемого района оценивается как допустимое. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта исторических памятников, охраняемых объектов, археологических ценностей, а также особо охраняемых и ценных природных комплексов: (заповедники, заказники, памятники природы) нет. Растения и животные, занесенные в Красную Книгу, на территории отсутствуют

Выводы:

Намечаемая деятельность входит в раздел 1 «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным» приложения 1 к Кодексу и классифицируется как «Забор поверхностных и подземных вод или использование систем искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 10 млн м³».



В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом МЭГПР РК от 30 июля 2021 года №280.

Проект подлежит экологической оценке уполномоченным органом в области охраны окружающей среды согласно п.1 Распределения функций и полномочий между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и территориальными подразделениями, утвержденной приказом МЭГПР РК от 13 сентября 2021 года № 370.

Проект необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

- 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- 2) проект отчета о возможных воздействиях;
- 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286.

В проекте отчета о возможных воздействиях необходимо:

1. Согласно п. 6 статьи 92 Кодекса, в отчете о возможных воздействиях необходимо предоставить карту-схему расположения объекта с указанием на ней расстояния относительно ближайшей жилой зоны.

2. Необходимо включить информацию: относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны; розы ветров; выбранной СЗЗ для строящегося объекта и мониторинговые точки контроля за источниками воздействия. При реализации проектных решений обеспечить производственный контроль за состоянием подземных и поверхностных вод; воды, используемой на питьевые и хозяйственные нужды в соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», санитарными правилами.

3. Необходимо учесть п.4 статьи 66 Кодекса, согласно которому при проведении оценки воздействия на окружающую среду также подлежат оценке и другие воздействия на окружающую среду, которые могут быть вызваны возникновением чрезвычайных ситуаций антропогенного и природного характера, аварийного загрязнения окружающей среды, определяются возможные меры и методы по предотвращению и сокращению вредного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, а также необходимый объем производственного экологического мониторинга.

Рекомендуем интегрировать сценарный анализ паводков, моделирование изменения гидрологического режима.

В целях повышения надежности противопаводковых мероприятий рекомендуется при гидрологических расчетах и моделировании учитывать сценарии весеннего стока при ограниченной или нулевой инфильтрации, обусловленной промерзанием и наличием ледяной корки в почвах.



Проектные решения (объем противопаводковой емкости, режимы регулирования стока, пропускная способность водосбросных сооружений) целесообразно проверять на устойчивость к условиям быстрого снеготаяния на переувлажненной и промерзшей поверхности водосбора.

Учитывая, что паводки относятся к аварийным и чрезвычайным ситуациям природного характера и могут сопровождаться вторичным загрязнением компонентов окружающей среды, рекомендуется рассмотреть возможность применения дополнительных профилактических мероприятий, направленных на снижение поверхностного стока в периоды интенсивного снеготаяния на переувлажненной и промерзшей поверхности водосбора.

4. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

5. В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Следовательно, необходимо указать какие организации будут привлечены к таким работам и номер лицензии. В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Следовательно, необходимо указать какие организации будут привлечены к таким работам и номер лицензии.

6. Предоставить полный перечень отходов, подлежащих утилизации на проектируемом объекте и предполагаемый объем утилизируемых отходов по видам. Необходимо описать процесс сортировки отходов до его утилизации, подробно описать технологический процесс утилизации отходов. Указать место хранения отходов до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов.

7. Согласно статье 238 Кодекса, предусмотреть рекультивацию нарушенных земель, обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери, не допускать загрязнения земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв;

8. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы.

9. Согласно ст. 125 Водного кодекса Республики Казахстан в пределах водоохранных полос запрещаются: «строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, в пределах водоохранных зон запрещаются: «производство строительных работ, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами». В соответствии со статьей 40 Водного кодекса Республики Казахстан, необходимо согласовать данную проектную документацию с бассейновой инспекцией, которая согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. В связи с этим, для согласования необходимо представить перечень документов и обратиться с заявлением установленной формы, согласно Приказу и.о.



Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18.06.2020 года № 148, о внесении изменения в приказ Заместителя Премьера-Министра РК–МСХ РК от 01.09.16 года №380 «Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах водоохраных зонах и полосах».

10. Согласно статьи 125 Водного кодекса РК в пределах водоохраных полос, установленных акиматами соответствующих областей, не допускается: устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств. В пределах водоохраных зон, установленных акиматами соответствующих областей, не допускается: проведение сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, взрывных работ, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными органами в области энергоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами; размещение и строительство складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды; размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод. Необходимо представить письмо–согласование проектных решений с уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения (бассейновая инспекция) и согласовать особый режим работы на данной территории.

11. При наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса РК инициировать использование поверхностных и (или) подземных водных ресурсов для удовлетворения предполагаемой деятельности на воде с изъятием или без изъятия непосредственно у водного объекта.

12. При осуществлении намечаемой деятельности предлагается предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения и засорения водных объектов и их водоохраных зон и полос. Согласно п.1. ст.223 Кодекса в пределах водоохранной зоны запрещаются проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, сооружений (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых) и их комплексов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохраных зон и полос.

13. Согласно экологическому законодательству, в целях рационального использования водных ресурсов необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

14. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора в соответствии со ст. 46 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07 июля 2020 года № 360-IV, согласно которому проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (технико-экономических обоснований, проектно- сметной документации, проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ, и физических факторов в окружающую



среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам), предназначенных для строительства новых объектов в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

15. Согласно п.п. 21 п. 3 ст. 16 ЗРК от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК «О гражданской защите» (далее – Закон) организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, в соответствии с настоящей статьи обязаны согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В связи с чем, в соответствии с п. 1 ст. 78 Закона необходимо проектную документацию предоставить на согласование в департамент в области промышленной безопасности.

16. Необходимо учитывать требования п.25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом МЭГПР РК от 30 июля 2021 года № 280.

17. Согласно ст.17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», при эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Учесть рыбозащитные и рыбоходные сооружения.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность обязаны возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в размере, определяемом Методикой, утвержденной приказом МСХ РК от 21 сентября 2017 года № 341.

18. Провести анализ текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора.

19. Согласно п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РК, собственники земельных участков и землепользователи обязаны: применять технологии производства, соответствующие санитарным и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью человека, ухудшения санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, причинения экологического ущерба в результате осуществляемой ими деятельности; соблюдать порядок пользования животным миром, лесными, водными и другими природными ресурсами, обеспечивать сохранность объектов историко-культурного наследия и других, расположенных на земельном участке объектов, охраняемых государством, согласно законодательству Республики Казахстан; при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

20. *Предложения и замечания* РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии МПС РК «Севказнедра» (№26-12-05/442 от 27.04.2026):

МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр.



На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.

21. *Предложения и замечания Департамента экологии по Северо-Казахстанской области (№02-2-01/580 от 12.05.2026):*

21.1. В Заявлении указано что обезвоженный осадок от станции очистки поступает на полигон ТБО. Согласно сведений Департамента, на территории района Шал Акына отсутствуют полигоны имеющие экологическое разрешение и заключение государственной экологической экспертизы и соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

21.2. В пп.2 п.8 и п.10 Заявления имеются разночтения по норме и объемам водопотребления.

21.3. В п. 11 Заявления необходимо указать наименования всех видов отходов, образующихся при проведении работ на период СМР и эксплуатации, в соответствии со ст.338 Экологического кодекса РК (далее ЭК РК) и «Классификатором отходов» утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, места и сроки накопления.

21.4. Предусмотреть объекты накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

21.5. В п.13 Заявления необходимо описать текущее состояние компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы и т.д.) на территории на территории которой предполагается осуществление намечаемой деятельности – район Шал Акына.

21.6. В п.14 Заявления необходимо более подробно описать форма негативного и положительного воздействия на окружающую среду.

21.7. В п.16 Заявления необходимо подробно описать меры по предупреждению, исключению и снижению форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

21.8. Не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

21.9. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на этапе строительства.

21.10. При осуществлении намечаемой деятельности необходимо исключить риск для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира.

21.11. Необходимо предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по забору и (или) использованию вод, установленных ст. 221 ЭК РК.

21.12. На основании ст.238 ЭК РК необходимо предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель, а также исключаяющих загрязнение земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв.

21.13. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

21.14. При осуществлении намечаемой деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорение и истощения водных ресурсов необходимо разработать мероприятия, исключаящие загрязнение, засорение и истощение водного объекта согласно п.5 ст. 220 ЭК РК.

21.15. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение



с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

21.16. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

22. *Предложения и замечания РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира КЛХЖМ МЭПР РК» (№03-03/259 от 08.05.2026).*

Согласно предоставленных в Заявлении координат, участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Городецкое» (далее – Охотхозяйство) район Шал акына Северо-Казахстанской области, вне особо охраняемых природных территорий и земель государственного лесного фонда.

Согласно данных учетов диких животных, на территории Охотхозяйства встречаются виды животных, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга Республики Казахстан), а именно лесная куница, серый журавль, стрепет.

Кроме того, через территорию Охотхозяйства проходят пути миграций перелетных птиц в весенне-осенний период, в том числе занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения, а именно краснозобой казарки и гуся пискульки.

Из охотничьих видов животных на территории охотхозяйства обитают: сибирская косуля, лисица, корсак, енотовидная собака, зайцы (беляк и русак), степной хорь, барсук, речной бобр ондатра, сурок, голуби, перепел, тетерев, куропатки, представители отряда гусеобразных (гуси, утки), лысуха, представители отряда ржанкообразных (кулики).

Так как дикие животные находятся в условиях естественной свободы, это не исключает их появления и обитания в границах испрашиваемых участков.

В связи с вышеизложенным, при производстве заявленных работ, Заявителю необходимо соблюдать требования Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон).

В соответствии с требованиями **статьи 12 и статьи 17** Закона, деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Так же при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения **должны предусматриваться и осуществляться мероприятия** по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

23. *Предложения и замечания Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области (№29.4-4/813 от 12.05.2026):*



23.1. Выполнение операций в области управлению отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 Экологического Кодекса РК (далее - Кодекс).

23.2. На основании пп.8 п.4 ст.72 Кодекса необходимо включить информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

23.3. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

24. *Предложения и замечания Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК (№34-8/ 1204 от 12.05.2026):*

В соответствии со ст.70, 71 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (далее - Закон) головные сооружения Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области будут относиться к опасному производственному объекту.

На основании п.п.21 п.3 ст.16 Закона организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с Законом и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Заместитель председателя

К. Бейсенбаев

➤ Нугуманова Т.
 ☎ 74-09-89

Заместитель председателя

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич



