Барлығы 2 парақ

Лист 2
Всего листов 2

№ 1142 сапа паспорты
ДТ-Л-К4 танбалы дизель отыны

Паспорт качества № 1142
Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4

Қазандық нөмері: 1034-Т-5701В Өлшем 2040 см
Дайындалған күні: 09.08.2022 ж.

Номер резервуара: 1034-Т-5701В Замер: 2040 см
Дата изготовления: 09.08.2022 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі / Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні / Нормированное значение: КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ТШ 38.1011348-2003 7,8 ескертпемен бойынша по ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7,8	Нәтиже мәні / Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі / Обозначение документа на метод
6	**Полициклды ароматты көмірсутектердің массалық үлесі, %, артық емес** / Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	11	11	1,4	ГОСТ EN 12916-201
7	**Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес** / Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	-	32	ГОСТ 32139-2013
	Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес / Массовая доля серы, %, не более	-	0,005	0,0032	
8	**Майлағыш бейімділік: 60°С кезіндегі тозу дағының түзетілген диаметрі, мкм, артық емес** / Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°С, мкм, не более	460	460	453	ГОСТ ISO 12156-1-2012
9	**Мыс тілімшесінде сынау** / Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)	-	**төзімді** / выдерживает	**төзімді** / выдерживает	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
10	**Қышқылдық, мг КОН отынның 100 см³, артық емес** / Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более	-	5,00	1,64	ГОСТ 5985-79
11	**Күлділігі, %, артық емес, %, артық емес** / Зольность, %, не более	-	0,01	0,005	ГОСТ 1461-75
12	**10%- дық қалдықтың кокстелігі, %, артық емес** / Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %, не более	-	0,2	0,05	ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)
13	**Механикалық қоспалар мен судың мөлшері** / Содержание механических примесей и воды	-	**жоқ** / отсутствие	**жоқ** / отсутствие	**Көз шамысымен ТШ 38.1011348-2003 6.-т.бойынша толықтырумен** / Визуально с дополнением по п.6. ТУ 38.1011348-200
14	**Түсі, ЦНТ бірлігі, артық емес** / Цвет, ед. ЦНТ, не более	-	2,0	0,5	ГОСТ 20284-74
15	**15°С кезіндегі тығыздық, кг/м³, артық емес** / Плотность при 15°С, кг/м³, не более	-	863,4	819,2	ГОСТ Р 51069-97

Қосылғыштар туралы мәліметтер: ДТ-Л-К4 танбалы дизель отыны тозуға қарсы «AtrenLub» қосындысын қурайды қурайды - бытыратқыш, отын енгізгіш қосынды саны өндірістің технологиясымен кепілденді.
Сведения о присадках: Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4 содержит противоизносную присадку «AtrenLub» количество вводимой присад гарантируется технологией производства.

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен үлгіге ғана қатысты.
«АМӨЗ» ЖШС «Зауыттың Орталық лабораториясы» сынау орталығы
сынақ зертханасының атауы
рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.
Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытания
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

«ЗОЛ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ»
Аусымды химик
Химик сменный

Шоханова М.Е.
қолы / подпись — аты-жөні / фамилия, инициалы

Горшкова С.Н.
қолы / подпись — аты-жөні / фамилия, инициалы

Берілген күні
Дата выдачи: 12.08.2022 г.

KZ.T.06.0607
TESTING

ЕАС

КазМұнайГаз

«ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казакстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парақ
Барлығы 2 парақ

Лист 1
Всего листов 2

№ 1142 сапа паспорты
ДТ-Л-К4 танбалы дизель отыны

Паспорт качества № 1142
Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4

ТШ 38.1011348-2003 7,8 ескертпемен және Кеден одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

На соответствие требованиям ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7,8 и Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген ЕАЭС № KZ.2310317.24.01.01078 сәйкестік декларациясы 19.04.2024 ж. дейін жарамды

Декларация о соответствии ЕАЭС № KZ.2310317.24.01.01078 зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по 19.04.2024 г.

Қазандық нөмері: 1034-Т-5701В Өлшем 2 040 см
Дайындаушы: «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1
Дайындалған күні: 09.08.2022 ж.

Номер резервуара: 1034-Т-5701В Замер: 2 040 см
Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Дата изготовления: 09.08.2022 г.

Үлгі МЕМСТ 2517-2012 бойынша сұрынталған

Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Тапсырыс беруші: Өндірісті бөлім «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1, тел.: 8 (712 2)259207

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2)259207

Сұрыптау күні / Дата отбора: 09.08.2022 г.
Үлгінің келіп түскен күні / Дата поступления образца: 09.08.2022 г.
Сынауды өткізген күні / Дата проведения испытаний: 09.08.2022 г. - 09.08.2022 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі / Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні / Нормированное значение: КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ТШ 38.1011348-2003 7,8 ескертпемен бойынша по ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7,8	Нәтиже мәні / Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі / Обозначение документа на метод
1	**Цетан саны, кем емес** / Цетановое число, не менее	51	51	61,0	ГОСТ 3122-67
2	**Фракциялық құрамы:** / Фракционный состав: **50% °С температурада айдалады, °С, жоғары емес** / 50% перегоняется при температуре, °С, не выше	-	280	271	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
	95% °С температурада айдалады, °С, жоғары емес / 95% перегоняется при температуре, °С, не выше	360	360	360	
3	**20°С кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм²/с** / Вязкость кинематическая при 20°С, мм²/с	-	3,0 - 6,0	4,35	ГОСТ 33-2016
4	**Қату температурасы, °С, жоғары емес** / Температура застывания, °С, не выше	-	0	0	**ГОСТ 20287-91 және ТУ 38.1011348-2003 п.6.5 толықтырумен** / ГОСТ 20287-91 с дополнением п.6.5 ТУ 38.1011348-2003
5	**Жабық тигельде анықталатын жану температурасы, °С, төмен емес** / Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	55	55	69	ГОСТ 6356-75