

ПРОТОКОЛ № 235-Г
определения эффективности работы пылеочистных установок
от 29 декабря 2023 г.

Заявитель: с/п Самал АО "АрселорМиттал Темиртау"

Дата проведения отбора проб	Место отбора проб	Тип очистных сооружений	Расход газопылевых потоков		Скорость газопылевых потоков, м/с		Запыленность газопылевых потоков			Эффективность	Норматив выбросов	Подсос воздуха	Давление газопылевого потока	Температура газопылевых потоков
							г/м3 // г/нм3							
			м3/час // нм3/час	до	после	очистки	очистки	до	после	очистки	г/с	%	г/с	%
30.03.2023	АУ-1	ЦН-15 2 шт.	<u>14 670</u>	<u>15 500</u>	14,4	14,4	<u>0,976</u>	<u>0,244</u>	1,0506	75,0	2,1328	9,0	84/-	35//26
12 260			13 470			1,167	0,281					9,5	96/-	42//33
<u>14 980</u>			<u>15 930</u>	14,7	14,8	<u>0,974</u>	<u>0,240</u>	1,0620	75,4					
12 220			13 510			1,194	0,283							
30.10.2023	АУ-1	ЦН-15 2 шт.	<u>16 300</u>	<u>17 220</u>	16,0	16,0	<u>0,970</u>	<u>0,246</u>	1,1767	74,6	2,1328	7,9	96/-	76//70
11 850			12 860			1,334	0,329							
<u>15 317</u>			<u>16 217</u>	15,0	15,1	<u>0,973</u>	<u>0,243</u>	1,0961	75,0					
			12 110	13 280			1,232	0,298				8,8	92/-	51//43
12.06.2023	АУ - 3	ЦН-15 2 шт.	<u>15 180</u>	<u>16 150</u>	14,9	15,0	<u>0,974</u>	<u>0,236</u>	1,0587	75,8		9,5	85/-	35//26
			12 640	13 970			1,169	0,273						

И.О. Начальника ЛОАВ:

Коломина

Коломина И.В.

Протокол испытаний не может быть воспроизведен, кроме как полностью, без письменного разрешения лаборатории.
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания

Выдан: с/п Самал

Наименование производства