

Сводный протокол № 389 - Н
определения эффективности работы пылеочистных установок
от 30.12.2025 г.

Лаборатория охраны окружающей среды
отдела охраны окружающей среды
АО "Qatmet"
г. Темиртау, пр. Республики, 1
Аттестат аккредитации № КЗ.Т.10.2813
от 15.01.2025 г до 15.01.2030 г

Заявитель : с/п "Samal" АО "Qatmet"

Дата проведения испытаний	Номер источника выбросов	Место отбора проб	Тип очистных сооружений	Расход газопылевых потоков		Скорость газопылевых потоков, м/с		Запыленность газопылевых потоков		Фактический выброс	Норматив выбросов	Эффективность	Подсос воздуха	Давление газопылевых потоков	Температура газопылевых потоков
				м³/час // до	нм³/час // после	до очистки	после очистки	до очистки	после очистки	г/с	г/с	%	%	мм вод.ст.	°C
07.02.2025	2	3	4	7840	7530	7,7	7,0	0,910	0,252	0,5271	12	13	1,2	108 //-	81 // 67
03.09.2025				5760	5830			1,238	0,326						
09.12.2025					10340				0,115						
					7780				0,153						
07.02.2025	0831	АУ-1	ЦН-15 (2 шт)		11410	10,6	11,4		0,106	0,3360	1,585	72,3	1,2	108 //-	71 // 67
					8830				0,137						
				7840	9760			0,910	0,158						
				5760	7480			1,238	0,205						
07.02.2025	0831	АУ-3	ЦН-15 (2 шт)	10890	10250	12,6	11,3	0,630	0,185	0,5267	(на трубу)	70,6	9,2	110 //-	148 // 91
				6730	7410			1,019	0,256						
					10700				0,176						
					7920				0,238						
30.06.2025	0831	АУ-3	ЦН-15 (2 шт)		14610	16,1	13,1		0,074	0,3003					70
					10640				0,102						
				10890	11853			0,630	0,145						
				6730	8657			1,019	0,199						
09.12.2025	0831	АУ-3	ЦН-15 (2 шт)			12,6	13,1			0,4774		70,6	9,2	110 //-	100 // 91
Итого:															

Начальник ЛООС:

Колоткина И.В.

Колоткина И.В. 30.12.2025

Протокол испытаний не может быть воспроизведен, кроме как полностью, без письменного разрешения лаборатории.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания

Выпуск с/п "Samal"

Наименование производства