

Акт отбора проб №

Наименование организации: ФК «Buzachi Operating Ltd»

Тип пробы (образца) Сточная вода, техническая вода перед закачкой в пласт.

Дата и время отбора 7.11.25

Место отбора: Очистные сооружения «KEE PROCESS»

Климатические условия (температура окружающей среды) 11 C

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012

№ п/п	Точка отбора проб	Координаты		Объем пробы, л	Температура воды, °C
		45.14870	51.37036		
1	Сточные воды до очистки	45.14870	51.37036	1,5	11 C
2	Сточные воды после очистки	45.16580	51.45057	1,5	9 C
3	Пруд-накопитель(испаритель)	45.14814	51.36332	1,5	6 C
4	БКНС	45.09923	51.39376	1,5	50 C

Метод отбора - ручной пробоотборник

Вид анализа: химико – аналитическое исследование.

Исполнитель:



(Ф.И.О., должность)

(Подпись)

В присутствии:



(Ф.И.О., должность)

(Подпись)



KZ.T.13.1531
TESTING

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 5 м/район, 7 дом, оф. 81,
тел/факс: 8 /7292/ 52 25 01, E-mail: tandemeco@bk.ru

Испытательная лаборатория ТОО «Тандем-Эко»

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон,
промышленная зона 3, здание 13

Аттестат аккредитации №KZ.T.13.1531 действителен до 13 декабря 2029 года



Ф.9-ПР1/8

ПРОТОКОЛ
испытания проб
№ 2559

от « 14 » 11 2025 г.

Заказчик: ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг ЛТД)
Наименование образцов: Вода сточная, закачиваемая в пласт (пластовая)
Дата отбора образцов проб: 07.11.2025 г.
Место отбора образцов (проб): БКНС (водовыпуск 2)
Дата проведения испытаний: 07.11.-14.11.2025 г.
Цель испытания: Проведение химического анализа воды
НД на продукцию: НДС предприятия
Условия проведения испытаний:
Атмосферное давление – 754-772 мм рт.ст.
Температура – 24-25 °С
Относительная влажность – 60-72 %

Результат испытаний

Наименование определяемого вещества, показателя	НД, по которому проводились испытания	Фактический результат, мг/дм ³
		БКНС (Водовыпуск 2)
Взвешенные вещ-ва, мг/дм ³	KZ.06.01.00492-2022	28,0
Сульфаты, мг/дм ³	KZ.06.01.00509-2022	3,53
Хлориды, мг/дм ³	KZ.06.01.00494-2022	29585,0
Азот аммонийный, мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	15,23
Нитраты, мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	0,07
Нитриты, мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	0,032
Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98	15,8
БПК, мгО ₂ /дм ³	СТ РК ИСО 5815-1-2010	5,50
ХПК, мгО ₂ /дм ³	СТ РК 1322-2005	42,0
Железо, мг/дм ³	KZ.06.01.00496-2022	12,69
Фосфаты, мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014	0,13

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Исполнитель:

Богданова Л.А.

и.о. заведующего ИЛ ТОО «Тандем-Эко»

Савченко В.Л.



Полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЛ ТОО «Тандем-Эко» запрещена