

ТОО «AccuTest»

АКТ № 4143

отбора проб

От «22» февраля 2023г.

Заказчик:

ТОО Тасбулат Ойл Корпорейшн

Наименование объекта:

м/р Тасбулат, ЦУПН

Наименование пробы:

Пластовая вода (стоковой воды) до и после очистки

Сведения об отобранных пробах:

Метеопараметры при отборе проб:

№	Дата, время отбора пробы	Место отбора	Количество пробы	Глубина взятия пробы, см	Примечание
1	22.02.2023г	Точка №1	1 литр		
2		до подготовки			
3	22.02.2023г	Точка №2	1 литр		
4		после подготовки			
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Общее количество отобранных проб:

Отбор произвели в присутствии представителей:

Лаборанта ИЦ ТОО «Accu Test»

Амалханов А.Н.

Заказчик:

Ног. отделе ОЕС

должность

подпись

Камалов А.

Ф.И.О.


Подрядчика:

(если есть)

должность

подпись

Ф.И.О.





KZ.T.13.1491
TESTING

Приложение Е/2(Ф06/2РК.ИЦ.01)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОО «ACCU TEST»

Адрес: 130000, г. Актау, Промышленная зона 7

(п. Приморский), здание №5

Тел./факс: 8 (7292) 203184

e-mail: labtest64@gmail.com, www.accutest.kz

Аттестат аккредитации №KZ.T.13.1491 от 31.12.2019г. до 31.12.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№811 от «28» февраля 2023 г.

Всего листов: 2

Лист: 1 из 2

Наименование и адрес Заказчика:	ТОО «ТасбулатОйлКорпорейшн», Мангистауская обл., г.Актау, мкр.4А, здание 18.
Место отбора:	Месторождение Тасбулат. ЦУПН
Наименование продукции:	Пластовая вода (сточная вода) до и после подготовки.
Дата поступления (отбора) образцов:	22.02.2023 г.
Дата проведения испытания:	с 22.02.2023 г. по 28.02.2023 г.
Описание, Количество образцов:	2 пробы (по 1,0 л).*
Обозначение НД на продукцию:	-
Параметры окружающей среды:	Температура: 22 °С; Влажность: 66%;
Акт отбора образцов, НД на метод отбора:	№4144 от 22.02.2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ


Наименование точки отбора/ Регистрационный номер	Наименования показателей	НД на метод испытания	Норма ПДК	Фактические значения, мг/дм3
1	2	3		4
Точка №1 – до водоподготовки	Сухой остаток	ГОСТ 26449.1-85	-	1190,82
	Хлориды	ГОСТ 26449.1-85	-	85112,9
	Сульфаты	ГОСТ 26449.1-85	-	5,5
	Нефтепродукты	ГОСТ 26449.1-85	-	48,5
	Азот аммонийный	ГОСТ 26449.1-85	-	3,7
	Взвешенные вещества	ГОСТ 26449.1-85	-	45,79
	Нитраты	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95	-	6,5
	Нитриты	ГОСТ 26449.1-85	-	0,193
	Железо общее	ГОСТ 26449.1-85	-	46,0
	БПК, мг/О/дм3	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-	3,66
Точка №2 – после водоподготовки	ХПК, мг/О/дм3	ПНД Ф14.1:2:4.257-10	-	1513,34
	Сухой остаток	ГОСТ 26449.1-85	955,05	851,09
	Хлориды	ГОСТ 26449.1-85	86926,59	84481,2
	Сульфаты	ГОСТ 26449.1-85	4,45	3,51
	Нефтепродукты	ГОСТ 26449.1-85	46,75	17,36
	Азот аммонийный	ГОСТ 26449.1-85	11,84	1,48
	Взвешенные вещества	ГОСТ 26449.1-85	45,95	36,57
	Нитраты	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95	3,2	2,5
	Нитриты	ГОСТ 26449.1-85	0,595	0,0055
	Железо общее	ГОСТ 26449.1-85	48,83	31,1
	БПК, мг/О/дм3	СТ РК ИСО 5815-1-2010	3,72	3,12
	ХПК, мг/О/дм3	ПНД Ф14.1:2:4.257-10	1906,6	1467,42


*- Результаты анализов действительны только на проанализированный образец.

Испытания провели:

Инженер-химик ИЦ ТОО «AccuTest»  Савкина Н.Ю.

Протокол утвердил:

Директор ТОО «Accu Test»  Ажбаева А.С.



Протокол испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ТОО «AccuTest» ЗАПРЕЩЕНА.

Без оригинала подписи и печати протокол недействителен.