

ТОО «AccuTest»

АКТ № 6004

отбора проб

От «09» декабря 2023г.Заказчик: ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн»Наименование объекта: Месторождения Тасбулат, ЦППН.Наименование пробы: Сточная вода (пластовая вода)Сведения об отобранных пробах: Пластовая вода

Метеопараметры при отборе проб: _____

№	Дата, время отбора пробы	Место отбора	Количество пробы	Глубина взятия пробы, см	Примечание
1	<u>09.12.2023</u>	До очистки	1 проба	—	—
2	<u>09.12.2023</u>	После очистки	1 проба	—	—

Общее количество отобранных проб: 2 пробы

Отбор произвели в присутствии представителей:

Эколог ИЦ ТОО «Accu Test»

Заказчик: Нач. службы ТЭБ
должность

подпись

Н.Мамханов А.Н.Раушанов Н.У.
Ф.И.О.Подрядчика: _____
(если есть) должность

подпись

Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№4251 от «13» декабря 2023г.

Всего листов: 2
Лист: 1 из 2

Наименование и адрес Заказчика:	ГОО «ТасбулатОйлКорпорейшн», Мангистауская обл., г.Актау, мкр.4А, здание 18.
Место отбора:	Месторождение Тасбулат. ЦУПН.*
Наименование продукции:	Пластовая вода (сточная вода) до и после подготовки.*
Дата поступления (отбора) образцов:	09.12.2023г.
Дата проведения испытания:	с 11.12.2023г. по 13.12.2023г.
Описание, Количество образцов:	2 пробы (по 1,0 л).*
Обозначение НД на продукцию:	ПДС предприятия
Параметры окружающей среды:	Температура: 18-21 °С; Влажность: 61-69%;
Акт отбора образцов, НД на метод отбора:	№6004 от 09.12.2023г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование точки отбора/ Рег.номер	Наименования показателей	НД на метод испытания	Норма ПДК	Фактические значения, мг/дм ³
1	2	3		4
Точка №1 (до водоподготовки)	Сухой остаток	ГОСТ 26449.1-85	-	9 150
	Хлориды	ГОСТ 26449.1-85	-	81 081,5
	Сульфаты	ГОСТ 26449.1-85	-	1 042,38
	Нефтепродукты	ГОСТ 26449.1-85	-	3,2
	Азот аммонийный	ГОСТ 26449.1-85	-	1,9
	Взвешенные вещества	ГОСТ 26449.1-85	-	5,9
	Нитраты	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95	-	3,12
	Нитриты	ГОСТ 26449.1-85	-	0,0873
	Железо общее	ГОСТ 26449.1-85	-	57,5
	БПК, мг/О/дм ³	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-	3,12
	ХПК, мг/О/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.257-10	-	1 745,2
Точка №2 (после водоподготовки)	Сухой остаток	ГОСТ 26449.1-85	955,05	910
	Хлориды	ГОСТ 26449.1-85	86926,59	73 111,5
	Сульфаты	ГОСТ 26449.1-85	4,45	4,4
	Нефтепродукты	ГОСТ 26449.1-85	46,75	46,5
	Азот аммонийный	ГОСТ 26449.1-85	11,84	0,59
	Взвешенные вещества	ГОСТ 26449.1-85	45,95	45,9
	Нитраты	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95	3,2	2,6
	Нитриты	ГОСТ 26449.1-85	0,595	0,0584
	Железо общее	ГОСТ 26449.1-85	48,83	45,1
	БПК, мг/О/дм ³	СТ РК ИСО 5815-1-2010	3,72	2,86

	ХПК, мг/О/дм ³	ПНД Ф14.1:2:4.257-10	1906,6	1 235,5
--	---------------------------	----------------------	--------	---------

*. Результаты анализов действительны только на проанализированный образец.

Руководитель ИЦ ТОО «Accu Test»



Ершеева Д.Ж.

Протокол испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ТОО «AccuTest» ЗАПРЕЩЕНА.
Без оригинала подписи и печати протокол недействителен.