



ПАСПОРТ КОТЛА

Номер паспорта котла 001 2087

Ақмола облысының ТЖ департаменті
Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік
қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау басқармасы

№ K-404 ТІРКЕЛГЕН

30 сәуір 2009 ж.

Бай
(қолтаңба)



001 2087

Серия АГ № 0001046

Разрешение на изготовление и применение

№ РРС 74-00277

от 18 декабря 200 8 г.

выдано Управлением Алтайского округа

Ростехнадзора России УТЭН
Ростехнадзора РФ
по Приморскому краю

Сертификат соответствия

выдан _____

ПАСПОРТ КОТЛА

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование и адрес предприятия-изготовителя	ОАО «Бийский котельный завод» 659303, г. Бийск, ул. П.Мерлина, 63	
Год изготовления	<u>2009</u>	
Тип (модель)	<u>КВФ-29-150</u>	
Наименование и назначение	Котел паровой (водогрейный), предназначенный для выработки пара (горячей воды), идущего на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение	
Заводской номер*	<u>901</u>	
Расчетный срок службы, лет	<u>15</u>	
Расчетный ресурс, ч	барабанов котла	
	поверхности нагрева	<u>15 000</u>
	выходного коллектора	<u>-</u>
	пароперегревателя	<u>-</u>

* Номер котла присваивается по номеру верхнего барабана.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Расчетный вид топлива и его теплота сгорания, МДж/кг (Ккал/кг)		Уголь - Майкубенвест [*] 18,8 (4500)	-
Расходное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (Ккал/кг)		-	-
Расчетное давление, МПа (кгс/см ²)	в котле		1,6 (16)
	в выходном коллекторе пароперегревателя		-
	в бойлере внутрикотловом		-
Расчетная температура перегретого пара (жидкости), °C		-	-
Расчетная температура горячей воды (насыщенного пара), °C		-	-
Температура воды, °C	на входе	70	-
	на выходе	150	-
Паропроизводительность, т/ч (кг/с)		-	-
Теплопроизводительность, МДж/ч (Ккал/ч)		29 (25000)	-
Тепловая мощность, МВт		-	-
Поверхность нагрева парового котла, м ²	радиационная	-	-
	конвективная	-	-
	пароперегревателя	-	-
	экономайзера [*]	-	-
Поверхность нагрева водогрейного котла, м ²		599,97	-
Объем парового котла с естественной циркуляцией, м ³	водяной при максимально допустимом уровне воды в барабане ^{**}	-	-
	паровой при максимально допустимом уровне воды в барабане	-	-
Объем водогрейного котла, м ³		964	-

^{*} Заполняется в зависимости от типа экономайзера.

^{**} Данные о максимально допустимом верхнем и нижнем уровнях воды согласно чертежу № _____



ПАСПОРТ КОТЛА

Номер паспорта котла 001 2089



001 2089

Серия АГ № 0001048

Амалы облысының ТЖ департаменті
Төтенше жағдайларды жою өнеркәсіптік
құрылымдары мен жетекші бағылу басқармасы

№ К-406 ТІРКЕЛГЕН

«04» ақпан 2010 ж.

(молда)

Разрешение на изготовление и применение

№ РРС 74-00 277

от 18 декабря 200 8 г.

выдано Управлением Алтайского округа

Федерального Ростехнадзора России УТЭН
Ростехнадзора РФ по
Приморскому краю
Сертификат соответствия

выдан

ПАСПОРТ КОТЛА

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование и адрес предприятия-изготовителя	ОАО «Бийский котельный завод» 659303, г. Бийск, ул. П. Мерлина, 63	
Год изготовления	2009	
Тип (модель)	КВФ-29-150	
Наименование и назначение	Котел паровой (водяной), предназначен для выработки пара (горячей воды), и/или для хозяйственных нужд, отопления и горячего водоснабжения	
Заводской номер*	902	
Расчетный срок службы, лет	15	
Расчетный ресурс, ч	барабанов котла	
	поверхности нагрева	15000
	выходного коллектора	-
	пароперегревателя	-

* Номер котла присваивается по номеру верхнего барабана.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Расчетный вид топлива и его теплота сгорания, МДж/кг (Ккал/кг)		уголь "МОЙКУДЕНЬЕСТ" 18,3 (4500)	—
Растопочное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (Ккал/кг)		—	—
Расчетное давление, МПа (кгс/см ²)	в котле		1,6 (16)
	в выходном коллекторе пароперегревателя		—
	в бойлере внутрикотловом		—
Расчетная температура перегретого пара (жидкости), °C		—	—
Расчетная температура горячей воды (насыщенного пара), °C		—	—
Температура воды, °C	на входе	70	—
	на выходе	150	—
Паропроизводительность, т/ч (кг/с)		—	—
Теплопроизводительность, МДж/ч (Ккал/ч)		29 (25000)	—
Тепловая мощность, МВт		—	—
Поверхность нагрева парового котла, м ²	радиационная	—	—
	конвективная	—	—
	пароперегревателя	—	—
	экономайзера*	—	—
Поверхность нагрева водогрейного котла, м ²		599,97	—
Объем парового котла с естественной циркуляцией, м ³	водяной при максимально допустимом уровне воды в барабане**	—	—
	паровой при максимально допустимом уровне воды в барабане	—	—
Объем водогрейного котла, м ³		9,64	—

* Заполняется в зависимости от типа экономайзера.

** Данные о максимально допустимом верхнем и нижнем уровнях воды согласно чертежу № _____



ПАСПОРТ КОТЛА

Номер паспорта котла 001 2090

Ақмола облысының ТЖ департаменті
Тіптегі жағдайларды және өнеркәсіптік
қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау басқармасы

№ K-405 ТІРКЕЛГЕН
«20» қараша 2009 ж.
Шай
(қолы)



001 2090

Серия АГ № 0001031

Разрешение на изготовление и применение

№ РРС 74-00277

от 18 декабря 2008 г.

выдано Управлением Алтайского округа

Ростехнадзора России УТЭН
Ростехнадзора РФ по
Приморскому краю

Сертификат соответствия

выдан _____

ПАСПОРТ КОТЛА

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование и адрес предприятия-изготовителя	ОАО «Бийский котельный завод» 659303, г. Бийск, ул. П.Мерлина, 63	
Год изготовления	<u>2009</u>	
Тип (модель)	<u>КВФ-29-150</u>	
Наименование и назначение	Котел паровой (водогрейный), предназначенный для выработки пара (горячей воды) нужного на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение	
Заводской номер*	<u>903</u>	
Расчетный срок службы, лет	<u>15</u>	
Расчетный ресурс, ч	барабанов котла	
	поверхности нагрева	<u>15000</u>
	выходного коллектора	-
	пароперегревателя	-

* Номер котла присваивается по номеру верхнего барабана.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Расчетный вид топлива и его теплота сгорания, МДж/кг (Ккал/кг)		Уголь „Найкубенвест“ 18,8 (4500)	—
Растопочное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (Ккал/кг)		—	—
Расчетное давление, МПа (кгс/см ²)	в котле	—	1,6 (16)
	в выходном коллекторе пароперегревателя	—	—
	в бойлере внутрикотловом	—	—
Расчетная температура перегретого пара (жидкости), °С		—	—
Расчетная температура горячей воды (насыщенного пара), °С		—	—
Температура воды, °С	на входе	70	—
	на выходе	150	—
Паропроизводительность, т/ч (кг/с)		—	—
Теплопроизводительность, МДж/ч (Ккал/ч)		29 (25000)	—
Тепловая мощность, МВт		—	—
Поверхность нагрева парового котла, м ²	радиационная	—	—
	конвективная	—	—
	пароперегревателя	—	—
	экономайзера*	—	—
Поверхность нагрева водогрейного котла, м ²		599,97	—
Объем парового котла с естественной циркуляцией, м ³	водяной при максимально допустимом уровне воды в барабане**	—	—
	паровой при максимально допустимом уровне воды в барабане	—	—
Объем водогрейного котла, м ³		9,64	—

* Заполняется в зависимости от типа экономайзера.

** Данные о максимально допустимом верхнем и нижнем уровнях воды согласно чертежу № _____