Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 102 ***20*** 24 ***жылғы (год)*** 11.01

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Приложение 5

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	63615249	68			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,						
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.						
Altyntau Kokshetau AO						
(получатель)						
Чаглинка						
Белгіленген станция						
Удостоверение о качестве						
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.						
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	63615249	1	63615249	1	68	4762	15,7	18,3	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4762	15,7	18,3	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						68				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						1				

"Майкубен Вест" Грузовая служба

ТББ-нің шеберi-Мастер ОТК: Бесенов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, косымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келе
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 284 ***20*** 24 ***жылғы (год)*** 04.02

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сырткы бақылауы арқы.
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АК
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 14 ***2024 жылғы (год)*** 02.12

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	60018363	69			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,	2	61020384	68			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	60859857	68			
Altyntau Kokshetau AO	4	60301553	69			
(получатель)	5	60024544	68			
Чаглинка	6	60382116	68			
Белгіленген станция	7	60628542	69			
Удостоверение о качестве	8	61368585	69			
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019	9	60545670	68			
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.	10	63038228	68			
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60018363	10	63038228	10	684	4738	11,4	19,8	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4738	11,4	19,8	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						684				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						10				



ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Уахитов

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	65501348	69			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және күлдей жағу,	2	61901328	69			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкобе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	63622831	68			
Altyntau Kokshetau AO	4	65282279	69			
(получатель)	5	65285009	69			
Чаглинка	6	63615587	69			
Белгіленген станция						
Удостоверение о качестве						
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шөптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.						
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	65501348	6	63615587	6	413	4762	15,7	18,3	0,50	
Орташаталаразыпанған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4762	15,7	18,3	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						413				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						6				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Бесенов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АК
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 22 *20*24 *жылғы (год)* 04.02

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі

Б маркілі қоңыркай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,

кірпіш, цемент, дайындау үшін Шоптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.

Altyntau Kokshetau AO

(получатель)

Чаглинка

Белгіленген станция

Удостоверение о качестве

Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019

Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, для пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли, группы 2.

Altyntau Kokshetau AO

Чаглинка

(станция назначения)

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	21,1	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	19,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы/Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	63744973	11	60691912	11	760	4722	10,4	18,3	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4722	10,4	18,3	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						760				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						11				

№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
1	63744973	69			
2	60693629	69			
3	60699741	69			
4	63740286	69			
5	63745111	69			
6	60833886	69			
7	65282337	70			
8	63622864	69			
9	63615389	69			
10	61901955	69			
11	60691912	69			

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Кудайберген

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келе
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 31 *20* 24 *жылғы (год)* 02.04г.

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқы
одукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкүбен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 85 *20*24 *жылғы (год)* 08.10

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі

Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу, кокстеу, кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, Кодтық сан 04261051200

Altyntau Kokshetau AO

(Қабылдап алушы)

Чаглинка

Белгіленген станция

Удостоверение о качестве

Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, рядовой, СТ РК 1689 - 1 - 2012

Продукция угольного разреза Майкубенский, шоптыкульского месторождения для бытовых нужд населения,

для пылевидного сжигания,коксования, произ-во кирпича и цемента, необогащенные угли группа 2, Кодовое число 04261051200

Altyntau Kokshetau AO

(Қабылдап алушы)

Чаглинка

Белгіленген станция

№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
1	60827862	69			
2	60572161	68			
3	64801079	68			
4	62610357	69			
5	61370433	69			

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	21,1	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	19,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60827862	5	61370433	5	343	4765	13,4	18,5	0,50	

Орташаталған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели	4765	13,4	18,5	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива	343				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов	5				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Бесенов

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	60714011	67			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,	2	60356227	69			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шоптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	60385168	68			
Altyntau Kokshetau AO	4	60456704	68			
(получатель)	5	60830627	69			
Чаглинка	6	66305988	67			
Белгіленген станция	7	52890498	68			
Удостоверение о качестве	8	60025103	68			
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019	9	60351541	68			
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.	10	60017662	69			
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60714011	10	60017662	10	681	4768	10,3	19,2	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4768	10,3	19,2	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						681				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						10				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Уахитов, Зиятдинов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі
(Удостоверение о качестве)

№ 54 *20*24 *жылғы (год)* 05.11

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқы
одукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробова

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 209 ***20***24 ***жылғы (год)*** 14.12

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	60875721	68			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,	2	60724135	69			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	65448763	68			
Altyntau Kokshetau AO	4	60469657	68			
(получатель)	5	60994977	69			
Чаглинка						
Белгіленген станция						
Удостоверение о качестве						
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.						
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего	Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60875721	5	60994977	342	4747	11,4	19,5	0,50	

Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели	4747	11,4	19,5	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива	342				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов	5				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Бесенов, Уахитов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 296 ***20*** 24 ***жылғы (год)*** 18.10

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	60886421	68			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,	2	60859881	68			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	60355450	69			
Altyntau Kokshetau AO	4	60526159	68			
(получатель)	5	62584529	69			
Чаглинка						
Белгіленген станция						
Удостоверение о качестве						
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.						
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60886421	5	62584529	5	342	4725	10,3	19,6	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4725	10,3	19,6	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						342				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						5				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Доненбай.Зиятдинов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келе
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ темiржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 296 *20*24 *жылғы (год)* 27.01.

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқы.
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Ве	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	56565716	69			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық кажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,						
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.						
Altyntau Kokshetau AO						
(получатель)						
Чаглинка						
Белгіленген станция						
Удостоверение о качестве						
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, для пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли, группы 2.						
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 900	11,0	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 850	9,0	19,0	0,60	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	5 100	7,0	18,0	0,80	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	56565716	1	0	1	69	4761	15,3	18,7	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						5100	10,1	17,2	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						69				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						1				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК:Бесенов,Устимчик,Доненбай

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 253 ***2024 жылғы (год)*** 24.09.

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі						№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012						1	60744885	69			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық кажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,						2	60102803	68			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.						3	60714078	68			
Altyntau Kokshetau AO						4	60094000	68			
(получатель)						5	52887809	68			
Чаглинка						6	60671047	68			
Белгіленген станция						7	60765385	69			
Удостоверение о качестве						8	61792370	70			
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						9	60639200	68			
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.						10	52836723	69			
Altyntau Kokshetau AO						11	60561859	68			
Чаглинка						12	60868460	68			
(станция назначения)						13	60347762	68			
Фракция				0-300		14	65379877	69			
Норматитер / Нормативы			Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L	15	60855335	69			
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту			4 401	17,2	20,0	0,4	44,0	16	64798606	69			
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом			4 600	13,6	19,0	0,50	44,0	17	61280913	69			
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту			4 800	10,0	18,0	0,70		18	52885845	68			
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ			4 400					19	60015989	68			
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ			4 350	20,5	18,0	0,60	44,0	20	60398526	68			
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ				22,5	22,0	0,90		21	64151061	69			
Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				22	64339773	69			
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i		23	60612611	69			
1	60744885	25	60094000	25	1713	4749	12,2	19,0	0,50		24	60727252	69			
											25	60656170	68			
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4749	12,2	19,0	0,50							
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						1713										
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						25										

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Устимчик, Бесенов



Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АК
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 314 ***20*** 24 ***жылғы (год)*** 23.12

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқы
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі

Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық кажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу, коксте у,

кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, Кодтық сан 04261051200

Altyntau Kokshetau AO

(Қабылдап алушы)

Чаглинка

Белгіленген станция

Удостоверение о качестве

Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, рядовой, СТ РК 1689 - 1 - 2012

Продукция угольного разреза Майкубенский, шоптыкульского месторождения для бытовых нужд населения,

для пылевидного сжигания,коксования, произ-во кирпича и цемента, необогащенные угли группа 2, Кодовое число 04261051200

Altyntau Kokshetau AO

(Қабылдап алушы)

Чаглинка

Белгіленген станция

№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
1	66349622	68			
2	60579778	69			
3	60440070	68			
4	61069647	69			
5	60417854	69			

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	21,1	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	19,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	66349622	5	60417854	5	343	4773	11,6	19,3	0,50	
Орташаталған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4773	11,6	19,3	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						343				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						5				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Бесенов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 349 *20*24 *жылғы (год)* 21.10

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі

Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу, кокстеу,

кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, Кодтық сан 04261051200

Altyntau Kokshetau AO

(Қабылдап алушы)

Чаглинка

Белгіленген станция

Удостоверение о качестве

Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, рядовой, СТ РК 1689 - 1 - 2012

Продукция угольного разреза Майкубенский, шоптыкульского месторождения для бытовых нужд населения,

для пылевидного сжигания,коксования, произ-во кирпича и цемента, необогащенные угли группа 2, Кодовое число 04261051200

Altyntau Kokshetau AO

(Қабылдап алушы)

Чаглинка

(станция назначения)

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	21,1	0,4	44,0
Контрактпен белпленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	19,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	64800055	6	62731583	6	411	4 774	10,2	19,6	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4 774	10,2	19,6	0,5	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						411				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						6				

№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
1	64800055	69			
2	60455276	68			
3	52886512	68			
4	61380515	68			
5	66048737	69			
6	62731583	69			

Майкубен-Вест
Грузовая служба
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Зиятдинов, Доненбай

Сапа жөнінде куәлігі

Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,

кірпіш, цемент, дайындау үшін Шоптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.

Altyntau Kokshetau AO

(получатель)

Чаглинка

Белгіленген станция

Удостоверение о качестве

Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019

Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.

Altyntau Kokshetau AO

Чаглинка

(станция назначения)

№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
1	60697844	69			
2	60691912	68			

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60697844	2	60691912	2	137	4744	13,5	18,9	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4744	13,5	18,9	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						137				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						2				

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Зиятдинов, Бисенов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі
(Удостоверение о качестве)

№ 101 *20* 24 *жылғы (год)* 12.02

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АК
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 192 ***20*** 24 ***жылғы (год)*** 18.01

Бмаркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі

Г Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,

кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.

Altyntau Kokshetau AO

(получатель)

Чаглинка

Белгіленген станция

Удостоверение о качестве

Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019

Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.

Altyntau Kokshetau AO

Чаглинка

(станция назначения)

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
12 Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
13 Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
10 Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТҚ бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
20 ТҚ белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
22 ТҚ бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	63623086	20	61902375	20	1381	4789	10,8	19,2	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели				10		4789	10,8	19,2	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						1381				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						20				

№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
1	63623086	69			
2	56605926	69			
3	63744924	69			
4	56604382	69			
5	56603343	69			
6	63615843	69			
7	63740427	69			
8	56609324	69			
9	56603301	69			
10	63615561	69			
11	63740385	69			
12	63744981	69			
13	63615165	69			
14	63615363	69			
15	56608359	69			
16	63745137	69			
17	63622823	69			
18	63647002	69			
19	65284671	70			
20	61902375	69			

еб

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Зиятдинов

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	60549771	68			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және күлдей жағу,	2	60467560	69			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	60681913	68			
Altyntau Kokshetau AO	4	60717634	68			
(получатель)	5	52887106	68			
Чаглинка	6	60589744	69			
Белгіленген станция						
Удостоверение о качестве						
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019						
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, для пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.						
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	21,1	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	19,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	60549771	6	60589744	6	410	4757	12,2	18,9	0,50	
Орташаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4757	12,2	18,9	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						410				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						6				

"Майкубен-Вест" Грузовая служба

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Зиятдинов, Доненбай, Устимчик, Уахитов

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 220 *20* 24 *жылғы (год)* 12.11

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Көрсеткі	Өлш.	Атауы
Q^r_i	ккал/кг	Жұмыс отының жану жылулығы (Теплота сгорания рабочего топлива)
A^d	%	Құрғақ масса күлдігі (Зольность на сухую массу)
W^r_i	%	Жұмыс масса дымқылдығы (Влажность на рабочую массу)
S^d_i	%	Күкірттің массалық бөлшегі (Массовая доля серы)
V^{daf}	%	Ауамен ұшатын заттардың шығуы (Выход летучих веществ)

Көмірдің категориясы, қосымша категориясы ҚР СТ ИСО 11760 сай келеді
категория, подкатегория угля соответствует СТ РК ИСО 11 760

"Майкубен-Вест" АҚ
АО " Майкубен Вест"

Қазақстан Республикасы,140312, Павлодар облысы
(Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область)

Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылдық округі
(Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ)

телефон, факс 8 (718-7) 75-46-13 *20-49

Жөнелту станциясы Үшқұлын, Қазақ теміржолы
(Станция отправления Ушкулын, Казахской железной дороги)

Сапа жөнінде куәлігі

(Удостоверение о качестве)

№ 198 20 24 жылғы (год) 14.11

Б маркілі көмір, 3Б тобы, 3 БВ топшалы,қатарлы ҚР СТ 1689 - 1 - 2012
(Уголь марки Б, группы 3Б, подгруппы 3 БВ, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012)

Сақтау мерзімі 3 ай ҚР СТ 1689-1-2012 сәйкес
(Срок хранения 3 месяца, согласно СТ РК 1689-1-2012)

Барлық өнім партиясы ГОСТ 10742 сәйкес іріктелді
(Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 10742 во всей партии продукции)
Өнім алдын-ала байқап көру мәліметтеріне және ТББ сыртқы бақылауы арқыл
родукция принята по наружному осмотру ОТК и данным предварительного опробован

КО СЭҚ ТН коды 27011 00000, ЭҚ ТӨЖ коды 05201.
Код ТН ВЭД ТС 27011 00000, код КП ВЭД 05201.

Сапа жөнінде куәлігі	№	№п.в.	Салмағы/Вес	№	№п.в.	Салмағы/Вес
Б маркілі қоңырқай көмір, 3-Б тобы, 3 БВ топшалы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012	1	63385728	68			
2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және құлдей жағу,	2	60317427	68			
кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, 2 тобы.	3	60207248	68			
Altyntau Kokshetau AO	4	60859477	68			
(получатель)	5	60888237	68			
Чаглинка	6	60273968	68			
Белгіленген станция	7	60317336	69			
Удостоверение о качестве	8	60273703	68			
Уголь марки Б группы 3Б, подгруппы 3БВ, СТ РК 1689 - 1 - 2012, ГОСТ 34523.1-2019	9	60355526	68			
Продукция угольная разреза Майкубенский, АО "Майкубен- Вест", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и необогащенные угли , группы 2.	10	61975389	68			
Altyntau Kokshetau AO						
Чаглинка						
(станция назначения)						

Фракция	0-300				
Нормативтер / Нормативы	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	L
Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту	4 401	17,2	20,0	0,4	44,0
Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные контрактом	4 600	13,6	19,0	0,50	44,0
Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту	4 800	10,0	18,0	0,70	
ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ	4 400				
ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы,установленные ТУ	4 350	20,5	18,0	0,60	44,0
ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы,установленные ТУ		22,5	22,0	0,90	

Басы/ Голова		Соңы /Хвост		Барлығы/ Всего		Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели				
№ п/п	№ п/в	№ п/п	№ п/в	п/в	Салмағы тн	Q^r_i	A^d	W^r_i	S^d_i	
1	63385728	10	61975389	10	681	4768	12,3	18,7	0,50	
Орташатаразыланған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели						4768	12,3	18,7	0,50	
Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива						681				
Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов						10				

"Майкубен-Вест" Грузовая служба АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. БАЯНАУЛЬСКИЙ Р. С. ШОПТЫКОЛЬ

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Устимчик, Уахитов